



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ HARGHITA  
530180 MIERCUREA CIUC, Str. Mikó Nr. 1  
Tel: 0266-310423, 0266-324483, Fax: 0266-371142  
Email: dspj.harghita@aspharghita.ro

## NOTIFICARE

nr. **1932/ 148/C** din **11.04.2023**

eliberată pe baza asistenței de specialitate de sănătate publică

La cererea AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ  
cu sediul în MIERCUREA CIUC STR.PROGRESULUI NR.16  
având în vedere documentația depusă nr. 148 pe baza analizei și evaluării conformării proiectului  
în baza Ord.M.S.nr.1030/2009

*Se notifică conformitatea cu normele de igienă și sănătate publică*

pt.proiectul: **RENOVARE ENERGETICĂ CLĂDIRE SEDIU APIA CENTRUL JUDEȚEAN HARGHITA**

situat în MIERCUREA CIUC  
STR.PROGRESULUI NR.16 jud.Harghita  
având ca obiect de activitate (cod CAEN) \_\_\_\_\_  
Structura funcțională prezentată în documentația depusă corespunde reglementarilor sanitare in vigoare  
Ord.nr.119/2014 Ord.1030/2009  
cu următoarele propuneri de modificare și recomandări pentru asigurarea conformității:  
**Respectarea normelor igienico-sanitare in vigoare. Clauze pe VERSO**

DIRECTOR EXECUTIV  
dr.Tar Gyöngyi



**Clauze:**

**Spațiile amenajate pentru gararea și parcare a autovehiculelor se vor situa la distanțe de minimum 5 m de ferestrele camerelor de locuit și nu vor crea disconfort locatarilor.**

**Propunem asigurarea aerisirii corespunzătoare și după schimbarea tâmplăriei.**