

e-distributie

Banat

E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.**Strada Pestalozzi Iohan Heinrich, nr. 3-5, TIMISOARA, TIMIS****Telefon/fax: 0256929 / 0372876276**

Nr. 18710799 din 28/11/2023

Catre

COMUNA MARTINEȘTI, domiciliul/sediul în județul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ sectorul/ comuna/ satul MARTINEȘTI, Strada MARTINEȘTI, nr. 15, bl. - , sc. - , et. - , ap. -

Referitor la cererea de aviz de amplasament înregistrată cu nr. 18710799 / 16/11/2023, pentru obiectivul **REALIZARE CAPACITATI DE PRODUCEREA A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE IN COMUNA MARTINEȘTI** cu destinația **REALIZARE CAPACITATI DE PRODUCEREA A ENERGIEI ELECTRICE DIN SURSE SOLARE IN COMUNA MARTINEȘTI** situat în județul HUNEDOARA, municipiul/ orasul/ comuna/ sat/ sector MARTINEȘTI, Strada MARTINEȘTI, nr. FN, bl. - , et. - , ap. - , CF 66711, nr. cad. -

În urma analizării documentației pentru amplasamentul obiectivului menționat, se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL

Nr. 18710799 / 28/11/2023

- Utilizarea amplasamentului propus, pentru obiectivul d-voastră, se poate face cu respectarea Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr.123/2012, a Ordinului ANRE nr.49/2007 și nr. 25/2016, a prescripțiilor și normelor tehnice energetice PE 106/2003, SR 8591/97, NTE 003/04/00 și NTE 007/08/00.*

Pentru LEA MT (20 kV) existentă, se va respecta Ordin ANRE 239 din 2019, completat cu Ordin 225 din 2020, cu modificări și completări ulterioare. Culoarul de trecere / funcționare (dimensiunea / lățimea zonei de protecție și siguranță) a unei linii de MT este de 24 m, măsurată simetric din axul liniei. Distanța minimă pe verticală între conductorul inferior al LEA MT la săgeata maximă și sol va fi de 6 m. În acest culoar se interzice amplasarea / realizarea construcțiilor sau altor obiective (parcajul auto, depozitarea oricărui fel de materiale, împrejurimi ce limitează accesul la LEA MT existentă). În cazul intervențiilor accidentale sau lucrări de mentenanță, se va permite necondiționat accesul la capacitățile electrice existente, conform Legii energiei electrice Nr. 123/2012. Prezența panourilor fotovoltaice în culoarul de trecere a LEA este permisă cu acordul tuturor părților implicate și cu asumarea și aplicarea măsurilor rezultate în urma unei analize de risc. Nerespectarea condițiilor prevăzute conduce la anularea prezentului aviz de amplasament.

- Traseele rețelelor electrice din planul anexat sunt figurate informativ. Pe baza de comandă dată de solicitant (executant). Zona MT/JT Deva asigură asistență tehnică suplimentară DA.**
- Executarea lucrărilor de săpături din zona traseelor de cabluri se va face numai manual, cu asistență tehnică suplimentară din partea Zonei MT/JT Deva cu respectarea normelor de protecția muncii specifice. În caz contrar solicitantul, respectiv executantul, va suporta consecințele pentru orice deteriorare a instalațiilor electrice existente și consecințele ce decurg din nealimentarea cu energie

- Se anexeaza 1 planuri de situatie vizate de Zona MT/JT Deva.
- Redactat in 2 (doua) exemplare, din care unul pentru solicitant.

Responsabil E-DISTRIBUTIE BANAT S.A.
Manager UT Hunedoara
Iovescu Codrin Ioan



Verificat
ing. Calin GHIFOR



Intocmit
ing. Dorin GRUITA



Ca urmare a prelungirii valabilitatii Certificatului de Urbanism, se prelungeste valabilitatea Avizului de amplasament pana la

Responsabil _____

* pentru aviz favorabil fara conditii se va inscrie ""Nu este cazul" / pentru aviz favorabil cu conditii se vor inscrie distantele minime de apropiere si incrucisare intre obiectivul propus si retelele electrice (LEA sau LES) existente in zona, in conformitate cu prescriptiile energetice in vigoare.

** daca nu sunt conditii se va inscrie "Nu este cazul"

*** se bifeaza casuta corespunzatoare situatiei, se specifica tipul de bransament propus si intaririle de retea (daca este cazul)

