

Romanescu
u Marcel-
Laurentiu

Semnat digital
de Romanescu
Marcel-Laurentiu
Data: 2024.07.10
15:26:39 +03'00'

Catre,

Client: PRIMARIA MUN.TG-JIU
Localitatea: Mun.TG-JIU
Strada: B-dul C.Brancusi, nr.19
Judet: Jud.Gorj



la: Distribuție Energie Oltenia SA
societate administrata in sistem dualist>>
JARED GORJ
resa nr. 60056243899/19.07.2023



*Se prelungește perioada de valabilitate
a prezentului aviz de amplasament până la
data de 21.11.2027, conform CU nr. 1637/21.11.2025*

Prezentul aviz are anexate 0001
planuri de situație vizate de COER Tg-Jiu

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. : 60056243899 din 07.07.2023 pentru :
Obiectivul "Extindere transport public în comun cu troleibuzul în mun.Tg-Jiu" prin CU
nr.566/24.04.2023", situat în mun.Tg-Jiu, strazile Termocentralei, Victoriei, alea Victoriei, jud.Gorj,
În urma analizării documentației depuse privind eliberarea amplasamentului, Distribuție Energie Oltenia
S.A prin Centrul Operational Acces RED Gorj emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL CONDITIONAT
nr. 2600062021 / 19.07.2023

Cu următoarele precizări :

1. În zona vizată de obiectivul propus există rețele electrice de distribuție de înaltă, medie și de joasă tensiune aparținând Distribuție Energie Oltenia SA, care sunt afectate de realizarea obiectivului propus.
instalații de joasă tensiune : - Nu este cazul;
instalații de medie tensiune : - LEA 20KV, LES 20KV, PTCZ, PTA;
instalații cu tensiunea de 110kV: - LEA 0.4KV, LES 0.4KV și bransamentele electrice;
2. Rețelele electrice de distribuție a energiei electrice existente în zona, menționate mai sus, sunt afectate de obiectivul pentru care s-a solicitat aviz de amplasament.
3. Distanțele minime impuse de normativele în vigoare față de instalațiile electrice ale Distribuție Energie Oltenia S.A existente în zona sunt:
-fața de rețeaua aeriană de IT : 18,5 m între conductorul extrem al LEA la **deviație maximă** și cea mai apropiată parte a clădirii;
-fața de rețeaua aeriană de mt : 12,0 m între conductorul extrem al LEA la **deviație maximă** și cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare;
-fața de rețeaua aeriană de jt : 1,0 m între conductorul extrem al LEA la **deviație maximă** și cea mai apropiată parte a clădirii, fără să constituie traversare (în cazul conductoarelor neizolate);
-fața de LES 0,4KV, 20kV : 0,6m între LES și orice parte a obiectivului proiectat; -este interzisă amplasarea obiectivului peste LES ;
-fața de postul trafo : 20,0 m.
4. Pentru realizarea obiectivului puteți opta pentru una din variantele de mai jos:
A. Modificarea poziției obiectivului față de amplasamentul propus, la distanțele minime (precizate mai sus) față de instalațiile Distribuție Energie Oltenia S.A, astfel încât acestea să nu mai fie afectate.
B. Eliberarea amplasamentului prin devierea sau mutarea instalațiilor electrice aparținând Distribuție Energie Oltenia S.A..
C. Menținerea amplasamentului cu condiția executării, unor lucrări de modificare a instalațiilor rețelei electrice rezultate ca necesare pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme.
5. În cazul alegerii variantei A, veți redepune la Distribuție Energie Oltenia S.A planurile modificate pentru amplasamentul obiectivului cu respectarea distanțelor minime impuse de normative și care au fost precizate mai sus. Culoarul de siguranță al instalațiilor aflate în apropierea obiectivului, sunt în conformitate cu Ordinul ANRE nr.239/2019.

6. În cazul în care optați pentru variantele B sau C, instalațiile Distribuție Energie Oltenia S.A. trebuie deviate/mutate conform soluției care va rezulta din studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență ce va fi elaborat, ulterior emiterii avizului de amplasament favorabil condiționat, la comandă și pe cheltuielile solicitantului, prin încheierea unui contract cu Distribuție Energie Oltenia SA sau cu un alt proiectant de specialitate. Studiul pentru eliberarea amplasamentului și/sau de coexistență se avizează de către Distribuție Energie Oltenia SA. Prin studiul de coexistență se va analiza volumul și valoarea lucrărilor necesare pentru eliberarea amplasamentului. Pentru devierea/mutarea instalațiilor electrice afectate trebuie încheiat un contract de deviere/mutare între solicitant și Distribuție Energie Oltenia SA. Cheltuielile pentru mutarea/devierea/modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice afectate, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate de cel care a generat modificarea acestora.

7. Execuția lucrărilor pentru eliberarea amplasamentului se va face de către operatorul de rețea prin contractarea acestor lucrări cu un constructor atestat ANRE, numai după întocmirea și avizarea în CTE a Distribuție Energie Oltenia SA a documentației tehnice PTE, de către un proiectant atestat. Contractarea lucrărilor este condiționată de plata către Distribuție Energie Oltenia SA a sumelor necesare prevăzute în Contractul de deviere/mutare. Contractul de execuție a lucrărilor de deviere/mutare se poate încheia de către operatorul de rețea și cu un anumit proiectant / constructor atestat, ales de către utilizator, care solicită, în scris, în mod expres acest lucru operatorului de rețea, înainte de încheierea contractului de deviere/mutare.

8. Noile trasee ale instalațiilor electrice care se reamplasează vor fi cele de pe planurile studiului de coexistență ce va fi avizat în comisia CTE a Distribuție Energie Oltenia SA. Culoarul de siguranță al instalațiilor electrice aflate în apropierea obiectivului, va fi stabilit în conformitate cu "Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice" aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 239/2019.

9. În conformitate cu Legea energiei nr.123/2012, art.44, alin. 7 și 9, și Ordinului ANRE nr.25/2016 cu modificările și completările ulterioare conform Ordinului ANRE nr.201/2019, cheltuielile pentru modificarea instalațiilor de distribuție a energiei electrice, pentru eliberarea unor amplasamente, sunt suportate conform reglementărilor emise de autoritatea competentă. Respectivele cheltuieli de modificare a instalațiilor se află în sarcina celui care a generat modificarea.

10. Dacă în urma studiului de coexistență și eliberare amplasament se impune reamplasarea sau devierea unor rețele electrice amplasate pe terenuri private, pentru a evita orice litigiu ulterior dintre Distribuție Energie Oltenia SA și proprietarii terenurilor afectate ca urmare a devierii/reamplasării rețelelor electrice de distribuție, este necesar a fi încheiate cu fiecare proprietar de teren în parte Convenții de instituire a dreptului de uz și servitute sau Contracte de Superficie, convenții ce trebuie întabulate fiecare separat la Cartea Funciara prin grija și pe cheltuielile d-voastră. De menționat că toate costurile determinate de mutarea/ devierea/modificarea instalațiilor electrice, dacă este cazul, vor fi suportate de către d-voastră.

11. În conformitate cu prevederile din Legea energiei nr.123/2012, art.92 punct (1) deteriorarea, modificarea fără drept a componentelor instalațiilor energetice constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă. În același timp, conform art 93, pct (1), alin 29, din Legea energiei 123/2012, constituie contravenție executarea de săpături sau lucrări de orice fel în zonele de protecție a instalațiilor fără consimțământul prealabil al titularilor acestora. Conform prevederilor art.49 din Legea energiei nr.123/2012, este interzis persoanelor fizice sau juridice:

- a) să efectueze construcții de orice fel în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, altele decât cele prevăzute în avizul de amplasament al operatorului de distribuție;
- b) să efectueze săpături de orice fel sau să înființeze plantații în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție, fără acordul operatorului de distribuție;
- c) să depoziteze material pe culoarul de trecere și în zonele de protecție și de siguranță ale instalațiilor, fără acordul operatorului de distribuție;
- d) să arunce obiecte de orice fel pe rețelele electrice de distribuție sau să intervină în oricare alt mod asupra acestora;
- e) să deterioreze construcțiile, îngrădirile sau inscripțiile de identificare și avertizare aferente rețelelor electrice de distribuție;
- f) să limiteze sau să îngreuească prin execuția de împrejmuire, prin construcții sau prin orice alt mod accesul la instalații al operatorului de distribuție.

12. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor electrice se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz de amplasament condiționat, a normelor tehnice și de protecția muncii specifice, pentru evitarea producerii unor accidente tehnice sau umane.

Săpăturile din zona traseelor de cabluri, fundații de stalpi se vor face numai manual, cu asistența tehnică din partea Centrului Operațional Exploatare Municipal Tg-Jiu al Distribuției Energie Oltenia SA, telefon 0251408006.

13. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

14. Avizul de amplasament condițional nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a unui spor de putere pentru acesta se va proceda conform Ordinului ANRE nr.59/2013.

15. Avizul de amplasament condiționat este valabil de la data emiterii și până la 24.04.2025, data la care expiră Certificatul de Urbanism nr.566 din data de 24.04.2023, în baza căruia a fost emis.

16. Prolungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a Certificatului de Urbanism în baza căruia a fost emis, iar restul condițiilor nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

17. Dacă în intervalul menționat la pct.15 solicitantul obține autorizația de construire pentru obiectivul respectiv, valabilitatea avizului de amplasament se extinde pe durata valabilității autorizației de construire/desființare, inclusiv pe durata de execuție a lucrărilor înscrise în autorizație;

18. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului vizat de Distribuție Energie Oltenia SA prin COARED Gorj, a Certificatului de urbanism nr. 566 din data de 24.04.2023 emis de Primăria Mun. Tg-Jiu și a planurilor anexate.

19. În zona există/nu există instalații electrice care aparțin altor operatori de distribuție/transport/producere a energiei electrice și este/nu este necesar să se adreseze detinatorilor acestor instalații (Transelectrica SA / Hidroelectrică SA) în vederea obținerii avizelor de amplasament.

20. Avizul de amplasament favorabil condiționat emis de către operatorul de rețea, în situația în care amplasamentul propus afectează rețeaua electrică și/sau se află în zona de siguranță a acesteia, este condiționat de realizarea lucrărilor necesare pentru devierea ori mutarea instalațiilor operatorului de rețea și/sau de realizarea lucrărilor de modificare a instalațiilor rețelei electrice pentru îndeplinirea condițiilor de coexistență impuse de norme, până la data începerii lucrărilor de execuție a obiectivului.

21. Avizul de amplasament favorabil condiționat își încetează valabilitatea în următoarele situații:

- expiră termenul de valabilitate;
- se modifică datele obiectivului (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime etc) care au stat la baza emiterii avizului;
- nu se respectă adresa Primăriei mun.Tg-Jiu cu nr.222193/18.07.2023, înregistrată la DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA cu nr.60056243899/18.07.2023;

22. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv:

Este interzisă începerea lucrărilor pentru construirea obiectivului pentru care s-a solicitat avizul de amplasament, de la operatorul de rețea, înainte de realizarea lucrărilor de deviere rețele electrice și/sau coexistență, dacă s-a optat pentru această variantă.

Prezentul aviz favorabil condiționat devine nul în cazul în care nu se respectă adresa Primăriei mun.Tg-Jiu cu nr.222193/18.07.2023, înregistrată la DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA cu nr.60056243899/18.07.2023.

- Se vor respecta prevederile din "Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice" aprobată prin Ordinul Președintelui ANRE nr. 239/ 2019

Operator

DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA SA

Sef centru Zonal
C.O. Acces RED Gorj
SORIN GRANU



