Sucursala Electrocentrale Turceni
Nr. inregistrare: 1650/16.02.2026

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de atribuire si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea tehnica.

Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice. Acestea definesc, dupa caz si fara a se limita la cele ce urmeaza, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, asamblare, etichetare si marcare, conditiile pentru certificarea conformitatii cu standardele relevante sau altele asemenea.

In cadrul acestei achizitii, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplineşte rolul de entitate contractanta, respectiv entitatea contractanta in cadrul contractului.

Pentru scopul prezentei sectiuni a documentatiei de atribuire, orice activitate descrisa intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in alt capitol, trebuie interpretata ca fiind mentionata in toate capitolele unde se considera de catre ofertant ca aceasta trebuia mentionata pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXTUL REALIZARII ACESTEI ACHIZITII DE PRODUSE

II.1. Informaţii despre entitatea contractantă şi despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, judeţul Gorj, cod poştal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J2012000311183/2025, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul este Sucursala Electrocentrala Turceni, cu sediul in localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, judetul Gorj, telefon: 0253335045, fax: 0253335015.

Activităţile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit, extracţia şi prepararea lignitului.

Activitatea principala a Sucursalei Electrocentrale Turceni este: producerea energiei electrice pe baza de lignit.

II.2 Informatii despre contextul care a determinat achizitionarea produselor

Produsele care fac obiectul achizitiei se vor utiliza pentru inlocuirea produselor similare aflate in instalatie si care prezinta o uzura mare.

II.3. Informaţii despre beneficiile anticipate de catre entitatea contractantă/beneficiar

Prin achizitia produselor beneficiarul va mentine in stare de functionare agregatele si instalatii termoenergetice..

II.4.Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasta achizitie de produse, *dacă este cazul*

Produsele se vor utiliza pentru realizarea unor intervenţii la un sistem existent, respectiv pentru inlocuirea celor existente si care prezinta o uzura accentuata, din cadrul grupurilor energetice.

II.5. Cadrul general al sectorului in care entitatea contractanta isi desfasoara activitatea, *dacă este cazul*

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune şi energie din sectorul de servicii energetice din România.

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficienţă a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice şi termice pe bază de lignit.

Instituţiile şi sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Naţional, Sistemul Energetic Naţional – Transelectrica ş.a.

II.6 Factori interesaţi şi rolul acestora, *dacă este cazul*

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creştere substanţială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât şi la nivel naţional) contribuie la îndeplinirea obiectivului activităţii companiei.

III. PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea aerului comprimat necesar pentru funcționarea grupurilor energetice.

III.2. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor, *dacă este cazul*

Realizarea mentenanței la echipamentele de producere si tratare aer comprimat.

III.3. Descrierea produselor solicitate *și, dacă este cazul*, operatiuni cu titlul accesoriu necesar a fi realizate

Pentru produsele solicitate urmează a fi atribuit un contract sectorial de produse cu durată de 100 zile de la înregistrare.

III.3.1.Descriere produse

III.3.1.a. Denumire produse

Piese de schimb pentru compresoare de aer

III.3.1.b. Cantitate

Conform Anexa nr. 1: „Necesar piese de schimb pentru compresoare aer".

III.3.1.c. Specificatii tehnice sau cerinte de performanta/functionale minime

Beneficiarul nu detine informații detaliate privind caracteristicile tehnice ale produselor solicitate (desene, dimensiuni, materiale). Având în vedere acest aspect, pentru ca ofertanții să poată identifica produsele solicitate, in tabelele de mai jos sunt specificate codurile de la producător ale produselor.

Fiecare compresor are o lista de piese de schimb. In aceasta lista toate piesele au un cod de producător. Din aceasta cauza este esential sa existe codurile pentru a se procura piesele corecte.

Toate produsele vor fi executate respectând documentaţia tehnică şi condiţiile tehnice înscrise în desenele de execuţie realizate de proiectantul/fabricantul echipamentelor la care se vor utiliza.

Pentru CompAir L 250 – producatorul este CompAir, pentru Compresor DVK 340/7 producatorul este Dalgakiran; pentru compresoarele Largo 132 producatorul este Alup, pentru compresoarele cu piston Sauer seria Passat tip WP81L producatorul este Sauer Compresors iar pentru compresorul DENAIR DA-37-C producatorul este Denair.

Produsele ofertate trebuie să fie 100% compatibile (tehnic, dimensional, tehnologie de fabricaţie, materiale, design .) cu cele din componenţa compresoarele la care se vor utiliza.

Piesele de schimb furnizate trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice, de calitate si de interschimbabilitate.

Produsele solicitate vor respecta sistemul de codificare al producatorului de echipamente la care se vor utiliza.

Nr. crt.	Denumire	Nr. desen sau cod
Lotul nr. 1. Piese de schimb si consumabile pentru compresor COMP AIR L250		
1	Kit „D" compresor Comp Air L250	CK4290-274-LS

2	Kit „C" compresor Comp Air L 250	CK2290-3
3	Distribuitor lubrifiant compresor Comp Air L250	SCWG 4000-250
4	Kit major de uzura E compresor Comp Air L250	CK 8290-2
5	Set curele V (un set = 10 buc) pentru 50Hz pentru compresor Comp Air L 250	A11523274
6	Inel etansare	100004691
7	Radiator compresor Comp Air L 250	100005313
8	Robinet solenoid 3/2 compresor Comp Air L 250	100004670
9	Regulator aspiratie complet compresor Comp Air L250	100005375
10	Termostat	A11511974
11`	Ulei Comp Air Fluid Force 4000 hr(3 butoaie a 209 litri)	SCWOBG2-209
Lotul nr. 2. Piese de schimb si consumabile pentru compresor cu piston Sauer seria Passat tip WP 81L		
1	Kit de mentenanta Sauer tip I3: WP81L	069157A
Lotul nr. 3. Piese de schimb si consumabile pentru echipamentele Largo 132		
1	Kit filtru 1 compresoar racit cu aer compresor Largo	6219098600
2	Kit 2 (separator de ulei) compresoar racit cu aer compresor Largo	6259094500
3	Ulei mineral Rotair (4 butoaie a 209 litri)	6215714200
Lotul nr. 4. Piese de schimb si consumabile pentru compresor DVK 340/7		
1	Filtre ulei compresor DVK poz 11 cooling and sistem	1311 1219 00
2	Filtre aer compresor DVK poz 4 intake control sistem	1311 1209 00
3	Filtru separator aer-ulei compresor DVK poz 15 pressure sistem	1311 1263 00
Lotul nr. 5 Piese de schimb si consumabile pentru Compresor DENAIR DA-37-C		
1	Cuplare	PRO114DEN
2	Supapă de admisie a aerului PRO65BNBJDEN	PRO3JIV65BDEN
3	Filtru de aer	150PRO305DEN
4	Filtru de ulei	150PRO02DEN
5	Filtru separator	150PRO3F406DEN
6	Supapa de minima presiune PRO32ADEN	PRO6MPVDEN
7	Radiator	PRO1149DEN
8	Conducta de ulei	PRO518148085AADEN
9	Conducta de ulei	PRO51972085AADEN
10	Conducta de aer	PRO51802085AADEN
11	Conducta de ulei	PRO51856085SADEN
12	Supapa de siguranta	PRO4020DEN
13	Valva de retur	PRO47013DEN

Componenta kiturilor:

Kit „C" compresor Comp Air L 250 cod CK2290-3

Conținutul kitului:

2x Element filtrant de aer

2x Filtre de ulei

Kit „D" compresor Comp Air L 250 cod CK4290-274-LS

Conținutul kitului:

2X Oringuri pentru filtru separator

1X Filtru separator aer-ulei

Kit major de uzura E compresor Comp Air L250 cod CK 8290-2
Conţinutul kitului:
1X supapa de minima presiune
1X Dispozitiv control presiune 3 bari
Kit de mentenanta Sauer tip I3: WP81L cod 069157A
Conţinutul kitului:
1X Element filtrant de aer
10 L ulei Sauer
Kit filtru 1 compresoar racit cu aer compresor Largo cod 6219098600
Conţinutul kitului:
1X Element filtrant de aer
2X Filtre de ulei
Kit filtru 2 compresoar racit cu aer compresor Largo cod 6259094500
Conţinutul kitului:
1X Filtru separator aer-ulei
2X Oringuri pentru filtru separator
Conditii tehnice de calitate ulei CompAir 4000 sunt precizate in Anexa nr.3
Conditii tehnice de calitate ulei Rotair sunt precizate in Anexa nr.4

Produsele care se achiziţionează trebuie să fie noi, nu se accepta produse utilizate sau recondiţionate.

In statia de compresoare aer tehnologic nr.1 sunt 3 compresoare CompAirL250 si un compresor DVK340/7.Compresorul CompAirL250 functioneaza cu ulei mineral Comp Air Fluid Force 4000 hr . Pentru mentinerea nivelului acestui ulei in functionare acesta trebuie completat la nivel. In vederea evitarii spumarii uleiului sau a altor incompatibilitati cu alte tipuri de ulei , pentru a evita scoaterea din functiune a compresorului se impune achizitia de acelasi tip de ulei cu cel original.

In statia de compresoare aer aer instrumental nr.3 sunt 3 compresoare Largo 132 . Compresorul Largo 132 functioneaza cu ulei mineral Rotair . Pentru mentinerea nivelului acestui ulei in functionare acesta trebuie completat la nivel. In vederea evitarii spumarii uleiului sau a altor incompatibilitati cu alte tipuri de ulei , pentru a evita scoaterea din functiune a compresorului se impune achizitia de acelasi tip de ulei cu cel original

Ofertantul se obligă să furnizeze produsele prezentate în propunerea tehnică.

În cadrul prezentei achiziţii, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziţionate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele şi materialele încorporate ce urmează a fi achiziţionate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătăţiri în proiectare şi materiale. Orice referire la standarde este însoţită de menţiunea „sau echivalent", fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalenţa în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menţionat în Caietul de sarcini.

Furnizarea produselor solicitate se va face cu respectarea următoarelor standarde:

- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerinţe generale, sau echivalent.
- SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 - Evaluarea conformităţii. Declaraţie de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentaţie suport, sau echivalent.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea saudefavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

III.3.1.d. Specificatii tehnice sau cerinte de performanta/ functionale extinse/dorite.

Nu este cazul.

III.3.2. Timp de functionare (disponibilitate) a produsului, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

III.4. Extensibilitate ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

III.5. Furnizarea produselor de garantie superioara, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

III.6. Garantie/termen de valabilitate

Termenul de garanţie acordat produsului va fi de minimum 12 luni de la data recepţiei

Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare inlocuirii produsului după eliminarea neconformităţilor pentru produsul aflat in termenul de garantie.

Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată.

In perioada de garantie ofertantul are obligatia sa-si asume raspunderea pentru toate neconformitatile/defectele ascunse.

In situatia in care, in perioada de garantie, se constata ca produsul prezinta defectiuni sau nu corespunde din punct de vedere tehnic si calitativ cu cele din contract, beneficiarul va instiinta ofertantul despre defectiunile sau neconformitatile constatate, acesta din urma avand obligatia de a remedia neconformitatea. Se vor respecta urmatoarele termene pentru produsul neconform in perioada de garantie:

- termen de interventie pentru constatarea neconformitatilor aparute in termenul de garantie: maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii;
- termen de inlocuire produs in termenul de garantie: maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii;
- termen de prelungire a perioadei de garantie: minimum 12 luni de la eliminarea neconformitatii (remediere sau inlocuire produs).

Ofertantul suporta toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii defectiunilor sau neconformitatilor si a incercarilor efectuate dupa elimnarea neconformitatilor produsului aflat in perioada de garantie.

Neconformitatile aparute in termenul de garantie vor fi inregistrate/conform procedurii de sistem " Neconformitate si actiune corectiva", cod PS-07, prin completarea formularului "Raport de neconformitate-produse/servicii/lucrari furnizate din exterior", cod F02-PS-07, Anexa nr. 2 la caietul de sarcini.

Pentru scopul acestei achiziții, noțiunea de „neconformitate" trebuie interpretată ca un comportament al produsului diferit de parametri agreați de părți, având ca referință pentru determinarea neconformitatilor specificațiile tehnice din caietul de sarcini.

Prevederile din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

III.7. Livrare, ambalare, etichetare, transport

III.7.1. Loc de livrare

- Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, judeţul Gorj, telefon : 0372 532 138, fax: 0253-335 015.

III.7.2. Termene de livrare

Termenul de livrare al produsului este de maximum 60 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

Livrarea se va face la adresa menționata la subcapitolul III.7.1, strict în timpul programului de lucru, respectiv în zilele lucratoare între orele 8.00-15.00, cu comunicarea în prealabil a livrarii (fax, email sau telefonic cu responsabilul de contract), cu minimum 24 ore înainte de livrarea produselor.

Ofertantul este responsabil pentru livrarea produsului în termenul solicitat şi se consideră că a luat în considerare toate dificultăţile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens şi nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate.

Produsul va fi livrat, cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative, la locul de livrare indicat de beneficiar.

Termenul de livrare este cel mentionat pentru fiecare produs in parte. Produsele vor fi livrate cu respectarea tuturor cerintelor cantitative si calitative la locul de livrare indicat de beneficiar pentru fiecare produs în parte.

Persoana de contact la locul de livrare este Ciprian Gamulescu.

Prevederile din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

III.7.3 Cerinte privind ambalarea

Ofertantul se obligă să ambaleze produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise.

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului ofertantul ia în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare

Ambalajele în care au fost livrate produsele ramân în proprietatea beneficiarului ca deșeuri.

Prevederile din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

III.7.4. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Etichetarea produselor cade în sarcina ofertantului. Eticheta trebuie să conțină informații privind denumirea produsului, codul produsului, masa produsului .

Prevederile din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

III.7.5. Cerinte privind transportul

Transportul și toate costurile și riscurile asociate sunt în sarcina exclusivă a ofertantului.

Ofertantul va lua toate masurile necesare astfel incat sa fie evitate pierderii sau deteriorării ale produselor intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Costurile se vor evidentia in propunerea financiara.

III.7.6. Cerinte privind depozitarea/conservarea

Se vor lua măsuri de protecție astfel încât, în timpul depozitării, produsul să nu sufere niciun fel de deteriorare.

Depozitarea/conservarea produselor până la livrare cade în sarcina ofertantului și se face conform instrucțiunilor / indicațiilor producătorului.

III.8. Operatiuni cu titlu accesoriu, daca este cazul

Nu este cazul

III.9. Servicii de mentenanta

Nu este cazul

III.10. Suport tehnic

Nu este cazul

III.11. Piese de schimb si materiale consumabile pentru activitatile din programul de mentenanta corectiva dupa expirarea garantiei

Nu este cazul

III.12. Mediul in care este operat produsul, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

III.13. Constrangeri privind locatia unde se va efectua livrarea/instalarea, ***dacă este cazul***

Nu este cazul.

IV. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI ALE PARTILOR

Furnizorul are urmatoarele obligatii principale:

- mobilizarea de resurse suficiente si cu expertiza adecvata pentru a asigura gestionarea contractului asa cum este solicitat la nivelul caietului de sarcini;
- indeplinirea obligatiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale si contractuale relevante , astfel incat sa se asigure ca obligatiile sunt indeplinite la parametrii solicitati;
- asigurarea unui grad de flexibilitate in planificarea modalitatii de gestionare a contractului, pe toata perioada de derulare a contractului;
- transmiterea datelor de identificare si de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului;
- colaborarea cu salariatii beneficiarului alocati pentru verificarea produselor livrate si realizarea receptiilor;
- reducerea, in masura posibila, la minim a situatiilor de intarzieri in efectuarea livrarilor, minimizand astfel impactul negativ asupra activitatii beneficiarului;
- asigurarea ca orice documente si documentatii si/sau instructiuni furnizate catre salariatii beneficiarului sunt exacte si elaborate in conformitate cu bunele practici specifice in domeniu;
- colaborarea cu salariații beneficiarului alocat pentru furnizarea produselor care face obiectul contractului.

Obligațiile principale ale ofertantului devenit furnizor se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.

Beneficiarul are urmatoarele obligatii principale:

- desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;
- punerea la dispozitia furnizorului a tuturor informatiilor disponibile si necesare pentru derularea contractului in timpul stabilit si la nivelul de calitate si performanta prevazut in caietul de sarcini;
- asigurarea accesului in spatiile in care urmeaza a se realiza livrarea;
- mobilizarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;
- colaborarea cu contractantul pentru a a identifica in timp util orice eventuale probleme care ar putea aparea pe parcursul derularii contractului;
- asigurarea acuratetei oricaror informatii puse la dispozitia contractantului pe durata derularii contractului;
- monitorizarea indeplinirii tuturor cerintelor din caietul de sarcini si a oricaror elemente ale propunerii tehnice si financiare pe durata derularii contractului, efectuarea si pastrarea unei arhive cu inregistrari pentru documentarea nivelului de performanta a contractului;
- notificarea contractantului prin canalele de comunicatie puse la dispozitie de acesta privind orice incidente sau disfunctionalitati care intervin pe perioada de derulare a contractului;
- verificarea tuturor documentelor asociate receptiei produselor, respectiv care confirma furnizarea produselor potrivit conditiilor de calitate.

V. DOCUMENTE ŞI DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE ENTITATII CONTRACTANTE IN LEGATURA CU PRODUSUL ACHIZITIONAT

Produsul solicitat va fi furnizat împreună cu documentația adecvată, în **limba română**.

V.1. Documente si documentatii necesare la propunerea tehnica

Propunerea tehnică va fi prezentata în limba română.

Propunerea tehnică va conține fișele tehnice sau alte documente de natura tehnică din care reies specificațiile tehnice ale produsului și conformitatea lui cu specificațiile din caietul de sarcini.

Anexa nr. 1 la caietul de sarcini fara valori financiare.

Toate documentele care vor face parte din propunerea tehnică vor fi certificate de către ofertant prin semnare.

V.2. Documente si documentatii necesare la livrare

Documentațiile și documentele obligatorii pe care furnizorul trebuie să le livreze beneficiarului odată cu produsele sunt:
- aviz de însoțire a mărfii;
- declarație de conformitate, întocmite de furnizor în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010- Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea I- Cerințe generale sau echivalent;
- certificate de garanție, pentru produsele furnizate.

V.3. Documente și documentații necesare la recepție

La recepție, produsul va fi insoțit de următoarele documente:
- certificat de garanție pentru produsele furnizate;
- declarație de conformitate întocmită de furnizor in conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010- Evaluarea conformitatii. Declarația de conformitate data de furnizor. Partea 1: Cerințe generale sau echivalent;

VI. CERINTE PRIVIND RECEPTIA PRODUSELOR, INSPECȚII, TESTE

VI.1. Receptia produsului

Recepția produsului se face la sediul beneficarului situat în localitatea Turceni, str. Uzinei, nr. 1 judetul Gorj.

Receptia produsului se efectueaza pe baza de proces-verbal.

Recepția produsului se realizează în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, receptie cantitativa si receptie calitativa:
- receptia cantitativă se va realiza dupa livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de beneficiar.

Recepția calitativă se realizează pe baza declarației de conformitate.

Procesul-verbal de recepție calitativă include unul din următoarele rezultate:

a) admiterea recepției cu sau fără obiecții;
b) suspendarea recepției;
c) respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

Comisia de receptie recomandă suspendarea recepției când:
- se constată existența unor neconformități, neconcordante, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produselor conform destinației lor, dar care pot fi remediate;
- se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate;
- se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselor și este necesară realizarea unei expertize tehnice, încercări si teste suplimentare pentru a le clarifica;
- furnizorul nu pune la dispozitia comisiei de recepție documentele prevăzute în contract și caietul de sarcini.

În cazul în care care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care se consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar beneficiarul comunică furnizorului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.

Termenul de remediere nu poate să depăși 30 de zile calendaristice de la data incheierii procesului - verbal de suspendare a recepției. În cazul în care, furnizorul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în procesul-verbal de suspendare, în termenul stabilit în acest proces-verbal, comisia de recepție va decide respingerea recepției.

În cazul neconformităţilor constatate la recepţie, comisia de recepţie va proceda astfel:
- beneficiarul va transmite adresă scrisă furnizorului, însoţită de raportul de neconformitate produse elaborat conform modelului din Anexa nr.2 - „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior", cod F02-PS-07;
- furnizorul va trimite un reprezentant în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data sesizării, care împreună cu reprezentanţii beneficiarului vor analiza neconformităţile, stabilind cauzele, termenul şi modul de remediere a neconformităţilor;
- eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor sau înlocuirea produsului, în maximum 10 (zece) zile calendaristice de la constatarea neconformităţilor, fără modificarea preţului de furnizare prevăzut în contract;

Recepția se consideră încheiată numai după ce furnizorul răspunde în totalitate cerințelor impuse prin caietul de sarcini.

Furnizorul suportă toate costurile suplimentare generate de operaţiile necesare remedierii neconformităţilor şi a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităţilor pentru produsele respinse la receptie.

Termenul maxim in care se face receptia cantitativa este de 5 zile calendaristice de la data livrarii produsului la beneficiar.

VI.2. Inspectii

Nu este cazul.

VI.3. Teste

Nu este cazul.

VII. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata produsului se face in lei, in baza facturii emise de catre furnizor si acceptata la plata de catre beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Furnizorul va emite factura pentru produsul livrat şi acceptat conform prevederilor contractuale.

Plăţile în favoarea furnizorului se vor efectua (*conform graficului de plăți*) în termen de 60 de zile *calendaristice* de la data înregistrării facturii fiscale de către beneficiar și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționat pe lângă informaţiile prevăzute de lege, numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi depuse în Spaţiul Virtual Privat.

Factura se emite după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă și a procesului-verbal de recepție cantitativă, acceptat. Procesul-verbal de recepție calitativă și Procesul-verbal de recepție cantitativă însoțesc factura și reprezintă elementele necesare realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevazute mai jos:
- declarație de conformitate, certificat de garanţie;
- avizul de însoţire a mărfii.

VIII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE ENTITATEACONTRACTANTĂ ŞI FURNIZOR (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ŞI AL RELAŢIILOR DE MUNCĂ)

Ofertantul devenit furnizor are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:
i. Convenţia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere şi protecţia dreptului de organizare;

ii. Convenţia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare şi negociere colectivă;
iii. Convenţia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forţei de muncă şi profesie);
iv. Convenţia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneraţiei;
v. Convenţia de la Basel privind controlul circulaţiei transfrontaliere a deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora.

Actele normative indicate mai jos sunt considerate indicative şi nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referinţăşi nu trebuie considerată limitativă:

-Ordonanţa Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanţa Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislaţiei Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

-Legea Parlamentului Romaniei nr. 249/28.10.2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa deurgenţă a Guvernului Romaniei nr. 140/28.12.2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-Legea Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-Legea Parlamentului Romaniei nr. 319/14.07.2006 a securităţiişisănătăţii în muncă, cu toate modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Romaniei nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, cu toate modificările şi completările ulterioare.

În cazul în care intervin schimbări legislative, furnizorul are obligația de a informa entitatea contractantă cu privire la consecințele asupra activităților care fac obiectul contractului și de a-și adapta activitatea în funcție de decizia entității contractante în legătură cu schimbările legislative. În cazul în care o astfel de situație este aplicabilă trebuie precizat în contract mecanismul de soluționare a unor astfel de situații.

IX. MANAGEMENTUL / GESTIONAREA CONTRACTULUI *ACORDULUI-CADRU*ŞI ACTIVITĂŢI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI*/ACORDULUI-CADRU, DACĂ ESTE CAZUL*

Nu este cazul.

X. EVALUAREA PERFORMANŢEI FURNIZORULUI, *DACĂ ESTE CAZUL*

Nu este cazul.

XI. DISPOZITII FINALE

In derularea contractului activitatea furnizorului este condusă de următoarele principii:

- Furnizorul acționează în interesul S. Complexul Energetic Oltenia S.A. pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

-Furnizorul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

Partile contractate au obligatia de a numi si de a-si comunica, in cel mai scurt timp de la semnarea si inregistrarea contractului, numele persoanelor responsabile de contract, pentru a facilita buna derulare si rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in derularea contractului.

Comunicarile intre contractant si entitatea contractanta/beneficiar, referitoare la indeplinirea prevederilor contractuale, trebuie sa se faca in scris.

Orice modificare a datelor de identificare ale uneia din partile contractante vor fi comunicate partenerului de contract.

Problemele aparute in perioada de derulare a contractului se vor rezolva cu reprezentantii beneficiarului, iar orice modificare a prevederilor contractuale va fi solutionata prin act aditional perfectat.

Părţile se obligă să trateze toate informaţiile şi documentaţiile de care au luat la cunoştinţă în timpul negocierii ca informaţii confidenţiale şi se obligă să nu le divulge unei terţe persoane. În cazul în care oricare dintre părţi încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părţi.

În cazul în care părţile transmit sau pun la dispoziţia celeilalte părţi orice Date Personale acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date („Regulamentul UE 2016/679"), orice norme, regulamente, ordine şi standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

XII. ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista de cantitati.
Anexa nr. 2 - „Raport de neconformitate – produse/servicii/lucrări furnizate din exterior", cod F02-PS-07.
Anexa nr.3 - Conditii tehnice de calitate ulei CompAir 4000.
Anexa nr.4 - Conditii tehnice de calitate ulei Rotair

	Funcţie	Prenume, nume	Semnătură	Dată semnare
Aprobat	Director Tehnic	Stefan Leu		16.02.2026
Avizat	Coordonator Compartiment Turbine	Tudor Vaduva		06.02.2026
Elaborat	Compartiment Turbine	Ciprian Gamulescu		06.02.'26

I. OBIECT CAIET DE SARCINI
PIESE DE SCHIMB PENTRU COMPRESOARE DE AER

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICA

Nr. crt.	Denumire	Specificații
1	2	3
1	**Cantitate**	*Conform Anexa 1*
2	**Unitate de măsură**	*Buc,Set,L*
3	**Loc de livrare**	*Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei nr.1 jud. Gorj.*
4	**Termen de livrare**	*Maximum 60 de zile calendaristice de la data inregistrarii contractului.*
5	**Specificații tehnice/cerințe de performanță / funcționale minime**	

Beneficiarul nu detine informații detaliate privind caracteristicile tehnice ale produselor solicitate (desene, dimensiuni, materiale). Având în vedere acest aspect, pentru ca ofertanții să poată identifica produsele solicitate, in tabelele de mai jos sunt specificate codurile de la producător ale produselor.

Fiecare compresor are o lista de piese de schimb. In aceasta lista toate piesele au un cod de producător. Din aceasta cauza este esential sa existe codurile pentru a se procura piesele corecte.

Toate produsele vor fi executate respectând documentația tehnică și condițiile tehnice înscrise în desenele de execuție realizate de proiectantul/fabricantul echipamentelor la care se vor utiliza.

Pentru CompAir L 250 – producatorul este CompAir, pentru Compresor DVK 340/7 producatorul este Dalgakiran; pentru compresoarele Largo 132 producatorul este Alup, pentru compresoarele cu piston Sauer seria Passat tip WP81L producatorul este Sauer Compresors iar pentru compresorul DENAIR DA-37-C producatorul este Denair.

Produsele ofertate trebuie să fie 100% compatibile (tehnic, dimensional, tehnologie de fabricație, materiale, design .) cu cele din componența compresoarele la care se vor utiliza.

Piesele de schimb furnizate trebuie sa indeplineasca toate conditiile tehnice, de calitate si de interschimbabilitate.

Produsele solicitate vor respecta sistemul de codificare al producatorului de echipamente la care se vor utiliza.

Nr. crt.	Denumire	Nr. desen sau cod
	Lotul nr. 1. Piese de schimb si consumabile pentru compresor COMP AIR L250	
1	Kit „D" compresor Comp Air L250	CK4290-274-LS
2	Kit „C" compresor Comp Air L 250	CK2290-3
3	Distribuitor lubrifiant compresor Comp Air L250	SCWG 4000-250
4	Kit major de uzura E compresor Comp Air L250	CK 8290-2
5	Set curele V (un set = 10 buc) pentru 50Hz pentru compresor Comp Air L 250	A11523274
6	Inel etansare	100004691
7	Radiator compresor Comp Air L 250	100005313
8	Robinet solenoid 3/2 compresor Comp Air L 250	100004670
9	Regulator aspiratie complet compresor Comp Air L250	100005375
10	Termostat	A11511974
11`	Ulei Comp Air Fluid Force 4000 hr(3 butoaie a 209 litri)	SCWOBG2-209
	Lotul nr. 2. Piese de schimb si consumabile pentru compresor cu piston Sauer seria Passat tip WP 81L	
1	Kit de mentenanta Sauer tip I3: WP81L	069157A
	Lotul nr. 3. Piese de schimb si consumabile pentru echipamentele Largo 132	
1	Kit filtru 1 compresoar racit cu aer compresor Largo	6219098600
2	Kit 2 (separator de ulei) compresoar racit cu aer compresor Largo	6259094500
3	Ulei mineral Rotair (4 butoaie a 209 litri)	6215714200
	Lotul nr. 4. Piese de schimb si consumabile pentru compresor DVK 340/7	
1	Filtre ulei compresor DVK poz 11 cooling and sistem	1311 1219 00
2	Filtre aer compresor DVK poz 4 intake control sistem	1311 1209 00
3	Filtru separator aer-ulei compresor DVK poz 15 pressure sistem	1311 1263 00

Lotul nr. 5 Piese de schimb si consumabile pentru Compresor DENAIR DA-37-C

1	Cuplare	PRO114DEN
2	Supapă de admisie a aerului PRO65BNBJDEN	PRO3JIV65BDEN
3	Filtru de aer	150PRO305DEN
4	Filtru de ulei	150PRO02DEN
5	Filtru separator	150PRO3F406DEN
6	Supapa de minima presiune PRO32ADEN	PRO6MPVDEN
7	Radiator	PRO1149DEN
8	Conducta de ulei	PRO518148085AADEN
9	Conducta de ulei	PRO51972085AADEN
10	Conducta de aer	PRO51802085AADEN
11	Conducta de ulei	PRO51856085SADEN
12	Supapa de siguranta	PRO4020DEN
13	Valva de retur	PRO47013DEN

Componenta kiturilor:

Kit „C" compresor Comp Air L 250 cod CK2290-3

Conţinutul kitului:
2x Element filtrant de aer
2x Filtre de ulei

Kit „D" compresor Comp Air L 250 cod CK4290-274-LS

Conţinutul kitului:
2X Oringuri pentru filtru separator
1X Filtru separator aer-ulei

Kit major de uzura E compresor Comp Air L250 cod CK 8290-2

Conţinutul kitului:
1X supapa de minima presiune
1X Dispozitiv control presiune 3 bari

Kit de mentenanta Sauer tip I3: WP81L cod 069157A

Conţinutul kitului:
1X Element filtrant de aer
10 L ulei Sauer

Kit filtru 1 compresoar racit cu aer compresor Largo cod 6219098600

Conţinutul kitului:
1X Element filtrant de aer
2X Filtre de ulei

Kit filtru 2 compresoar racit cu aer compresor Largo cod 6259094500

Conţinutul kitului:
1X Filtru separator aer-ulei
2X Oringuri pentru filtru separator

Conditii tehnice de calitate ulei CompAir 4000 sunt precizate in Anexa nr.3

Conditii tehnice de calitate ulei Rotair sunt precizate in Anexa nr.4

Produsele care se achiziţionează trebuie să fie noi, nu se accepta produse utilizate sau recondiţionate.

In statia de compresoare aer tehnologic nr.1 sunt 3 compresoare CompAirL250 si un compresor DVK340/7. Compresorul CompAirL250 functioneaza cu ulei mineral Comp Air Fluid Force 4000 hr . Pentru mentinerea nivelului acestui ulei in functionare acesta trebuie completat la nivel. In vederea evitarii spumarii uleiului sau a altor incompatibilitati cu alte tipuri de ulei , pentru a evita scoaterea din functiune a compresorului se impune achizitia de acelasi tip de ulei cu cel original.

In statia de compresoare aer aer instrumental nr.3 sunt 3 compresoare Largo 132 . Compresorul Largo 132 functioneaza cu ulei mineral Rotair . Pentru mentinerea nivelului acestui ulei in functionare acesta trebuie completat la nivel. In vederea evitarii spumarii uleiului sau a altor incompatibilitati cu alte tipuri de ulei , pentru a evita scoaterea din functiune a compresorului se impune achizitia de acelasi tip de ulei cu cel original

Ofertantul se obligă să furnizeze produsele prezentate în propunerea tehnică.

În cadrul prezentei achiziţii, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziţionate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele şi materialele încorporate ce urmează a fi achiziţionate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătăţiri în proiectare şi materiale. Orice referire la standarde este însoţită de menţiunea „sau echivalent", fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalenţa în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menţionat în Caietul de sarcini.

Furnizarea produselor solicitate se va face cu respectarea următoarelor standarde:

- SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerinţe generale, sau echivalent.
- SR EN ISO/CEI 17050-2:2005 - Evaluarea conformităţii. Declaraţie de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentaţie suport, sau echivalent.

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi NU au ca efect favorizarea saudefavorizarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de „sau echivalent", iar ofertantul are obligaţia de a demonstra echivalenţa produselor ofertate cu cele solicitate.

6	**Durata minimă de garanție/termen de valabilitate**	**Termenul de garanție** acordat produsului va fi de minimum 12 luni de la data recepției Ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare inlocuirii produsului după eliminarea neconformităților pentru produsul aflat in termenul de garantie. Produsul trebuie să fie acoperit de garanție pentru cel puțin perioada solicitată. In perioada de garantie ofertantul are obligatia sa-si asume raspunderea pentru toate neconformitatile/defectele ascunse. In situatia in care, in perioada de garantie, se constata ca produsul prezinta defectiuni sau nu corespunde din punct de vedere tehnic si calitativ cu cele din contract, beneficiarul va instiinta ofertantul despre defectiunile sau neconformitatile constatate, acesta din urma avand obligatia de a remedia neconformitatea. Se vor respecta urmatoarele termene pentru produsul neconform in perioada de garantie: - termen de interventie pentru constatarea neconformitatilor aparute in termenul de garantie: maximum 5 zile calendaristice de la data comunicarii; - termen de inlocuire produs in termenul de garantie: maximum 10 zile calendaristice de la data constatarii; - termen de prelungire a perioadei de garantie: minimum 12 luni de la eliminarea neconformitatii (remediere sau inlocuire produs). Ofertantul suporta toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii defectiunilor sau neconformitatilor si a incercarilor efectuate dupa elimnarea neconformitatilor produsului aflat in perioada de garantie. Neconformitatile aparute in termenul de garantie vor fi inregistrate/conform procedurii de sistem " Neconformitate si actiune corectiva", cod PS-07, prin completarea formularului "Raport de neconformitate-produse/servicii/lucrari furnizate din exterior", cod F02-PS-07, Anexa nr. 2 la caietul de sarcini. Prevederile din acest subcapitol se aplica fiecarui lot de produse.

	Funcția	**Prenume, nume**	**Semnătura**	**Data semnării**
Aprobat	Director Tehnic	Stefan LEU		16.02.2026
Vizat	Coordonator Compartiment Turbine	Tudor Vaduva		06.02.2026
Elaborat	Compartiment Turbine	Ciprian Gamulescu		06.02.26

COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI
SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Anexa 1

PIESE DE SCHIMB PENTRU COMPRESOARE DE AER

COMP AIR L250 ,compresor Largo 132,Compresor DENAIR DA-37-C; Compresor cu piston Sauer seria Passat tip WP81L ; compresor DVK 340/7

Nr. crt.	Denumire	Nr. desen sau cod	UM	Cantita 2026	Valoare 2026
Lotul nr. 1. Piese de schimb si consumabile pentru compresor COMP AIR L250					
1	Kit „D" compresor Comp Air L250	CK4290-274-LS	Buc	3	
2	Kit „C" compresor Comp Air L 250	CK2290-3	Buc	6	
3	Distribuitor lubrifiant compresor Comp Air L250	SCWG 4000-250	Buc	6	
4	Kit major de uzura E compresor Comp Air L250	CK 8290-2	Buc	1	
5	Set curele V (un set = 10 buc) pentru 50Hz pentru compresor Comp Air L 250	A11523274	Set	1	
6	Inel etansare	100004691	Buc	6	
7	Radiator compresor Comp Air L 250	100005313	Buc	1	
8	Robinet solenoid 3/2 compresor Comp Air L 250	100004670	Buc	2	
9	Regulator aspiratie complet compresor Comp Air L250	100005375	Buc	1	
10	Termostat	A11511974	Buc	2	
11	Ulei Comp Air Fluid Force 4000 hr(3 butoaie a 209 litri)	SCWOBG2-209	L	627	
TOTAL lot 1					
Lotul nr. 2. Piese de schimb si consumabile pentru compresor cu piston Sauer seria Passat tip WP 81L					
1	Kituri de mentenanta Sauer tip I3: WP81L	069157A	Buc	1	
TOTAL lot 2					
Lotul nr. 3. Piese de schimb si consumabile pentru echipamentele Largo 132					
1	Kit filtru 1 compresoar racit cu aer compresor Largo	6219098600	Buc	5	
2	Kit 2 (separator de ulei) compresoar racit cu aer compresor Largo	6259094500	Buc	3	
3	Ulei mineral Rotair (4 butoaie a 209 litri)	6215714200	L	836	
	TOTAL LOT 3				
Lotul nr. 4. Piese de schimb si consumabile pentru compresor DVK 340/7					
1	Filtre ulei compresor DVK poz 11 cooling and sistem	1311 1219 00	Buc	2	
2	Filtre aer compresor DVK poz 4 intake control sistem	1311 1209 00	Buc	1	
3	Filtru separator aer-ulei compresor DVK poz 15 pressure sistem	1311 1263 00	Buc	1	

	TOTAL LOT 4				
Lotul nr. 5 Piese de schimb si consumabile pentru Compresor DENAIR DA-37-C					
1	Cuplare	PRO114DEN	Buc	2	
2	Supapă de admisie a aerului PRO65BNBJDEN	PRO3JIV65BDEN	Buc	1	
3	Filtru de aer	150PRO305DEN	Buc	4	
4	Filtru de ulei	150PRO02DEN	Buc	4	
5	Filtru separator	150PRO3F406DE	Buc	3	
6	Supapa de minima presiune PRO32ADEN	PRO6MPVDEN	Buc	2	
7	Radiator	PRO1149DEN	Buc	1	
8	Conducta de ulei	PRO518148085A ADEN	Buc	1	
9	Conducta de ulei	PRO51972085A ADEN	Buc	1	
10	Conducta de aer	PRO51802085A ADEN	Buc	1	
11	Conducta de ulei	PRO51856085S ADEN	Buc	1	
12	Supapa de siguranta	PRO4020DEN	Buc	1	
13	Valva de retur	PRO47013DEN		1	
	TOTAL LOT 5				
	TOTAL				

Coordonator compartiment Turbine
ing Vaduva Tudor

Intocmit
ing Gamulescu Ciprian

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	RAPORT DE NECONFORMITATE–PRODUSE FURNIZATE DIN EXTERIOR	**COD:** *F02-PS-07*	
		REVIZIA: *5*	**pag.** *1/1*

Anexa nr.2

Structură/Entitate organizatorică: ..... Nr.înregistrare:...../.....
Nr. din Registru de evidenţă RNC/RAC: ...../.....

I. Identificare neconformitate produs/serviciu/lucrare:

Contract/comandă:	Furnizor/prestator/executant:	Entitate organizatorică ce gestionează/implementează contractul:

Locul identificării neconformităţii:
□ Monitorizare contract □ Recepţie□ Supraveghere pe flux □ În perioada de garanţie □ Altele

Descrierea neconformităţii:
Referinţe tehnice:

Iniţiator RNC: Nume şi prenume Semnătura Data	Şef iniţiator RNC:Nume şi prenume Semnătura Data

II. Mod de tratare a neconformităţii:

Propunere de tratare a neconformităţii:
□ Returnare la furnizor □ Înlocuire produs (refacere totală în cazul serviciilor/lucrărilor) □ Remediere
□ Acceptare ca atare □ Acceptare cu derogare

Descrierea corecţiei (convenită cu furnizorul/prestatorul/executantul extern):
Termen de aplicare corecţie:

Necesită cerere de derogare ? □ DA □ NU Nr. cerere de derogare:

Accept furnizor/prestator/executant: Nume şi prenume Funcţia Semnătura Data

Notă: Se identifică documentul prin care se acceptă corecţia/acţiunea corectivă/termenul de aplicare

Identificarea cauzelor neconformităţii:
Au fost stabilite acţiuni corective? □ DA □ NU
Tip acţiuni corective: □ interne CEO – RAC nr. ..... □ la furnizor – RNC+notificare nr.....

Nume şi prenume Semnătura Data Responsabil contract: Responsabil de urmărire:	*APROBARE Director/Ing.-şef de resort*: Nume şi prenume Semnătura Data Este necesară aprobarea închiderii corecţiei? □ DA □ NU

III. Urmărire RNC:

Stadiul implementării corecţiei:
□Implementată (I) □în curs de implementare (CI)□neimplementată(NI)
Dată verificare: Semnătură:

Termen replanificare corecţie (T1): Semnătură aprobare replanificare termen T1 *(aceeaşi cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)*	Verificare implementare corecţie la T1 (I/CI/NI) Data verificare: Semnătură:
Termen replanificare corecţie (T2): Semnătură aprobare replanificare termen T2 *(aceeaşi cu cea a celui care a aprobat RNC-ul)*	Verificare implementare corecţie la T2 (I/CI/NI) Data verificare: Semnătură:

Reinspecţia produsului/serviciului/lucrării	□Conform □Neconform (RNC nr.....)			
	Responsabil urmărire corecţie/Iniţiator RNC/ Comisia de recepţie	Nume şi prenume	Semnătura:	Data:
Dată reinspecţie:	*Director/Ing.-şef de resort, după caz:*□NA			

RNC se închide la data de:	Responsabil contract: Semnătura:

Difuzare RNC:

Societate/Entitate organizatorică	Nume şi prenume	Funcţia	Tip difuzare	Data
Furnizor extern				
Responsabil de contract/Responsabil comercial de contract				
Entitate de depozite/magazii (pt.produse)				
Responsabil de urmărire/Supraveghetor				
Iniţiator				

SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Sucursala Electrocentrale Turceni

Anexa nr. 3

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

ULEI PENTRU COMPRESOARE CU ŞURUB
(Uleiuri compresor Comp Air 4000)

Nr. crt.	Caracteristici fizico – chimice	Conditii admisibilitate
1	Aparitie	maro deschis, lichid la temperatura camerei
2	Miros	aroma usoara de hidrocarbon
3	Densitate	conditii normale 875 kg/m³ la 15°C / 59°F
4	Densitatea vaporilor	< 0,5Pa la 20 °C / 68 °F (estimat)
5	Temperatura de auto-aprindere	> 320°C / 608 °F
6	Valoare pH	nu este aplicabil
7	Punct de fierbere / limite	> 280 °C / 536 °F (estimat)
8	Punct de curgere	conditii normale -33°C / -27°F
9	Punct de inflamabilitate	conditii normale 230°C / 446°F (COC)
10	Limite superioare / inferioare de combustie sau explozie	de obicei 1 – 10% (V) (ulei mineral)
11	Solubilitate in apa	neglijabil
12	Coeficient de partitie n-octanol/ap	> 6 (teste efectuate pe produse similare)
13	Vascozitate cinematica	46 mm²/s at 40 °C / 104 °F

Intocmit,
ing. Gamulescu Ciprian

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Sucursala Electrocentrale Turceni

Anexa nr. 4

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

Ulei mineral Rotair

Nr. crt.	Caracteristici	Conditii admisibilitate
1	Aspect	Maro deschis,lichid la temperatura camerei
2	Miros	Aroma usoara de hidrocarbon
3	Valoare pH	Nu este aplicabil
4	Densitate : la 15 °C / 59 °F	Conditii normale : 875 kg/m³
5	Solubilitate in apa:	Neglijabil
6	Coeficient de partitie n-octanol/apa:	> 6 (teste efectuate pe produse similare)
7	Coeficient vascozitate cinematica: - la 40 °C / 104 °F	De obicei 46 mm²/s
8	Punct initial de fierbere:	> 280 °C / 536 °F (valoare estimata)
9	Punct de curgere:	Conditii normale: - 33 °C / - 27 °F
10	Punct de inflamabilitate:	Conditii normale : 230 °C / 446 °F (COC)
11	Limite superioare / inferioare de combustie sau explozie :	De obicei : 1 ÷ 10 % (V)(pe baza de ulei mineral)
12	Temperatura de auto-aprindere:	> 320 °C / 608 °F
13	Densitatea vaporilor : la 20 °C / 68 °F	< 0,5 Pa

Intocmit,
ing. Gamulescu Ciprian