



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.
PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUC TIILOR:
 Categoria de importanta: C (normala) conform HG nr. 766/1997;
 Clasa de importanta (categoria de importanta specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant +piscina: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 statie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi trator: GRF II - risc MJLOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuala a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.
 This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Nr. plansa:	GM06
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Faza:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PERETI Plan Etaj 13		PT-DE
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	Proiect nr.:	03/2025	SPECIFICATIE	NUME
Proiectant instalatii:	WPS wireprojects	Proiect nr.:	WPS-05-25-007P	SEMNATURA	Scara:
				Ing. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Ștefan Mihai BURCIU	1:100
				Ing. Elvis TARLEA	Data:
				Ing. Cristian VIJIALĂ	Aprilie 2025
				Ing. Cristian VIJIALĂ	