



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.  
**PRINCIPALI INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:**  
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;  
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;  
 Gradul de rezistență la foc:  
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 3 stăție pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 4 posturi traho: GRF II - risc MIJOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Nr. plansa:	GM10
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Titlu plansa:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PLACI Plan Parter	Faza:	PT-DE
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING	Proiect nr.:	03/2025	SEMNATURA	Scara:
Proiectant instalatii:	WPS wireprojects	Proiect nr.:	WPS-05-2-007P	Ing. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Stefan Mihai BURCIU	1:100
		PROIECTAT	Ing. Cristian VIJIALĂ		Data:
		DESEINAT	Ing. Cristian VIJIALĂ		Aprilie 2025