



LEGENDA	
	Piesa de separatie
	Platbanda OL-Zn 40x4 mm
	Platbanda OL-Zn 25x4 mm
	Conductor circular OL-Zn 16mm
	Dispozitiv de amorsare trasnet (tip PDA)
	Electrod priza de pamant montat la h=0.8m fata de CTA sau sub talpa fundatiei la 10 cm, OL-ZN, tip cruce, lungime 3m
	Bara de egalizare potential 7X2.5-25MMP, 2X25-95MMP, 1XOL-ZN 40X4



PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 stăție pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi traco: GRF II - risc MJLOCUI de incendiu

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:		Nr. planșă:	
Beneficiar:		Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța		IE13	
Proiectant general:		Amplasament: Jud. Constanța, mun. Mangalia, stațiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228		Faza:	
NEO STRUCTURAL ENGINEERING		MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA		PT-DE	
Proiectant instalatii:		SPECIFICAȚIE		Scara:	
SC WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL		03/2025		1:100	
WPS-05-25-007P		Nume		Data:	
SEF PROIECT		Ing. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Ștefan Mihai BURCU		Aprilie 2025	
COORDONATOR INSTALATII		Ing. Elvis TARLEA			
PROIECTAT		Ing. Cristian VUJALA			
DESEMAT		Ing. Cristian VUJALA			