



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.
PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 stație pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - risc MJLOCUIE de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Nr. plansa:	
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Beneficiar:	Amplasament: Jud. Constanța, mun. Mangalia, stațiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NCI02305, NCI02304, NCI02303, NCI02228	GM13	
		Titlu plansa:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PLACI Plan Etaj Curent	Faza:	PT-DE
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING	Proiect nr.:	03/2025	SCARĂ:	1:100
Proiectant instalatii:	WPS WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL	Proiect nr.:	WPS-05-25-007P	Data:	Aprilie 2025
		SEMANTURA			
		SEF PROIECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Ștefan Mihai BURCIU		
		COORDONATOR INSTALATII	Ing. Elvis TARLEA		
		PROIECTAT	Ing. Cristian VIJALĂ		
		DESEINAT	Ing. Cristian VIJALĂ		