



NOTA: Toate golurile reprezentate in plan vor fi prevazute cu matare antifoc pe ambele parti ale peretelui / placii.

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUC TIILOR:
 Categoria de importanta: C (normala) conform HG nr. 766/1997;
 Clasa de importanta (categoria de importanta specifica): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistenta la foc:

- Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
- Compartiment 2 corp restaurant + piscina: GRF III - risc MIC de incendiu
- Compartiment 3 stalle pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
- Compartiment 4 posturi trator: GRF II - risc MJLUCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuala a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea si reabilitarea energetica a Centrului de pregatire si refacere/recuperare a capacitatii de munca Diana - Saturn, Municipiul Constanta	Nr. plansa:	GM15
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Amplasament:	Jud. Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	Faza:	PT-DE
Projectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	Titlu plansa:	GOLURI SI MATARI INSTALATII PRIN PLACI Plan Etaj 14	Scara:	1:100
Projectant instalatii:	WPS WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL	Project nr.:	03/2025	SEMNATURA:	
		Project nr.:	WPS-05-2-007P	Data:	Aprilie 2025