

Electrod profil cruce OI-Zn

Piesa de separatie

-0.50 m

Limita de proprietate

Piesa de separatie

Bara de echipotentializare

Camera Pompelor
 $S = 41.60 \text{ m}^2$
 $S_c = S_d = 47 \text{ mp}$

Piesa de separatie

Limita de proprietate

Electrod profil cruce OI-Zn

LEGENDA

	Piesa de separatie
	Platbanda OL-Zn 40x4 mm
	Platbanda OL-Zn 25x4 mm
	Electrod priza de pamant montat la h=-0.8m fata de CTA sau sub talpa fundatiei la 10 cm, OL-ZN, tip cruce, lungime 3m
	Bara de egalizare potential 7X2.5-25MMP, 2X25-95MMP, 1XOL-ZN 40X4

Nota:

La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice descrise in prezenta documentatie in baza avizelor furnizorilor de utilitati, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilitare aprobate de beneficiar.
 În urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.
 Proiectul va fi detaliat în concordanță cu cerințele și acordul beneficiarului în faza de detalii de execuție.

PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:

Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant +piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 stăle pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - risc MIJLOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.
 This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Titlu proiect:	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Nr. plansa:	IE29
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Amplasament:	Jud. Constanța, mun. Mangalia, stațiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	Faza:	PT-DE
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	Proiect nr.:	03/2025	SEF PROIECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Ștefan Mihai BURCIU
Proiectant instalatii:	WPS WIRE PROJECT SOLUTIONS SRL	Proiect nr.:	WPS-05-25-007P	COORDONATOR INSTALATII	Ing. Elvis TARLEA
		PROIECTAT	Ing. Cristian VIJIALĂ	DESENAT	Ing. Cristian VIJIALĂ
		Scara:	1:50	Data:	Aprilie 2025

