Digitally signed by Raluca Lavet
Date: 2026.03.16 19:14:15 EET

Centrala de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu 3 - Amplasat in Subsol (Piscina)

conexiune Centrala Hotel

	LEGENDA
ECS	Centrala detectie si alarmare la incendiu echipata
Panou Repetor	Panou Repetor
	Detector de incendiu multicriterial de temperatura si fum inclus si soclu
	Detector multicriterial de fum si temperatura cu indicator optic parale
	Detector multicriterial adresabil, cu soclu incalzit, cu alarma declansata de fum sau temperatura, respectiv de fum si temperatura
UA	Unitate de aspiratie adresabila
Modul	Modul transponder cu 4 intrari si 2 iesiri
PS SA	Sursa de alimentare 24Vcc/5A echipata cu acumulatori
	Sirena de interior adresabila rosie 100dB
	Buton de incendiu de culoare rosie pentru alarmare manuala
	Buton pentru comanda manuala desfumare/presurizare
	Sirena de exterior conventionala autoalimentata rosie 100dB
	Lampa de avertizare optica pentru accesul pompierilor in cladire
	Detector de fum adresabil montat in tubulatura
	Cablu de incendiu JEH(St)E90 1x2x0,8 free halogen
	Cablu de incendiu JEH(St)E90 2x2x0,8 free halogen
	Cablu de incendiu JEH(St)E90 2x2x0,8 free halogen
Protocol	Sistem de Management al Situatiilor de Pericol
	Buton pentru comanda eliberare electromagnet
	Actuator/Motor electric pentru deschiderea usii
	Actuator/Motor electric pe baza de lant pentru deschiderea ochiului mobil
	Electromagnet de retinere
	Electromagnet de retinere, usa in pozitie deschisa
	Bariera detectie fum in IR, Rp=50 m, emitator, cu brat suport pentru tavan cu inaltime variabila 78-103cm
	Bariera detectie fum in IR, Rp=50 m, receptor

Nota:
La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilitare aprobate de beneficiar.
În urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului, conţinând condiţiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.
La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice descrise in prezenta documentatie in baza avizelor furnizorilor de utilitati, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilitare aprobate de beneficiar.
În urma verificării se consideră proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se şi ştampilându-se conform îndrumătorului, conţinând condiţiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.
Proiectul va fi detaliat în concordanţă cu cerinţele şi acordul beneficiarului în faza de detalii de execuţie.



PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCŢIILOR:
Categoria de importan ţă: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
Clasă de importanţă (categoria de importanţă specifică): III conform P100-1992;
Gradul de rezistenţă la foc:
- Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
- Compartiment 2 corp restaurant +piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
- Compartiment 3 statie pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
- Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - - risc MIJLOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l.
This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR EXPERT			
Beneficiar:			
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA			
Proiectant general:	Proiect nr.	SPECIFICATIE	NUME
NEO STRUCTURAL ENGINEERING	03/2025	SEF PROIECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA / Ing. Ştefan Mihai BURCIU
		COORDONATOR INSTALATII	Ing. Elvis TARLEA
Proiectant instalatii:	Proiect nr.	PROIECTAT	Ing. Amin JABAR
VPS wireprojects	WPS-05-25-007P	DESENAT	Ing. Amin JABAR

Titlu proiect:	Nr. plansa:
Modernizarea şi reabilitarea energetică a Centrului de pregătire şi refacere/recuperare a capacităţii de muncă Diona – Saturn, Mangalia, judeţul Constanţa Amplasament: Jud. Constanta, mun. Mangalia, statiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	IDI12
Titlu plansa:	Faza:
INSTALATII ELECTRICE CURENTI SLABI Schema Bloc - IDSAI CORP C2	PT-DE
SEMNATURA	Scara:
	—
Data:	
Aprilie 2025	