

LEGENDA PRIZE SI FORTA


- Priza simpla, cu contact de protectie, 16A, 230V IP20
- Racord electric monofazat
- Racord electric trifazat
- Tablou electric

Detaliu etaj curent transparense

C-1/TE-DESF
 Tablou electric TE-DESUMARE
 Circuitul din tabloul de desumare, se regasesc in schema monofazara aferenta etajului. Exemlu C25-Etaj 1 (Alim.Transponder)

Nota:
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.
 In urma verificarii se considera proiectul corespunzator fazei de proiectare, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului, continand conditiile obligatorii ce vor fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.
 In urma verificarii se considera proiectul corespunzator fazei de proiectare, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului, continand conditiile obligatorii ce vor fi introduse in proiect, prin grija investitorului, de catre proiectant.
 Proiectul va fi detaliat in concordanta cu cerintele si acordul beneficiarului in faza de detalii de executie.

DETALIU MONTARE ECHIPAMENTE ELECTRICE



PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;
 Gradul de rezistență la foc:
 Compartiment 1 corp 1 Hotel cladire inalta: GRF I - risc MIC de incendiu
 Compartiment 2 corp restaurant + piscină: GRF III - risc MIC de incendiu
 Compartiment 3 stăție pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu
 Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - risc MJULOCIU de incendiu

Acest document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.		Titlu proiect:		Nr. plansa:	
VERIFICATOR / EXPERT		Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța		IE10	
Beneficiar:		Amplasament: Jud. Constanța, mun. Mangalia, stațiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2B, NCI02305, NCI02304, NCI02303, NCI02322		Faza:	
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA		INSTALATII ELECTRICE CURENTI TARI Plan Etaj Curent - Prize si Forta		PT-DE	
Proiectant general:	Proiect nr.	SPECIFICATIE	NUME	SEMNTATURA	Scara:
NBO STRUCTURAL ENGINEERING	03/2025	SEF PROIECT	Arh. Anamaria Gabriela MANEA		1:100
Proiectant instalatii:	Proiect nr.	COORDONATOR INSTALATII	Ing. Elvis TARLEA		Data:
WPS wireprojects	WPS-05-25-007P	PROIECTAT	Ing. Cristian VIJALIA		Aprilie 2025
		DESENAT	Ing. Cristian VIJALIA		

