



LEGENDA PRIZE SI FORTA	
	Priza simpla, cu contact de protectie, 16A, 230V IP20
	Racord electric monofazat
	Racord electric trifazat
	Tablou electric

  

Detalii etaj curent transpondere	
	C x TE/DES
	Tablou electric TE/DESFLUARE Circuitul din tablou de deconectare, se regasesc in schema monofilara aferent etajului. Exemplu C25-Etaj 1 (Alim. Transponder)

**Nota:**  
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.  
 In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.  
 La urmatoarea faza de proiectare se va realiza definitivarea si coordonarea solutiilor tehnice, a temelor de specialitate, si fiselor tehnice pentru echipamentele tehnologice utilizate aprobate de beneficiar.  
 In urma verificării se considera proiectul corespunzător fazei de proiectare, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, conținând condițiile obligatorii ce vor fi introduse în proiect, prin grija investitorului, de către proiectant.  
 Proiectul va fi detaliat in concordanță cu cerințele și acordul beneficiarului in faza de detalii de execuție.

**PRINCIPALII INDICATORI AI CONSTRUCȚIILOR:**  
 Categoria de importanță: C (normală) conform HG nr. 766/1997;  
 Clasă de importanță (categoria de importanță specifică): III conform P100-1992;  
 Gradul de rezistență la foc:  
 Compartiment 1 corp 1 Hotel clădire înaltă: GRF I - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 2 corp restaurant +piscină: GRF III - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 3 stație pompe incendiu: GRF II - risc MIC de incendiu  
 Compartiment 4 posturi trafo: GRF II - risc MJLOCIU de incendiu

Acet document este proprietatea intelectuală a s.c. Wire Project Solutions s.r.l. Reproducerea sau difuzarea sunt interzise fara acordul scris din partea s.c. Wire Project Solutions s.r.l. This document copyright © is owned by s.c. Wire Project Solutions s.r.l. No parts of this document may be reproduced or transmitted without the written permission of s.c. Wire Project Solutions s.r.l.

VERIFICATOR / EXPERT		Nr. planșă:	
Beneficiar:	MINISTERUL AFACERILOR INTERNE - DIRECTIA ASIGURARE LOGISTICA INTEGRATA	Faza:	PT-DE
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL	Proiect nr.:	03/2025
Proiectant instalat:	WPS wireprojects	Proiect nr.:	WPS-05-25-007P
Titlu proiect:	Modernizarea și reabilitarea energetică a Centrului de pregătire și refacere/recuperare a capacității de muncă Diana - Saturn, Mangalia, județul Constanța	Scara:	1:100
Amplasament:	Jud. Constanța, mun. Mangalia, stațiunea Saturn, str. Greenport, nr. 2-2D, NC102305, NC102304, NC102303, NC102228	Data:	Aprilie 2025
Titlu planșă:	INSTALATIILE ELECTRICE CURENTI TARI Plan Etaj 14 Retras - Prize si Forta		
Proiectant general:	NEO STRUCTURAL ENGINEERING SRL Zăvoaia, județul Constanța Consultanță, proiectare, expertiză structuri civile și industriale Adresa: str. Grădii, nr. 7A, 550-4, București		
Proiectant instalat:	WPS wireprojects Cămin, județul Constanța www.wireprojects.ro info@wireprojects.ro 021 21 47 81 Luna de activare: 09/19/2019 Luna de expirare: 09/19/2024 AVS: 10256/12/2019		