

**DIRECTOR TEHNIC**  
Dr. Ing. Ștefan Andi Dumitraș

**ȘEF SERVICIU AVIZE**  
Ing. Cătălin Neculau

**Către: COMUNA STOLNICENI - PRĂJESCU**

Referitor la cererea dvs. nr. 37213 din 05.06.2025 și în baza Certificatului de Urbanism nr. 13 din 30.05.2025 eliberat de Primăria Comunei Stolniceni-Prăjescu se emite

#### **AVIZ DEFINITIV DE AMPLASAMENT**

pentru lucrarea „**CONSTRUIE ȘI DOTARE GRĂDINIȚĂ, TEREN DE SPORT, LOC DE JOACĂ, ÎMPREJMUIRE ȘI RACORD UTILITĂȚI ÎN COMUNA STOLNICENI-PRĂJESCU, JUDEȚUL IAȘI**”.

În urma analizării documentației depuse, vă comunicăm că în imediata apropiere a amplasamentului propus, **APAVITAL S.A.** are în exploatare rețea publică de distribuție apă PEHD Dn=110 mm. și rețeaua publică de canalizare PVC Dn=250 mm..

**Prezentul aviz se emite cu respectarea obligatorie a următoarelor condiții :**

#### **1. Condiții tehnice pentru proiectare**

- pe căminele de vizitare și alte construcții accesorii ale rețelelor publice de transport și distribuție a apei este interzisă atât amplasarea construcțiilor (provizorii sau definitive), cât și depozitarea de materiale, mijloace de transport, utilaje, etc.
- orice construcție (fundație) provizorie sau definitivă, se va amplasa la o distanță minimă de 3,00 m față de extradosul rețelelor publice de transport și distribuție a apei inclusiv cămin de branșament, conform prevederilor SR 8591/97 Tabel 1.

## **2. Condiții tehnice pentru execuție și recepția lucrărilor**

-înainte de începerea lucrărilor se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A., Sector Operațional Siret prin Call Center tel. 0232969 sau la adresa de email [contact@apavital.ro](mailto:contact@apavital.ro) care vor proceda la predarea amplasamentului rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare, în baza unui proces verbal.

-convocarea reprezentanților APAVITAL S.A. în vederea predării amplasamentului se va face de către beneficiar sau proiectant, prin adresă scrisă, cu cel puțin 3(trei) zile înainte de data stabilită începerii lucrărilor.

-prezentul aviz nu constituie aviz de branșare/racordare.

-o copie a avizului se va afla la punctul de lucru pe toată durata desfășurării lucrărilor.

-dacă la efectuarea săpăturilor pentru fundație sau alte trebuințe se identifică conducte de apă și/sau canalizare sau branșamente de apă și racorduri de canalizare, care nu sunt în evidența noastră datorită faptului că nu au fost predate operatorului, lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A.- Sector Operațional Siret pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora.

-traseele orientative ale rețelelor publice de transport și distribuție a apei și ale rețelelor publice de canalizare sunt figurate pe planul de situație scara 1:500.

-în cazul în care apar neconcordanțe între planul de situație și situația reală din teren lucrările vor fi sistate și se va solicita prezența delegaților APAVITAL S.A. (Sector Operațional Siret), pentru stabilirea măsurilor necesare continuării acestora.

-instalațiile interioare de apă, poziționate după căminul de branșament, aparțin deținătorilor în drept și APAVITAL S.A. nu își asumă nici un fel de obligații în ce privește figurarea lor pe planurile de situație și integritatea acestora.

-la realizarea lucrărilor se vor respecta toate cerințele legale în vigoare, privind protecția mediului și sănătatea și securitatea ocupațională.

## **3. Contrainvenții și sancțiuni**

-orice acțiuni care ar putea afecta integritatea rețelelor publice de transport și distribuție a apei și a rețelelor publice de canalizare sau buna funcționare a acestora, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alin. 2 lit. a) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată.

-execuția de construcții peste sau în apropierea rețelelor publice de transport și distribuție a apei fără respectarea zonelor de protecție instituite conform SR 8591/97 Tabel 1/H.G.R. 930/2005, constituie infracțiune și se sancționează conform art. 39 alin. 1 lit. b) din Legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, republicată; operatorul va întreprinde demersurile pentru remedierea situației, cheltuielile necesare remedierilor vor fi suportate de către titularul avizului.

-dacă la execuția lucrărilor propuse sunt avariate rețelele de transport și distribuție a apei și rețele publice de canalizare contravaloarea pagubelor rezultate și valoarea lucrărilor de restabilire a funcționalității lor, precum și contravaloarea cantității de apă pierdută, va fi suportată de beneficiarul lucrării sau de către executantul/constructorul lucrării.

**Nerespectarea condițiilor de mai sus atrage nulitatea avizului, sancționarea celor vinovați și notificarea Inspectoratului Județean în Construcții Iași.**

**Soluțiile de branșare și racordare a imobilului propus, vor fi stabilite în conformitate cu prevederile planului urbanistic general/zonal PUG/PUZ în vigoare, funcție de echiparea edilitară existentă și a propunerilor de dezvoltare a sistemului de alimentare cu apă și canalizare prevăzute în PUG/PUZ.**

#### **4. Valabilitatea avizului**

-prezentul aviz este valabil 12 (douăsprezece) luni de la data emiterii.

-orice modificare adusă documentației depuse, ulterior emiterii prezentului aviz de amplasament, conduce la nulitatea acestuia, beneficiarul având obligația de a solicita un nou aviz.

Întocmit  
Ing. Aurel Iacob