



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI SIBIU
Sibiu, str. Gh. Barițiu, nr. 3 ; cod 550178 ; Tel.: 0269 - 210071 / 211566
Fax : 0269 - 217092

e-mail : secretariat@dps Sibiu.ro ; website : www.dps Sibiu.ro
*Operator prelucrare date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul(UE)
679/2016 înregistrat sub nr. 38232 la ANSP DCP*

NOTIFICARE

ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

Nr. 800/13.11.2024

La solicitarea adresată de **COMUNA BÂRGHIȘ** prin Primar Șulumberchean Ștefan, cu sediul în **Comuna Bârghiș, Nr. 199, Jud. Sibiu**, înregistrată la Direcția de Sănătate Publică a jud. Sibiu cu nr. SB – 14691 din data de 23.10.2024, pentru proiectul:

"DEMOLĂRI PARȚIALE, RECONSTRUIRE, REABILITARE ȘI CONSOLIDARE CONSTRUCȚII EXISTENTE"

din: **Sat Apoș (Com. Bârghiș), Nr. 137, Jud. Sibiu,**

Pe baza referatului de evaluare nr. 14691/06.11.2024 întocmit de dr. Mihăilă Rodica, vă comunicăm faptul că pentru conformarea proiectului la normele de igienă și sănătate publică, se vor respecta următoarele cerințe ale prevederilor legale privind igiena și sănătatea publică:

1. Grădinițelor li se asigură o zonă de protecție sanitară față de clădirile de locuit din vecinătate de minimum 15 m (distanța minimă specificată se măsoară între fațada locuinței și perimetrul unității – creșă) (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 119/2014 cu modificările și completările ulterioare, art. 14);
2. Amplasarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se face în zone ferite de surse de poluare a atmosferei și de zgomote, în afara arterelor de mare circulație – având orientarea ferestrelor sălilor de grupă spre sud, sud-est, sud-vest, est sau vest, în funcție de zonele climatice; între clădirea unității și accesul în curtea acesteia este prevăzut un spațiu verde (cu lățimea de minimum 25 de metri), cu rol și în reducerea influenței zgomotului stradal (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 cu modificările și completările ulterioare);

3. Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive a copiilor, asigurând pentru aceasta: minimum 5–10 mp pentru un copil preșcolar; amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale (Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 cu modificările și completările ulterioare);
4. Racordarea la rețeaua de apă potabilă și canalizare în unitățile pentru ocrotirea, educația, instruirea, odihna și recreerea copiilor este obligatorie;
5. În lipsa unor sisteme publice de canalizare accesibile, este obligatorie prevederea unei instalații proprii pentru colectarea, tratarea și evacuarea reziduurilor fecaloid-menajere și a apelor uzate sau fosă septică vidanjabilă, care se execută și se exploatează astfel încât să prevină accidentarea copiilor și să nu producă poluarea solului, a apelor și a aerului;
6. Fosa septică se va menține în permanentă stare de funcționare și igienizare, evitându-se depășirea capacității. Distanța minimă a fosei septice, va fi de 10 m de cea mai apropiată clădire a unității; fosa septică va fi în aval de acestea și va fi împrejmuită corespunzător pentru a nu fi un pericol de accidentare pentru copii; pentru reziduurile menajere solide se va amenaja o ghenă impermeabilizată și împrejmuită cu gard racordată la hidrant și sifon de scurgere, situată la minim 10 m de clădirile unității; igienizarea și dezinfecția ghenei se va face zilnic și ori de câte ori este nevoie, iar a recipientelor, după fiecare evacuare;
7. Pentru alimentația colectivă se vor respecta Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020 cu modificările și completările ulterioare, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1563/2008 și Legea nr. 123/2008;
8. Asigurarea unui microclimat în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020, cu modificările și completările ulterioare;
9. Numărul maxim de copii admiși la o grupă se va stabili în funcție de normele specifice de cubaj și de particularitățile tipului de unitate;
10. Asigurarea unui număr de obiecte sanitare în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1456/2020, cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Ec. Cojocaru Nicolae Horațiu**

