



LEGENDA

RA	conducta hidranti interiori
GPH	rezervor acumulare apa hidranti avand volumul 16 mc
H1,...,H16	grup pompare hidranti exteriori, complet echipat, format din 1 pompa activa (Q=4.2 l/s, H=40 mCA ), 1 pompa rezerva calda (Q=4.2 l/s, H=40 mCA) si o pompa pilot (Q=1 l/s, H=50 mCA)
Rt	hidrant interior SR-EN 671-2, prevazut cu cutie metalica, robinet manual Dn50, tambur rabatabil cu furtun plat avand diametrul 50 mm si lungimea 20 m, teava de refulare universala (inchidere/jet compact/ jet pulverizat) cu ajutoraj 13 mm, asigurand debitul de 2,1 l/s
Ev	boiler electric
B	electrovana
	buton actionare electrovana

	NUME / PRENUME	SEMNĂTURĂ	CERINȚĂ	REFERAT / EXPERTIZĂ		
VERIFICATOR						
EXPERT						
<div>PROIECTANT GENERAL J40/6965/2006</div> <div> Rugby Construct</div>				BENEFICIAR: U.A.T. judetul Caras-Severin		
				TITLU PROIECT: „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeul Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caransebes (Cazarma granicerilor), din Municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin”		Proiect nr: <b>256 / 2025</b>
ȘEF PROIECT	Arh. Iulian Camui		Scara: -	AMPLASAMENT: Adresa lucrarii: Str. Piata General Dragalina, nr. 2, Caransebes, judetul Caras-Severin, Carte Funciara 44408		FAZA: <b>D.A.L.I.</b>
PROIECTANT	Ing. George Cristescu					
DESENAT	Ing. George Cristescu		Data: <b>2025</b>	NUME PLANSĂ: Instalatii sanitare si stingere incendiu Schema statie pompare		Planșa: REV.
VERIFICAT						<b>S.03</b>