



- LEGENDA**
- conducta canalizare ape pluviale
  - conducta canalizare ape uzate menajere
  - conducta alimentare cu apa
  - conducta hidranti exteriori
  - conducta drenaj montata la baza fundatiilor
  - canin apometru
  - canin canalizare
  - rezervor acumulare apa hidranti avand volumul 16 mc
  - grup pompare hidranti exteriori, complet echipat, format din 1 pompa activa (Q=4.2 l/s, H=40 mCA), 1 pompa rezerva calda (Q=4.2 l/s, H=40 mCA) si o pompa pilot (Q=1 l/s, H=50 mCA)
  - hidrant interior SR-EN 671-2, prevazut cu cutie metalica, robinet manual Dn50, tambur rabatabil cu furtun plat avand diametrul 50 mm si lungimea 20 m, tesuta de refulare universala (inchidere/jet compact/ jet pulverizat) cu ajutorul 13 mm, asigurand debitul de 2.1 l/s
  - CA
  - CR
  - RA
  - GPH
  - H1...H16
  - BE
  - HE

VERIFICATOR	NUME / PRENUME	SEMANATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA
PROIECTANT	Ing. George Cristescu			
DESEMAT	Ing. George Cristescu			
VERIFICAT				
PROIECTANT GENERAL J40/065/2006				BENEFICIAR: U.A.T. Judetul Caras-Severin
TITLU PROIECT: „Reabilitarea si modernizarea cladirii Muzeului Judetean de Etnografie si al Regimentului de Granita Caras-Severin (Cazarma granicierilor), din Municipiul Caras-Severin, judetul Caras-Severin”				Proiect nr: 256 / 2025
AMPLASAMENT: Adresa localitatii: Str. P. Poni General Dragalina, nr. 2, Caras-Severin, judetul Caras-Severin, Cota Postei 6440				FAZA: D.A.L.I.
NUME PLANSĂ: Instalatii termice. Plan etaj				Plansa / REV T.02