

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta

Rezistenta si Stabilitate

a proiectului:

CENTRU DE ZI DE ASISTENTA SOCIALA SI RECUPERARE PENTRU SENIORII DIN
JUDETUL CALARASI

faza: D.T.A.C. + P.T.E. ce face obiectul contractului: 224/2025

1. Date de identificare:

- proiectant general: SC MSKONCEPT ARHISTUDIO SRL
- proiectant de specialitate: SC MSKONCEPT ARHISTUDIO SRL
- investitor: CONSILIUL JUDETEAN CALARASI
- amplasament: str. Prelungirea Independentei, nr. 5A, mun. Calarasi, jud. Calarasi, NC 35879
- data prezentarii proiectului pentru verificare: 12.06.2025

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei:

Terenul face parte din PUZ aprobat prin HCL 130/25.07.2018 "Dezvoltarea infrastructurii pentru asistenta sociala, spatii administrative si locuinte ANL pentru specialisti". Suprafata de teren ocupata de lucrari este de 14.564 mp teren intravilan, curti constructii.

Realizarea lucrărilor de construcții enunțate la primul aliniat a fost anticipată prin Certificatul de Urbanism nr. 562 din 28.11.2023 emis de către Primăria Municipiului Calarasi. Se propune construirea unui centru de zi cu regim de inaltime Parter cu suprafata construita 860,22mp si dimensiuni maxime in plan de 20,55 x 62,92m. Constructia se va funda la cota -2,05m de la cota $\pm 0.00m$ (cota finita de arhitectura) pe o perna de loess compactat cu grosimea de 60cm datorita terenul slab de fundare. Se va avea grija ca perna de loess sa fie protejata cu o folie de PVC pentru a nu o destabiliza in caz de precipitatii majore. Imobilul se va funda pe un sistem de grinzi ortogonale de forma "T" intors cu baza de 70cm conform detaliilor de executie. Structura este realizata din cadre din beton armat cu stalpi de 30x30cm si 30x80cm si grinzi de 30x50cm, dispuse dupa doua directii principale ortogonale. Dimensiunile si modul de realizare si armare a elementelor din beton armat, au rezultat in urma dimensionarii structurii in conformitate cu normele, standardele si normativele in vigoare. Placile sunt realizate din beton armat cu grosime de 15cm peste parter si etaj, iar placa de la cota -0.10m are grosime de 10cm.


3. Documente ce se prezinta la verificare:

- Certificatul de Urbanism
- Memoriu elaborat de proiectant in care se prezinta solutia adoptata pentru respectarea cerintei verificate.
- Plansele desenate in care se prezinta solutia constructiva.

4. Concluzii asupra verificarii:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform indrumatorului.

Am primit 3 exemplare
Investitor/Proiectant



Am predat 3 exemplare
Verificator tehnic atestat
Ing. Boldisor Buta V. Mircea
Nr. Atestat 1262

ROMANIA

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI AMENAJĂRII TERITORIULUI

NR. 1262 DIN 25.05.1995

SE ATESTĂ DOMNUL (DOAMNA)

BOLDIȘOR-BUTA V. MIRCEA

NĂSCUT (Ă) ÎN ANUL 1952 LUNA AUGUST
ZILĂ 28 ÎN LOCALITATEA BUCUREȘTI
DE PROFESIE ÎNG. CONSTRUCTOR
DIN LOCALITATEA BUCUREȘTI STRADA AVRIU
NR 28 BLOC P.16 SC. ET. P. AP. 1 JUDEȚUL SECT. 2
PENTRU CALITATEA DE VERIFICATOR DE PROIECTE
ÎN DOMENIILE CONSTR. CIVILE, INDUSTRIE, AGROZOO,
CU STRUCTURA DIN BETON, BETON ARMAT, ZIDĂRIE,
METAL ȘI LEMN (A1; A2; A3); CONSTR. EDILITARE ȘI AGROZOO COMUNALĂ (A11)
PENTRU URMĂTOARELE EXIGENȚE: REZISTENȚĂ ȘI STABILITATE LA SOLICITĂRI STATICE, DINAMICE
INCLUSIV LA CELE SEISMICE (A1; A2; A3; A11)

În baza Hotărârii Guvernului României nr. 721 din 14.10.1981 privind aprobarea Regulamentului de atestare tehnico-profesională a specialiștilor care verifică sau expertizează proiectarea și execuția construcțiilor în urma cererii nr. 1200 din 23.05.1995 și a verificărilor efectuate și consemnate în procesul verbal nr. 2/40 din 25.05.1995 se eliberează prezentul certificat

Semnătura titularului

SERIA V Nr. 1262

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI

DI. **BOLDIȘOR-BUTA V. MIRCEA**
Cod numeric personal: 1520828400035
Profesia: ÎNG. CONSTRUCTOR

**ATESTAT
VERIFICATOR DE PROIECTE**

În domeniile: Construcții civile, industriale și agrozootehnice cu structură din beton, beton armat, zidărie, metal și lemn (A1; A2; A3); Construcții edilitare și de gospodărie comunală (A11)
Pentru următoarele exigențe: Rezistență și stabilitate la solicitări statice, dinamice, inclusiv la cele seismice (A1; A2; A3; A11)

Data emiterii: 25.05.1995

Director,
Inca GINAVAN

Valabilă de la:
20.05.2025

Până la:
20.05.2030

Semnătura titularului

Prozenta legitimație este valabilă însoțită de atestare verificator de proiecte

Seria CA_v Nr. V 1262 / 25.05.1995

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR
PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI**

LEGITIMAȚIE

Seria CA_v Nr. V 1262 / 25.05.1995