



VEDERE ÎN PLAN  
Scara 1:25




Capac carosabil  
cu ramă din fontă  
tip IV clasa D400

SECȚIUNE A - A  
Scara 1:25



08	Suport metalic pentru vana	2	150	-	-	OL
07	Piesa de trecere etansa	2	180	-	-	INOX+EPDM
06	Flansa zincata oarba	1	50	-	-	OL-ZN
05	Vana cutit	1	50	45	10	FONTA
04	Teu redus cu flanse	2	150x50	440	10	FONTA
03	Compensator montaj	1	150	330	10	FONTA
02	Vana cutit	1	150	56	10	FONTA
01	Adaptor flansa + flansa zincata	2	180	200	10	PEID+OL Zn
COD OB.	NUME	NR. BUC.	DIAMETRU (mm)	LUNGIME (mm)	PN (bar)	MATERIAL

LISTA DE ECHIPAMENTE HIDROMECHANICE - CC1, CC2, CC3, CC4, CC5, CC6, CC7, CC8, CC9, CC10, CC11, CC12, CC13, CC14, CC15, CC16, CC17, CC18, CC19, CC20, CC21, CC22, CC23, CC24, CC25, CC26, CC28, CC29, CC30 - CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN



NOTA:

- Caminele vor fi de tip prefabricate din beton armat, de forma rectangulara in plan, compuse din element de camin (radier+pereti) si placa de acoperire cu capac carosabil din fonta D400.
  - Grosimea radierului/peretilor: 20 cm;
  - Grosimea placii de acoperire: 20 cm (25 cm in zone carosabile);
  - Inaltimea utila: minim 180 cm, conform detalii;
  - Clasa betonului: C40/50;
  - Imbinarea elementelor se va face cu asezarea unui strat de mortar de ciment de 3-5 cm grosime;
  - Caminele de vane vor fi prefazute cu trepte de acces din oțel protejate cu manson cauciucat
  - peretii exteriori ale elementelor caminului de vane vor fi hidroizolati cu emulsie bituminoasa, aplicata in minim 2 straturi;
  - trecerea conductelor PEID prin peretele caminului se va face prin intermediul pieselor de trecere etanse.
- Piesa va fi protejata de o teava de oțel, montata la turnarea betonului in peretii caminelor de vane.
- Nu se accepta ulterior, spargerea peretilor caminelor de vane.

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Beneficiar: <b>COMUNA CRISTIAN</b> Amplasament: Com. Cristian si Mun. Sibiu, jud. Sibiu	Proiect nr: 437/05/ 2025
aspire design	S.C. ASPIRE DESIGN S.R.L. Sediu : SIBIU, Str. Soseaua Alba Iulia, nr.14, et.4, ap.3, 550018 Telefon: 0269 436.554 Fax: 0269 436.554 E-mail: office.aspiredesign@gmail.com			Beneficiar: <b>COMUNA CRISTIAN</b> Amplasament: Com. Cristian si Mun. Sibiu, jud. Sibiu	Proiect nr: 437/05/ 2025
Specificație	Numele	Semnătura	Scara: 1:25	Titlu proiect: STATIE DE POMPARE SI CONDUCTA DE REFULARE LOC. CRISTIAN, JUD. SIBIU	Faza: PT+DDE
Șef proiect	ing. Sandu Stoica				
Proiectat	ing. Daniel Bartesch		Data: mai 2025	Titlu planșă: <b>DETALIU CAMIN REFULARE TIP 1</b>	Planșa nr: <b>C29</b>
Desenat	ing. Daniel Bartesch				