


UNITATEA TERITORIALA TULCEA

Nr. _____ /



Către: S.C. AQUASERV SA TULCEA, str. Rezervorului nr 2 Tulcea

Subiect: Emitere aviz de amplasament pentru obiectivul: „PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA IN JUDETUL TULCEA”

Răspuns la solicitarea dumneavoastra inregistrata la E-Distributie Dobrogea cu nr. 12466934 /03.10.2022 privitoare la reconfirmarea avizelor de amplasament, conform Certificatului de Urbanism nr. 92 / 10088 din 12.07.2022, pentru proiectul mai sus mentionat, cu numerele de inregistrare:

247789671 / 17.12.2018, 247800275 / 17.12.2018, 247587017 / 11.12.2018, 247582504 / 11.12.2018, 247590727 / 17.12.2018, 247800791 / 17.12.2018, 247791490 / 17.12.2018, 247589610 / 07.12.2018, 247796556 / 12.12.2018, 247583771 / 07.12.2018, 247591624 / 10.12.2018, 247592312 / 11.12.2018, 247585048 / 11.12.2018, 247795422 / 11.12.2018, 247792707 / 17.12.2018, 247799633 / 17.12.2018, 304390930 / 17.03.2020, 304394832 / 13.13.2020.

Va comunicam urmatoarele:

Utilizarea amplasamentelor propuse pentru obiectivele dumneavoastra se poate face cu respectarea urmatoarelor conditii:

INFRASTRUCTURA DE APA SI APA UZATA SE INTERSECTEAZA CU LINIILE ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE DE 20 KV SI LINIILE ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE DE 0,4 KV EXISTENTE IN LOCALITATILE CRISAN, CHILIA VECHIE, CARCALIU, MACIN, ISACCEA, C.A. ROSETTI, TULCEA, BABADAG, CEATALCHIOI, MIHAI BRAVU, SOMOVA, PARDINA, VACARENI, MALIUC, SULINA, MAHMUDIA, STR. REPUBLICII- SULINA, STR. BACULUI- TUDOR VLADIMIRESCU, AFLATE IN GESTIUNEA SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - UT TULCEA.

SE VOR RESPECTA DISTANTELE MINIME DE INTERSECTIE SI APROPIERE INTRE CABLURILE POZATE IN PAMANT SI RETELELE PROIECTATE, ASTFEL:

-IN PLAN ORIZONTAL(APROPIERI) DISTANTA = MINIM 0.5 M

-IN PLAN VERTICAL(INTERSECTII) DISTANTA =MINIM 0.25M

CU SPECIFICAREA CA RETELELE SUBTERANE EXISTENTE APARTINAND SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA UT TULCEA SE POZEAZA IN PAMANT LA 0.8 M, IAR RETELELE DE APA POTABILA SI DE CANALIZARE SE VOR POZA SUB ACESTEA.

IN ZONELE UNDE EXISTA LINII ELECTRICE SUBTERANE LUCRARILE DE SAPATURA SE VOR EXECUTA MANUAL SI CU ASISTENTA DIN PARTEA SC E-DISTRIBUTIE DOBROGEA SA - UT TULCEA.

IN CAZUL IN CARE SE DESCOPERA CABLURI NEIDENTIFICATE PE PLANURILE DE SITUATIE ANEXATE SE VA ANUNTA PERSONALUL SC E- DISTRIBUTIE DOBROGEA SA UT TULCEA SI SE VOR OPRI LUCRARILE DE SAPATURA PANA LA APARITIA ECHIPELOR LA FATA LOCULUI.

UZ CONFIDENȚIAL

IN CAZUL NECESITATII EFECTUARII UNOR LUCRARI DE DEVIERE A UNOR ELEMENTE DE REȚEA (STALPI JT, MT, TRASEE LES, BRANSAMENTE, PRIZE DE PAMANT, ETC.), ACESTEA SE VOR EFECTUA DE CATRE SOCIETATI AUTORIZATE ANRE, PE CHELTUIALA SOLICITANTULUI, IN BAZA UNOR DOCUMENTATII TEHNICE APROBATE IN CTE -E-DISTRIBUTIE DOBROGEA.

PENTRU LINII ELECTRICE AERIANE DE MEDIE TENSIUNE SI DE JOASA TENSIUNE, AVIZELE SE CONSIDERA FAVORABIL CU CONDITIA PROTEJARII FUNDATIILOR STALPILOR LINIILOR ELECTRICE AERIENE. SE VA RESPECTA DISTANTA MINIMA PE ORIZONTALA INTRE FUNDATIA CELUI MAI APROPIAT STALP SAU ORICE ELEMENT AL PRIZEI DE PAMANT SI PERETELE CONDUCTEI DE 0.6 M.

IN CAZUL AVARIERII LINIILOR ELECTRICE AERIENE SI SUBTERANE IN TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR SE VA REMEDIA DEFECTUL PE CHELTUIALA SOLICITANTULUI DE AVIZ, CU UN CONSTRUCTOR AUTORIZAT ANRE SI VETI SUPORTA INCLUSIV DAUNELE POSIBILILOR ABONATI DIN ZONA.

LA EXECUTAREA MECANIZATA A SAPATURILOR PENTRU EXECUTAREA CANALIZARILOR, A LUCRARILOR PENTRU TURNAREA/CONSTRUIREA IMOBILULUI (CONSTRUCTIEI) UTILAJELE SAU ORICE UTILAJ CARE VA TRANZITA ZONA DIN VECINATATEA REȚELEI, NU SE VOR APROPIA LA O DISTANTA MAI MICA DE 3 M DE LEA 20 KV.

Manager UT Tulcea
Ing. Pisica Tudor Leonard



Sef Serv. Tehnic- UT Tulcea,
Ing. Iordachita Liviu

