




**MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI
TULCEA**

**COMPARTIMENT – EVALUAREA FACTORILOR DE RISC DIN MEDIUL DE VIAȚĂ
– IGIENA MEDIULUI
NR. 438 / 29.11.2022**



NOTIFICARE

Către, SC AQUASERV SA

Loc. Tulcea, str. Rezervorului nr. 2, județ Tulcea

Ca urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la DSP cu nr. 729 A din data 18.11.2022 privind: **"PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL TULCEA"**, cu modificările aduse în anul 2022, vă comunicăm că în urma evaluării documentației și în baza referatului de evaluare nr. 536/29.11.2022, au fost constatate următoarele: este în concordanță cu legislația națională privind normele de igienă și sănătate publică cu următoarele condiții:

1. Respectarea prevederilor L.458/2002(r), cu modificările și completările ulterioare- încadrarea apei în standardul de potabilitate.
2. Respectarea prevederilor Ord MS 119/2014, cu modificările și completările ulterioare, art.25 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației:
(1) Rețeaua de distribuție a apei trebuie să asigure regimul continuu, cantitatea necesară și să nu permită contaminarea exterioară.
(4) Se folosesc numai echipamente, produse, materiale, substanțe chimice sau amestecuri utilizate în contact cu apa potabilă avizate sanitar, conform prevederilor legale în vigoare.
(6) Proiectarea instalațiilor de tratare a apei, a rezervoarelor de înmagazinare și a rețelilor de distribuție trebuie să prevadă posibilitatea de evacuare a apelor de spălare și accesul pentru recoltarea de probe, în vederea efectuării monitorizării calității apei potabile.
3. Respectarea prevederilor Ord. MS 275/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind materialele, substanțele, echipamentele utilizate în contact cu apa potabilă.
4. Respectarea prevederilor HG 974/2004 cu modificările și completările ulterioare - Cap. III, art. 20 (3): montarea de robinete metalice la ieșirea din stația de tratare.
5. Respectarea perimetrelor sanitare cu regim sever și de restricție, din jurul forajelor și rezervoarelor, impuse prin studiile hidrogeologice de specialitate, conf. HG 930/2005.
6. Asigurarea funcționării la parametri optimi a tuturor utilajelor și spălarea mijloacelor de transport după terminarea programului de lucru, evitarea și combaterea scurgerilor de produse petroliere și lubrifianți, curățarea permanentă a platformelor, stropirea cu apă a acestora în perioadele lipsite de precipitații și folosirea de prelate pentru a evita/diminua emisiile de particule astfel încât să se diminueze disconfortul creat spațiilor de locuit.

**Director executiv,
Ec. Caloianu Carmen**



**Medic Șef Departament Supraveghere,
Dr. Adriana Elena Argetoianu**

Întocmit, dr. Adriana Elena Argetoianu / Redactat, Covaliov Violeta/ 29.11.2022 / Ex. 2

Mun. Tulcea, str. Viitorului, nr. 50, jud. Tulcea, Cod poștal 820236, Tel 0240534134, Fax 0240534290, Cod fiscal 4321631, E-mail: secretariat@dspjtulcea.ro, website: <http://www.dspjtulcea.ro>