


**PT mobil 20/0.4 kV 1x400 kVA**

LES 20 kV	LES 20 kV	Trafo local 20/0.4 kV
Q1	Q2	Q3
Linie	Linie	Trafo
Separator de sarcina 24 kV,630 A,16 kA	Separator de sarcina 24 kV,630 A,16 kA	Separator de sarcina 24 kV,630 A,16 kA
Indicator capacitiv prezenta tensiune	Indicator capacitiv prezenta tensiune	Indicator capacitiv prezenta tensiune
Indicator defecte mono si polifazice montat si in exterior spre calea de acces	Indicator defecte mono si polifazice montat si in exterior spre calea de acces	Sigurante fuzibile cu percutor 24 KV,25 A



Verificator ANRE Arpad Szekely



**Distribuție Energie  
Electrică România**  
*Serviciul Proiectare Brașov*

**Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Brașov**  
Str. Pictor Luchian, Nr.25, 500193, Brașov, Jud. Brașov

Tel: +40 268 305 999      C.I.F.DEER. RO14476722  
Fax: +40 268 475 541      R.C.DEER. JJ12/352/2002  
office@distributie-energie.ro      www.distributie-energie.ro

**Beneficiar:**

**Distribuție Energie Electrică Romania**

Project nr.:

44/2024

Specificatie	Nume
--------------	------

Sef proiect	Horhocea Mugurel
-------------	------------------

Proiectat	Muntean Adrian
-----------	----------------

Desenat	Muntean Adrian
---------	----------------

Aprobat	Toma Alexandru
---------	----------------

**Semnatura**

**Scara:**

**%**

**Data:**

**11.2024**

**Titlu proiect:**

Inlocuire tronsoane LES 20 kV si MGS RED 20 kV Rasnov  
prin realizare tronsoane de LES 20 kV noi, jud. Brasov

**Titlu plansa:**

**Schema monofilara  
PT Mobil**

**Faza:**

PTE+CS

[illegible]

## 5.1