



NOTE: - Semnalele de intrare feedback/confirmare, vor fi cablate cu JE-H(ST)-H nx2x0.8mm²
 - Semnalele de comanda vor fi cablate cu N2XH nx1.5mm²
 - n reprezinta numarul de conductoare din cablu si se stabileste in functie de numarul de semnale, tipuri de cablu disponibile si jurnal de cabluri

Tablou BMS TBMS



Proiectant General	Proiectant de Specialitate	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA:	Proiect nr.: PMB01/2025
PTK Project & Management S.R.L. Sf. Constructorilor, Nr.38, ap.77, municipiul Timisoara, judetul Timis	AutomateFirst SRL Moesnia Noua, Str. Serena, nr.33, Timis tel.: 0749136791 automatefirst01@gmail.com		Proiect specialitate ECS-BMS nr.: 9
NUME SI PRENUME:	SEMNATURA:	Titu proiect:	Faza: DTAC+Ph
Arh. Cristina Patrascu-Baba	AUTOMATEFIRST SRL CUI: 480104291 J35/2483/2023	CONSTRUIRE SI DOTARE CENTRU DE INGRUIRI PALATIVE Brad, Str. Horea, Nr.10, Jud. Hunedoara	
Ing. Paul Pagura	MOSNITA VE 2025, Jud. Timis	Titu plansa: Schema Tablou TBMS	Planşa nr.: 04
Ing. Paul Pagura			