



**LEGENDA :**

VAA - ventil de aerisire automat  
Iz - izolatie armanflex sau kaimanflex  
PC - pompa caldura monobloc  
C.T. - centrala termica  
D-C - distribuitor - colector  
EV3C - electrovana cu 3 cai  
alimentare 220V; in 3pct,  
actionare rapida  
SD - statie dedurizare

**Nota :**  
Toate materialele, utilajele,  
obiectele sunt si vor fi agrementate  
conform legislatiei romanesti si europene.  
Norme CE si RO.

— conducta incalzire (tur/retur)  
circuite radiatoare  
— conducta alimentare cu apa rece

Grile - grila cu jaluzele fixe, montate la partea  
interioara a usii exterioare - 2 buc  
dimens. 600 x 300 mm; la CT  
- introducere aer de ardere la cazane.  
- usa trebuie sa se deschida spre exterior,  
si nu trebuie sa aiba prag.



VERIFICATOR	NUMELE SI PRENUMELE	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT/EXPERTIZA NR./DATA
Proiectant General <b>S.C. ARHI STIL CONCEPT S.R.L.</b> J28 / 67 / 2011 C.U.I. 28013302 str. G-ral Aurel Aldea nr. 25 tel.: 0744770831; e-mail: arhstilconcept@yahoo.com Slatina, jud. OLT		Proiectant Specialitate <b>S.C. ALEMOM COMPANY S.R.L.</b> J28 / 69 / 2007 C.U.I. 20820897 str. Dorobanti, nr. 11 tel.: 0765596921; e-mail: alemom.company@gmail.com Slatina, jud. OLT		BENEFICIAR: COMUNA ISLAZ comuna Islaz, sat Islaz, str. Dunarii, nr.66, jud. Teleorman
Proiectat	ing. Florescu Marius		Scara: 1:1%	Denumire Proiect: DEMOLARE SI CONSTRUIRE CORP C1, SCOALA GIMNAZIALA nr.1, comuna Islaz, judetul Teleorman
			Data: 2025	Faza: P.T.
				PLANSĂ NR. IT 04.00