



- LEGENDĂ:
- Conductă apă caldă - tur 55°C

—

Conductă apă caldă - retur 45°C

.....

Circuit automatizare

P1

Pompă de circulație

T.A.

Tablou Automatizare

C1 - 2

Circuite de încălzire

M

Manometru
- Filtru Y

Robinet de închidere

Robinet de echilibrare cu prize de presiune

Robinet de golire

Clapetă de sens

AA

Aerisitor automat

REVIZIA 0	OPM NEW EXCLUSIVE GROUP S.R.L. CUI 26774366 - J15/197/2010 mun. Târgoviște, jud. Dâmbovița			Beneficiar: UAT COMUNA ALBOTA		Pr. nr: ART 163 /2024
				Denumire: EXTINDERE SEDIU PRIMARIE COMUNA ALBOTA		Faza: DALI
	Proiectant de specialitate SC ARTEDO FIRE SRL CUI 46942006 - J15/1634/2022			Amplasament: com. Albota, sat Albota, N.C. 13961, Jud. Argeș		Plansa nr:
				Scara: 1:--	INSTALAȚII TERMICE SCHEMA TERMODINAMICĂ	
	Sef proiect	Arh.urb.Anamaria Georgescu		Data: 12.2024		IT 01
	Proiectat/Desenat	Ing. Ilie-Constantinescu Raoul				
Aprobat	Ovidiu Românașu					