

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 12

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventiloconvector carcasat de pardoseala VCP.02**

| Nr. Crt. | Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini | Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini | Producator |
|-----------|---|--|------------|
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali | | |
| 1.1 | Capacitate de racire: min. 2.03 kW Capacitate de incalzire: min. 2.33 Kw Tip agent: apa Debit aer: 252-498 m³/h Presiune acustica: max. 43 dB(A) Putere acustica: max. 52 dB(A) Alimentare electrica: 230V / 1-ph / 50 Hz Putere absorbita: max. 0.08 kW Curent absorbit: max. 0.35 A | | |
| 2 | Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii): | | |
| 2.1. | - Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model | | |
| 3 | - Conditii de livrare si plata Livrarea se va face in maxim 15 zile de la contractare | | |
| 4. | - Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare | | |
| 5. | - Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului. | | |

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati

Intocmit: