



ROMÂNIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
MEHEDINȚI

Strada Traian nr.115, Drobeta Tr. Severin

☎ Telefon: 0252/ 323.638, FAX: 0252 / 325.040, e-mail: dspmh@dspmh.ro

Nr. operator date – 35561

Nr.1291 /07.02.2025

CĂTRE
COMUNA VLĂDAIA, JUDEȚUL MEHEDINȚI

NOTIFICARE ASISTENȚĂ DE SPECIALITATE

Urmare a solicitării dumneavoastră înregistrată la DSP Mehedinți cu nr.1291/2024, privind asistența de specialitate de sănătate publică, pentru obiectivul „Centru Comunitar Integrat, comuna Vlădaia, județul Mehedinți” și ținând cont de prevederile Ord.MS 1030/2009, Ord.MS 2931/2021, Ord.MS 1338/2007, Ord.MS 1761/2021, Ord.MS 1226/2012 și a referatului de asistență de specialitate de sănătate publică nr.18/07.02.2025, întocmit de Dr.Stoian Marinică, vă comunicăm următoarele recomandari asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare:

Notificarea este valabilă atât timp cât NU se modifică datele din memoriul tehnic și schițele de detaliu, avute în vedere la emiterea notificării.

Ținând cont de prevederile Ord.MS 2931/2021, Ord.MS 1338/2007, Ord. MS 1226/2012 și Ord MS 1761/2021 cu modificările și completările ulterioare vă comunicăm următoarele recomandari asupra modului de îndeplinire a cerințelor prevederilor legale în vigoare:

- Baremul minim pentru organizarea centrului comunitar integrat cuprinde cel puțin următoarele încăperi:
 - a) un birou pentru personalul centrului; dacă infrastructura permite, fiecare categorie de personal angajat în centrul comunitar integrat poate avea un birou distinct, după caz;
 - b) o încăpere pentru consiliere individuală medicală și/sau întâlniri de grup; dacă infrastructura permite, încăperea pentru consiliere individuală poate fi diferită de încăperea pentru activități de grup, cum sunt sesiunile de informare/educare/comunicare pentru promovarea comportamentelor favorabile sănătății;
 - c) o încăpere pentru consiliere socială sau alte activități de servicii sociale;
 - d) o încăpere pentru activități de consiliere/mediere școlară/alte activități cu specific educativ, cu intrare separată și grupuri sanitare separate;
 - e) un spațiu cu dotare medicală minimală în care să se poată furniza consultații de către medicul de familie sau de către medicii de specialitate care doresc să furnizeze servicii medicale de specialitate în sistem flexibil, inclusiv servicii de telemedicină și paleație;
 - f) un spațiu de depozitare;
 - g) grupuri sanitare distincte pentru personal și beneficiari.
- Cabinetul medical va avea în componența minimă sală de așteptare, grup sanitar, sală de tratamente, cabinet de consultații propriu-zis și spații de depozitare.

- a) Sala de așteptare se va amenaja astfel încât fiecare loc de ședere să beneficieze de o suprafață minimă de 1/1,5 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru adulți, și 1,5/2 mp/persoană, în cazul cabinetelor pentru copii (inclusiv persoana însoțitoare).
- b) Cabinetul de consultații propriu-zis va avea o suprafață minimă de 9 mp și acces la o chiuvetă racordată la apă curentă, caldă și rece.
- c) Sala de tratamente, cu o suprafață minimă de 9 mp, va fi special amenajată și dotată cu o chiuvetă racordată la apă curentă rece și caldă.

- Pavimentele, pereții, tavanele și suprafețele de lucru din încăperile în care se desfășoară activități medicale vor fi:

- a) lavabile;
- b) rezistente la dezinfectante;
- c) rezistente la decontaminări radioactive (după caz);
- d) rezistente la acțiunea acizilor (în săli de tratamente, după caz);
- e) negeneratoare de fibre sau particule care pot rămâne suspendate în aer;
- f) fără asperități care să rețină praful.

- Este interzisă amenajarea de tavane false casetate din materiale microporoase și cu asperități.

3. Se interzice mochetarea pardoselilor.

În cabinetele în care se efectuează intervenții chirurgicale ce necesită spitalizare de zi/de o zi va fi amenajată o încăpere special destinată pentru recuperarea postoperatorie, dotată cu paturi, asigurându-se o suprafață minimă de 7 m²/pat.

Încăperile cu profil administrativ vor fi separate de cele în care se desfășoară activități medicale.

Următoarele norme igienico-sanitare sunt obligatorii pentru cabinetele medicale, indiferent de profil:

- a) asigurarea cu apă potabilă;
 - b) racordarea la rețeaua de canalizare a localității, astfel încât apele uzate să nu producă poluarea apei, aerului și solului. Dotarea cabinetelor, în localitățile în care nu există sisteme publice de canalizare, cu instalații proprii de colectare a apelor uzate (fose septice de beton vidanjabile);
 - c) deșeurile rezultate în urma activităților medicale vor fi colectate, depozitate, evacuate și neutralizate conform prevederilor legale în vigoare;
 - d) asigurarea unui microclimat corespunzător;
 - e) asigurarea iluminării naturale și artificiale necesare desfășurării în condiții optime a activității medicale;
 - f) asigurarea limitării zgomotului sub normele admise și sau asigurarea protecției antifonice eficiente în interiorul și în afara cabinetelor;
 - g) asigurarea cu materiale pentru efectuarea curățeniei;
 - h) asigurarea cu dezinfectante, antiseptice și decontaminante autorizate/înregistrate de Comisia Națională pentru Produse Biocide. Folosirea acestora se va face în funcție de instrucțiunile de utilizare, la concentrațiile și timpii de utilizare specificați de producător;
 - i) asigurarea de echipament de protecție specific pentru întregul personal, în conformitate cu legislația în vigoare;
 - j) asigurarea instruirii permanente a personalului medicosanitar privind precauțiile universale.
- În vederea menținerii calității curățeniei în unitatea sanitară se organizează un spațiu/o încăpere de depozitare a produselor și a ustensilelor aflate în stoc necesare efectuării curățeniei, spațiu/încăpere care trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
- a) pavimentul și pereții să fie impermeabili și ușor de curățat;
 - b) să existe aerisire naturală/mecanică;
 - c) să fie iluminat(ă) corespunzător;
 - d) zona de depozitare să permită aranjarea materialelor de curățare și accesul ușor la acestea;

- e) să aibă o suprafață care să permită desfășurarea activității de pregătire a ustensilelor și a materialelor utilizate în procedura de curățare;
- f) să dețină sursă de apă rece și caldă;
- g) să existe chiuvetă dotată cu dispenser cu săpun lichid și prosoape de unică utilizare, pentru igiena personalului care efectuează curățarea;
- h) să existe cuvă sau bazin cu sursă de apă pentru spălarea ustensilelor folosite la efectuarea curățeniei. Pentru spălarea ustensilelor și echipamentelor pot exista și mașini de spălat cu sau fără uscător
- i) să existe suport uscător pentru mănușile de menaj, perii și alte ustensile necesare uscării optime a acestora.

DIRECTOR EXECUTIV
Dr. MIRUNA CORNELIA CONSTANTIN



Intocmit: Consilier Sup. Sirbu Mariana