

FORMULARUL F5

OBIECTIV: ELABORAREA DOCUMENTATIEI PENTRU AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII CENTRU COMUNITAR INTEGRAT, COMUNA VLADAIA, JUDETUL MEHEDINTI

BENEFICIAR: U.A.T VLĂDAIA

PROIECTANT: S.C. PLANIMOB CAD S.R.L.

Floresti, jud. Cluj

FIȘĂ TEHNICĂ Nr. 11

Utilajul, echipamentul tehnologic: **Ventiloconvector carcasat de pardoseala VCP.01**

Nr. Crt.	Parametri si conditii impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse prin Caietul de sarcini	Producator
0.	1.	2.	3.
1	Parametri tehnici și funcționali		
1.1	Capacitate de racire: min. 1.31 kW Capacitate de incalzire: min. 1.48 Kw Tip agent: apa Debit aer: 197 -389 m³/h Presiune acustica: max. 39 dB(A) Putere acustica: max. 48 dB(A) Alimentare electrica: 230V / 1-ph / 50Hz Putere absorbita: max. 0.055 kW Curent absorbit: max. 0.25 A		
2	Conditii privind exigentele de performanta (de asigurare a calitatii):		
2.1.	- Se vor prezenta instructiuni de prezentare in limba romana - Documente conform legislatiei: - Agreement Tehnic, conform Legea 10/1995 - Certificat de Conformitate - Certificat de Aprobare de Model		
3	- Conditii de livrare si plata Livrea se va face in maxim 15 zile de la contractare		
4.	- Conditii de garantie si post garantie Garantie pentru primele 24 de luni in functionare		
5.	- Alte conditii specifice Furnizorul va acorda asistenta tehnica gratuita la montarea sistemului.		

PRECIZARI: 1. Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanei A
2. Contractantul(ofertantul) raspunde de corectitudinea coloanei B.
3. Contractantul(ofertantul) va anexa la fiecare specificatie tehnica, fisa tehnica a furnizorului, pentru a se verifica concordanta cu parametrii tehnici inscrisi in documentele de licitati

Intocmit: