



**Distribuție Energie
Electrică România**
Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

Fax: +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

Către **MUNICIPIUL MIERCUREA-CIUC**,

Referitor la **cererea de aviz de amplasament**, înregistrată cu nr. 7050240502568 / 30.05.2024 pentru **obiectivul: REABILITAREA PARCULUI PENTRU TINERET - PARCUL FODOR SANDOR** de la adresa: **MIERCUREA-CIUC**, sat -, strada **LIBERTATII**, nr. **FN**, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal **530192**, numar cadastral **62313**, județul **Harghita**.

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7050240502568 / 03.06.2024

cu urmatoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune** -.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 17.10.2025**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **1** și a Certificatului de urbanism nr. **657 / 17.10.2023**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalatii electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala HARGHITA) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, alți deținători) - în vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.
10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.



Distribuție Energie Electrică România

Sucursala Harghita

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Harghita
str. Kossuth Lajos, Nr.1, 530220, Miercurea Ciuc, Jud. Harghita

Tel: +40 266 205 999

Fax: +40266371975

office.harghita@distributie-energie.ro

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14536166

R.C. DEER/Suc. J12/352/2002 / J19/81/2002

www.distributie-energie.ro

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

AVIZ CU URMATOARELE CONDITII:

3.6.2024 10:41 Document id: 10374194

Semnat de: Gabor Airizer

Utilizarea ampasamentului propus, pentru obiectivul D-voastra se va face respectandu-se urmatoarele conditii:

3.6.2024 11:11 Document id: 10374194

Semnat de: Veress Attila

Pe ampalasamentul propus de dumneavoastra conform plansei anexata, avem instalatii electrice LES 20 KV existent in functiune.

-SE RESPECTA DISTANTA MINIMA DE VECINATATE INTRE CONSTRUCTII SI LINIILE ELECTRICE SUBTERANE CONFORM NTE 007/08/00

Pe ampalasamentul propus de dumneavoastra conform plansei anexata, avem instalatii electrice LEA 0.4 KV existent in functiune.

-SE RESPECTA DISTANTA MINIMA DE VECINATATE INTRE CONSTRUCTII SI LINIILE ELECTRICE AERIENE CONFORM ORDIN ANRE 239/2019.

-Toate cablurile din zona de lucrari(sapaturi), vor fi protejate in tub de protectie si marcate cu banda avertizoare, conform NTE 007/08/00.

-Lucrarile de deviere se vor stabili cu exactitate pe baza de proiect, la comanda solicitantului, data in timp util -cheltuielile pentru efectuarea lucrarilor preconizate se suporta integral de catre beneficiar

-dupa terminarea lucrarilor, instalatiile rezultate si terenul ocupat de ele vor fi predate de consumator la SR Harghita fara plata si fara pretentii patrimoniale sau financiare ulterioare, conform reglementarilor in vigoare.

-consumatorul va obtine avizele si aprobarile de teren necesare executatii lucrarilor si va suporta integral costul acestora.

-Executia lucrarilor de natura electricase va face numai de cate o unitate specializata atestata. Avizul de amplasament nu constituie aviz de racordare. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivului (sau marirea puterii instalate), consumatorul va solicita SR Harghita, aviz de racordare.

-Avem posibilitate de racordare la reseaua electrica.

-In plansele studiate cablurile sunt marcate in scop informativ.

-INAINTE DE INCEPEREA LUCRARILOR VE-TI SOLICITA ASISTENTA DIN PARTEA COR PENTRU IDENTIFICAREA CABLURILOR SUBTERANE EXISTENTE IN ZONA.

-Prezentul Aviz este valabil până la expirarea valabilitatii CERTIFICATULUI DE URBANISM.

Director Sucursala HARGHITA
BIRO ARPAD

Sef S.A.R. HARGHITA
ATTILA VERESS

Intocmit
Gabor Airizer