

# SC EURO SEVEN INDUSTRY SRL

Str. Horatiu nr. 11, sector 1, Bucuresti

Tel/fax: ++40 21 316.45.77; ++40 21 314 77 14;

Cod unic: R13310879; Registrul Comerțului: J40/7881/2000

RO61 FNNB 0075 0262 2597 RO03 – CREDIT EUROPE BANK,

e-mail: [office@euro7.ro](mailto:office@euro7.ro)

Nr. 65/ 12.08.2024

Catre

PRIMARIA COMUNEI SABARENI, JUD. GIURGIU, PRIN REPREZENTANT LEGAL D-NUL IOSIF VIOREL

Referitor la solicitarea dumneavoastra privind eliberarea avizului pentru lucrarea “MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SABARENI, JUD. GIURGIU”, solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 67/ 14.03.2024, eliberat de Primaria comunei SABARENI, jud. Giurgiu va comunicam ca in urma analizei documentatiei depuse se emite urmatorul

## AVIZ CU CONDITII

1. Pe toata distanta pe care se vor face lucrari si este conducta de gaze naturale, sa existe un culoar de securitate, deasupra conductei in latime de 1,50 m de o parte si alta a conductei, pentru eventualele lucrari la sistem. Pe acest culoar nu se va construi si nu se va depozita nimic fara acordul S.C. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L .
  2. Conducta existenta este executata paralel cu axul drumurilor, totodata exista bransamente la imobile, unele dintre ele sunt executate cu subtraversarea drumurilor. Inainte de inceperea lucrarilor se va solicita prezenta reprezentantilor S.C. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L. in vederea identificarii bransamentelor si conductelor in teren.
  3. La inceperea lucrarilor se va anunta cu 48 de ore inainte S.C. EURO SEVEN INDUSTRY S.R.L la telefoanele 0757579019, 0757578892 pentru trimiterea unui delegat, stabilirea unor detalii tehnice, participarea la sondaje in teren si incheierea unui proces verbal de predare primire amplasament.
  4. Daca lucrarile de constructii montaj nu incep in decurs de 12 luni, avizul trebuie reconfirmat.
  5. In timpul executiei se vor respecta distantele standard intre retele, atat in plan vertical cat si in plan orizontal, acestea fiind prevazute si in N.T.P.E.E.-2008 cu modificarile si completarile ulterioare (normativ de gaze)
  6. Nu se va face foraj orizontal in zona de siguranta a conductelor de gaze naturale.
  7. Distrugerea retelei de gaze , implicatiile rezultate de distrugere , reparatia cat si costurile aferente cad in sarcina constructorului.
- Prezentul aviz are valabilitate 12 luni de la data emiterii.

SC EURO SEVEN INDUSTRY SRL

DIRECTOR TEHNIC  
PERNIU ROBIN

