

Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - DEMONTARI**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>DEMONTARI</b>				
1	RPEB11B1	Demontare conductori din cupru si aluminiu 1-4mmp	m	350
2	RPEA15B1	Demontare tub protectie IP-PVC cu d=23-39 mm	m	250
3	RPEE17B1	Demontare aparate electrice (prize si intrerupatoare)	buc	25
4	RPEG20A1	Demontare tablou electric	buc	1

**PROIECTANT,**



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Tuburi, tevi de protectie si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0	1		2	3
<b>Tuburi, tevi de protectie si accesorii</b>				
1	EA13A2	Tub izolant flexibil, fara halogenuri, montat ingropat cu D=16 mm	m	1000
2	EA13A3	Tub izolant flexibil, fara halogenuri, montat ingropat cu D=20 mm	m	600
3	EA13B1	Tub izolant flexibil, fara halogenuri, montat ingropat cu D=25 mm	m	20
4	EA01A2	Tub izolant rigid, tip IPY, montaj aparent, du D=16 mmp	m	100
5	EA01B1	Tub izolant rigid, tip IPY, montaj aparent, du D=20 mmp	m	120
6	ATD29B	Jgheab metalic 100x50 mm, inclusiv accesorii de montaj	m	35
7	EA16D1	Doza de ramificatie pentru cabluri electrice montata ingropat, 92x92 mm, IP42	buc	20
8	EA17B1	Doza de ramificatie pentru cabluri electrice montata aparent 100x100 mm, IP66	buc	5
9	EI05C1	Acoperirea cu mortar a tuburilor	m	820
10	RPCU10A1	Strapungeri in zidarie	buc	25
11	RPCU11A2	Slituri in zidarie	m	800
12	RPCU18A1	Acoperirea cu mortar de ipsos a gaurilor din pereti	buc	25

**PROIECTANT,**



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Cabluri electrice si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>Cabluri electrice si accesorii</b>				
1	EC04G1	Cablu din cupru tip CYYF pentru alimentare aparate electrice, 3x1,5 mmp	m	1150
2	EC04G1	Cablu din cupru tip CYYF pentru alimentare aparate electrice, 4x1,5 mmp	m	15
3	EC04G1	Cablu din cupru tip CYYF pentru alimentare aparate electrice, 3x2,5 mmp	m	655
3	EC04G1	Cablu din cupru tip CYYF pentru alimentare aparate electrice, 5x4 mmp	m	30
3	EC04G1	Cablu din cupru tip CYYF pentru alimentare aparate electrice, 3x6 mmp	m	20
4	EC04G1	Cablu din cupru tip CYABY pentru alimentare tablou spatiu termic TE.ST, 5x10 mmp	m	80
5	EC04G1	Cablu din cupru pentru comanda echipamente, tip LiYCY 4x1 mmp	m	100

**PROIECTANT,**



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Tablouri electrice si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>Tablouri electrice si accesorii</b>				
1	EF02D	Procurare si montaj tablou electric general - TEG conform specificatie aparataj	buc	1
2	EF03A1	Procurare si montaj tablou electric centrala termica - TEST - conform specificatie aparataj	buc	1
3	EF08B1	Racordarea conductelor la tabloul electric, conducta avand sectiunea 10 - 16 mmp	buc	2
4	EF08A1	Racordarea conductelor la tabloul electric, conducta avand sectiunea < 10 mmp	buc	2

**PROIECTANT,**



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Instalatii de legare la pamant si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>Instalatii de legare la pamant si accesorii</b>				
1	EG08C1*	Platbanda OLZn 40x4 mm pentru priza de pamant si in fundatie	m	100
2	EG08C1*	Platbanda OLZn 25x4 mm pentru priza de pamant in camera centrala termica	m	30
3	EB08B1*	Conductor din cupru VLPY 16 mmp	m	10
4	EA06C1*	Electrod priza de pamant OLZn 50x50x1500mm	buc	6
5	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura pentru centura de impamantare	buc	2
6	W1R11A	Imbinare cu surub galvanizat a piesei flexibile la BEP	buc	3
7	EG11B1	Piesa racord BEP la conductele de instalatii	buc	1
8	CP21B1	Sudare platbanda de otel zincat	buc	10

PROIECTANT,



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Incercari si verificari ale echipamentelor electrice**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0	1		2	3
<b>Incercari si verificari ale echipamentelor electrice</b>				
1	EH01A1	Incercarea cablurilor de energie electrica	set	1
2	EH05A1	Verificarea tablourilor electrice	buc	2
3	EH07A1	Energie electrica pentru probe	kWh	30
4	EI02I1	Etansarea trecerilor de cabluri prin golurile din plansee	buc	5
5	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant	buc	2
6	EI01B1	Diblu metalic cu diametru nominal de 10 mm	buc	30
7	TSC02A1	Sapatura mecanizata cu excavator pe pneuri	mc	20
8	TSA02C1	Sapatura manuala	mc	5
9	W2H04A1	Strat de nisip asezat in sant pentru protejarea cablurilor electrice	mc	3,6
10	TSD05A1	Compactare cu mai mecanic d=150-200 kg a umpluturilor in straturi de 20-30 cm exclusiv udare straturi	mc	11
11	TSD02A1	Imprastiere pamant cu buldo in strat gros	mc	11
12	TSD01C1	Imprastiere pamant cu lopata strat 10-30 cm	mc	5,6
13	DF26A1	Marcaj longitudinal cu banda din material termoplastic	m	60
14	N.I.A.*	Transport pamant rezultat din sapatura	mc	6
15	N.I.A.*	Materiale marunte	set	1

**PROIECTANT,**



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Aparate electrice si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>Aparate electrice si accesorii</b>				
1	ED01A1	Intrerupator simplu, montaj incastat, sistem modular, 10A, 250Vca, min. IP20	buc	1
2	ED01A1	Intrerupator dublu, montaj incastat, sistem modular, 10A, 250Vca, min. IP20	buc	8
3	ED01A1	Intrerupator dublu, montaj aparent, sistem modular, 10A, 250Vca, min. IP44	buc	1
4		Senzor de miscare pentru comanda iluminatului, montaj aparent, minim IP44	buc	6
5	ED08B1	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj ingropat, IP20	buc	3
6	ED08E1*	Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, montaj ingropat, IP20	buc	10
7	ED08E1*	Priza simpla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, IP44, cu capac de protectie	buc	3
8	ED08E1*	Priza dubla cu contact de protectie 16A/230V, montaj aparent, IP44, cu capac de protectie	buc	6
9	ED20A1	Legarea electromotorului 0,55-4 kW la conducte de cupru	buc	30

PROIECTANT,



Denumire:

REABILITARE IMPREJMUIRE, REABILITARE GRADENE, COMPARTIMENTARE SI AMENAJARE DUSURI BAZA SPORTIVA CARCEA SI REALIZARE PUT FORAT CU SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, STATIE DE POMPARE, BAZIN BAZA SPORTIVA CARCEA

Beneficiar: CLUBUL SPORTIV CARCEA

Adresa: str. Aeroportului, nr. 25, com. Carcea, jud. Dolj

Faza de proiectare: PT

Proiectul nr.:001/2023

**OBIECT: INSTALATII**

**DEVIZ: INSTALATII ELECTRICE - Corpuri de iluminat si accesorii**

Nr. Crt.	Capitol de lucrari		U.M.	Cantitatea
<b>SECTIUNEA TEHNICA</b>				
0		1	2	3
<b>Corpuri de iluminat si accesorii</b>				
1	EE12G1*	CIL1 - Corp de iluminat liniar echipat cu surse LED 40W, etans IP65, montaj aparent, l=125cm	buc	28
2	EE12G1*	CIL1 - Corp de iluminat liniar echipat cu surse LED 40W, etans IP65, montaj aparent, l=125cm, kit pentru autonomie de minim 1h inclus	buc	1
3	EE12G1*	CIL2 - Corp de iluminat liniar echipat cu surse LED 20W, etans IP65, montaj aparent, l=60cm	buc	23
4	EE12G1*	CIL3 - Corp de iluminat tip plafoniera echipat cu surse LED 18W, etans IP44, senzor de miscare inclus	buc	7
5	EE12G1*	CIL4 - Corp de iluminat tip aplica, echipat cu sursa LED18W, etans IP66, montaj aparent, senzor de miscare si crepuscular inclus	buc	2
6	EE10K1	Corp de iluminat de siguranta cu sursa LED, tip permanent, 3W, cu autonomie minim 1 h, montat suspendat/aparent IP20, distanta de observare 20 m , cu abtibild corespunzator locului de montaj, complet echipat pentru functionare - iluminat de securitate de evacuare	buc	9

**PROIECTANT,**

