


LEGENDA :

- | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|---|
| | CONDUCTA TUR AGENT TERMIC | | VENTILOCONVECTOR CU MONTAJ INCADRAT IN TAVANUL FALS
PUTERE MEDIE INCALZIRE: 4.33 kW
PUTERE MEDIE RACIRE: 2.81 kW | | - COLDANA TUR/RETUR AGENT TERMIC RADIATOARE | | COD INCAPERE |
| | CONDUCTA RETUR AGENT TERMIC | | VENTILOCONVECTOR CU MONTAJ INCADRAT IN TAVANUL FALS
PUTERE MEDIE INCALZIRE: 2.12 kW
PUTERE MEDIE RACIRE: 1.32 kW | | - COLDANA TUR/RETUR AGENT TERMIC VENTILOCONVECTOARE | | TEMPERATURA INTERIOARA DE CALCUL |
| | CONDUCTA TUR AGENT TERMIC | | VENTILOCONVECTOR CU MONTAJ INCADRAT IN PERETE
PUTERE MEDIE INCALZIRE: 4.97 kW
PUTERE MEDIE RACIRE: 4.33 kW | | DISTRIBUTOR-COLECTOR
CIRCUIT INCALZIRE/RACIRE | | CORP DE INCALZIRE TIP PANDU DIN OTEL, ECHIPAT CU
ROBINET CU CAP THERMOSTATIC DE TUR, ROBINET DE INCHIDERE
PE RETUR-1/2" SI ROBINET DE AERISIRE-3/8" |
| | CONDUCTA RETUR AGENT TERMIC | | | | | | TERMOSTAT VENTILOCONVECTOARE |
| | 33(600x2000)
2370 W | | | | | | TERMOSTAT RADIATOARE |

NOTA :

Toate coloanale verticale vor fi trase prin perete.
Toate conductele de cupru vor fi izolate cu o izolatie de polietilena coextrudata.
Toate conductele ingropate in sapa vor fi protejate in tub copex si vor fi realizate dintr-o singura bucatie (nu se admit imbinaii in sapa). Toate conductele distribuitor-radiatoare vor fi realizate din PEX 17mm si toate conductele distribuitor-ventiloconvectoare vor fi realizate din PEX 20mm.
VENTILOCONVECTOARELE VOR FUNCTIONA CEL MULT LA PUTERE MEDIE PENTRU A SE INCADRA IN NIVELUL DE ZOOMAT RECOMANDAT CONFORM NP10/2022.



CATEGORIA DE IMPORTANTA: "B" CLASA DE IMPORTANTA: "II" GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: "III"

VERIFICATOR EXPERT	NUME	SEMNTURA	DERINTA	REFERAT NR./EXPERTIZA NR./DATA
	S.C. VIA PRO IT CONSULTING S.R.L. STR. PRIMAVERII, NR. 28, SC. B, ET. 4, AP. 18, BOTOSANI, JUDETLUL BOTOSANI, C.U.I. 27399915; E-MAIL: VIAPROIT@GMAIL.COM TEL.: 0753/897.407			BENEFICIAR: JAI MUNICIPIUL BOTOSANI DENUMIRE PROIECT: MODERNIZAREA SI DOTAREA COLEGIULUI NATIONAL "A.T. LAURIAN" DIN MUNICIPIUL BOTOSANI
FAZA:				P.T.H.D.C.
SPECIFICATIE	NUME	SEMNTURA	SCARA:	AMPLASAMENT: JUD. BOTOSANI, MUN. BOTOSANI, STR. NICOLAE IORGA, NR. 1, NR. CAD 54743
SEF PROIECT	ARH. RANJA DAN-CRISTIAN		1:100	
PROIECTAT	ING. IDANA DOJOCARIU		DATA:	TITLUL PLANSEI: INSTALATII H.V.A.C. "CLIMATIZARE" PLAN ETAJ 2
DESEANAT	ING. IDANA DOJOCARIU		2025	
				NR. PROIECT: 11/2025 N.R. PLANSA: IT_04 REV.0