



LEGENDA	
RI	rezerva apa hidranti V=1,5 mc
RS	robinet sferic
RP	robinet cu plutitor
GRP	grup pompare hidranti interiori, Q=7,56 m ³ /h, H=55 mCA, Pe=2,2+1,1 kW, U=400 V
HI1...HI9	hidranti interiori, cu furtun plat, Lf=20 m, Hmontaj=1,35 m
	conducta alimentare cu apa pentru hidranti
	conducta alimentare cu apa rece rezervor apa hidranti

Verificator / Expert	Titlu / Nume	Semnătura	Specialitatea	Referat / Expertiza nr. / Data
Verificator				
PROIECTANT GENERAL				Beneficiar:
S.C. AKA Arhitect S.R.L. Registrul comertului: J 20/793/2018 Cod fiscal: RO 39522913 e-mail: ioan.mirci@akarchit.ro Tel: +40 724 207 211 Adresa sediului social: Oros Petrita (Lec Cimpia), Str. Burdett, Nr 46, Jud. Hunedoara				MUNICIPIUL BRAD Scoala generala "Mircea Santimbreanu", Pr. nr.: 17/2025
PROIECTANT de SPECIALITATE				Pr. nr.:
EST Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 4, Ap. 15 310010, Arad, jud. Arad, România J02/1798/1994 CUI RO 6648460 Web: www.estgaz.ro Email: info@estgaz.ro				Amplasament: Municipiul Brad, strada Libertatii, nr.23, CF 67461, 67473, 67043, Jud. Hunedoara Pr. nr.: 46/2025
Specificatie	Titlu / Nume	Semnătura	Scara:	Titlul proiectului: Modernizare si dotare scoala gimnaziala "Mircea Santimbreanu"
ȘEF PROIECT	arh. MIRCI-DANICAR I.		%	Faza: DTAC+PTh
PROIECTAT	ing. STANCIONI E.			Obiect: INSTALATII HIDRANTI
DESENAT	ing. STANCIONI E.		Data: august 2025	Titlul planșei: SCHEMA COLOANE HIDRANTI Pr. nr.: 05 HI