



| PANTELE NORMALE SI MINIME DE MONTAJ FUNCTIE DE NATURA APEI UZATE SI DIAMETRUL CONDUCTEI (STAS-1795) | | | | |
|---|--------------------|---------------------------|---------------------|----------------------------|
| DIAMETRUL NOMINAL | PANTA APA MENAJERA | PANTA MINIMA APA MENAJERA | PANTA APA METEORICA | PANTA MINIMA APA METEORICA |
| [mm] | 0,035 | 0,025 | | |
| 40 | 0,035 | 0,025 | | |
| 50 | 0,035 | 0,025 | | |
| 75 | 0,025 | 0,015 | 0,025 | 0,02 |
| 110 | 0,02 | 0,012 | 0,02 | 0,015 |
| 125 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | 0,008 |
| 150 | 0,01 | 0,008 | 0,007 | 0,006 |
| 200 | 0,008 | 0,007 | 0,006 | 0,005 |
| 250 | 0,007 | 0,0065 | 0,0055 | 0,0045 |
| 300 | 0,006 | 0,006 | 0,005 | 0,004 |

LEGENDA:

Conducta de apa rece
Conducta de apa calda menajera
Conducta de canalizare apa
ROS Robinet cu obturator sferic
RC Robinet coltar
Fy Filtru Y
SP Sifon de pardoseala
M Coloana canalizare menajera
IS Coloana conducte de apa
PVCK Conducta de canalizare

NOTA:
Conductele de distributie radiata, din teava PEX se monteaza ingropat in sapa de egalizare a pardoselilor, si vor fi izolate cu tuburi de spuma de polietilena cu grosimea de 10mm(0,04W/mK). Nu este permisa realizarea de imbinari ascunse in pardoseala. Dupa efectuarea probelor de presiune se va trece la turnarea sapei pardoselilor. Materialele folosite pentru realizarea instalatiilor trebuie sa corespunda specificatiilor tehnice din partea scrisa a proiectului tehnic. Montajul si imbinarea lor se face conform caietelor de sarcini pentru instalatii termice. Toate lucrarile se vor executa pe baza caietelor de sarcini corelate cu agrementele tehnice pentru materiale si tehnologii. Caminele din inele de beton pot fi inlocuite cu produse cu functii similare confectionate din PVCKG

| | |
|----------|------------|
| Revizia: | Descriere: |
| | |
| Data: | |

| | |
|-------------|----------|
| Nr. Referat | Cerinta: |
| Verificator | |

Arhitect
VLADES TUDOR
Sibiu, str. Eroilor, #27
www.vladesstudio.ro;
tel: 0720 211 004

Proiectant de specialitate:
INSTAL UTILITIES
Cluj-Napoca, str. Anton Pann, #34-38
www.instalutilities.ro;
tel: 0720 531 900

Set Proiect arh. TAMAS FODOR
Proiectat ing. Alex Baraian
Desenat ing. Alex Baraian
Verificat ing. Florin Popa

Beneficiar:
PRIMARIA MUNICIPIULUI SIBIU

Obiectivul:
MODERNIZARE PASAJ PIETONAL
SUBTERAN, MAGAZIN DUMBRAVA

Amplasament:
Piata Unirii, Mun. Sibiu, jud. Sibiu,

Denumire plansa:
INSTALATII SANITARE.
PLAN GRUP SANITAR

01a PLAN PASAJING

| | | | | | |
|------------|-------|-------------|------|------------|-----|
| Data | Scara | Nr. proiect | Faza | Plansa nr. | A3 |
| 06.11.2025 | 1:50 | 24 | PT | ISD\ | 01a |

2. BricsCAD