


1648



**Distribuție
Energie
Electrică
România**
Sucursala Sibiu

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Sibiu
str. Uzinel, Nr.1-7, 550253, Sibiu, Jud. Sibiu

Tel: +40269 205999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14528309

Fax: +40269 205704

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000214320

office.sibiu@distributie-
energie.ro

www.distributie-energie.ro

Către **MUNICIPIUL SIBIU,**

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 7020250901492 / 24.09.2025 pentru obiectivul: **MODERNIZARE STRADA HAMEIULUI-MUNICIPIUL SIBIU, CU RESPECTAREA CUMULATIVA A PREVEDERILOR DE LA PUNCTUL 3-REGIMUL TEHNIC -DIN PREZENTUL CERTIFICAT DE URBANISM NR 1668 DIN 25.08.2025**

de la adresa: **SIBIU, sat -, strada HAMEIULUI, nr. 128549, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 550132, numar cadastral CF 128549, Județul Sibiu.**

În urma analizării documentației depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 7020250901492 / 02.10.2025

cu următoarele precizări:

1. Obiectivul nu este amplasat în zona de siguranță a rețelelor electrice de distribuție publică și se încadrează în distanțele normate față de acestea.
2. În zonă **Exista** rețea electrică de distribuție de **Medie tensiune|Joasa tensiune -**.
3. Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia, în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau creșterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie să solicitați la OD (operatorul de distribuție) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ați solicitat racordarea obiectivului la rețeaua electrică de distribuție publică pentru o putere maxim simultan absorbită de - kW.
4. **Valabilitatea avizului de amplasament este până la 25.08.2027**, cu posibilitatea prelungirii cu durata de prelungire a valabilității Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizației de construire, cu condiția de a nu se schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.
5. Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului nr. **gg/sb/17-ps 001** și a Certificatului de urbanism nr. **1668 / 25.08.2025**
6. Tariful de emiterie a avizului de amplasament este în valoare de **95.00 lei**, fara TVA.
7. Instalațiile de distribuție aparținând operatorului de distribuție au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
8. În zonă **Nu exista** instalații electrice ce nu aparțin operatorului de distribuție (sucursala SIBIU) este necesar sa vă adresați deținătorilor acestor instalații (Transelctrica, Hidroelectrică, Termoelectrică, alți deținători) - în-vederea obținerii avizelor de amplasament.
9. Săpăturile în zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea operatorului de distribuție.



**Distribuție
Energie
Electrică
România**
Sucursala Sibiu

Distribuție Energie Electrică România - Sucursala Sibiu
str. Uzinel, Nr.1-7, 550253, Sibiu, Jud. Sibiu

Tel: +40269 205999

C.I.F. DEER/C.U.I. Suc. RO 14476722 / 14528309

Fax: +40269 205704
office.sibiu@distributie-
energie.ro

R.C. DEER/Suc. J2002000352121 / J2002000214320
www.distributie-energie.ro

10. Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor operatorului de distribuție se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, precum și a normelor tehnice de protecția muncii specifice. Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de alta natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

11. Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentul respectiv:

Pe planul de situație s-au trasat orientativ instalațiile electrice aparținând Distribuției Energie Electrică România - Sucursala Sibiu:

- LES 20 kV
- LES 0,4 kV
- LEA 0,4 kV
- post de transformare 20/0,4 kV, nr PT 228 Sibiu

Fata de liniile electrice existente se vor respecta condițiile de coexistență prevăzute în NTE 007/08/00 emitenț ANRE și norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aprobată prin Ord. ANRE nr.239/2019

- LA EXECUȚIE ÎN ZONELE DE COEXISTENȚĂ CU INSTALAȚIILE ELECTRICE SUBTERANE SE VA SAPA NUMAI MANUAL ȘI NUMAI DUPĂ SOLICITAREA ASISTENȚEI DE SPECIALITATE LA COR MT/JT SIBIU CARE VA REALIZA ȘI IDENTIFICAREA INSTALAȚIILOR

- Este necesară protejarea (în tub și pat de beton) a LES-urilor în zonele marcate pe planul de situație. Lucrarea se va executa de către o firmă atestată A.N.R.E. pe cheltuielile beneficiarului.

=- Structura rutieră și parcare nu va bloca ușile de acces la postul de transformare existent nr. PT 228 Sibiu

Fata de LEA 0,4 kV se vor respecta condițiile de coexistență din PE 106/03 și norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și siguranță aprobată prin Ord. ANRE nr.239/2019.

Nu se vor depozita și nu se va lucra cu obiecte de ridicat la maxim 3 m fata de LEA 0,4 kV.

- Beneficiarul și/sau constructorul sunt direct răspunzători material și penal pentru lucrările executate care conduc la deteriorări de instalații electrice și accidente de muncă. Beneficiarul și/sau constructorul se obligă să suporte integral contravaloarea lucrărilor de reparații a instalațiilor deteriorate, precum și daunele cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică a consumatorilor, dacă acestea sunt cauzate de lucrările executate

Director Sucursala

Șef S.A.R. / Coordonator Compartiment
SIBIU

Intocmit

SIBIU
Livia Paula NANU

MONICĂ DRAGOSIN

Dorel Falămas

**Radu
Nanu**

Digitally signed
by Radu Nanu
Date: 2025.10.02
21:18:32 +03'00'

Monica-
Elena
Dragosin

Semnat digital de
Monica-Elena
Dragosin
Date: 2025.10.02
20:38:28 +03:00