



eventual tiranți transversali




spălarea cu apă sub presiune a fisurilor

ștuțuri

Reparații locale ale zidăriei cu strepi de zidărie sau beton simplu respectiv prin injectare cu mortar



- 1.desfacere tencuiala existenta
- 2.desprafuire si indepartarea betonului instabil si exfoliat
- 3.curatarea zonei fisurilor
- 4.injectare cu mortare tip SIKA



- 1.diafragma existenta reparata prin injectare mortare
- 2.masa de spaclu-tencuiala tip SIKA
- 3.fibra sticla pentru camasuire
- 4.tencuiala refacuta cf.pr.arh

Materiale și caracteristici:
Mortar tip SIKA injectabil
Plasă fibra de sticlă
Tencuiala conform pr. arh.

Notă:

1. Categoria de importanță: C (importanță normală), conform HG 766/1997
2. Clasa de importanță a construcției este III, conform normativului P100-1/2013
3. Clasa II de rezistență la foc, conform normativului P118/1999
3. Verificarea tehnică de calitate a proiectului se va efectua de către persoană atestată MLPAT, pentru domeniul A1.
4. Amplasamentul obiectului se încadrează în zona:

Climatică:

- zăpadă: 1,50 kN/m² conform cod CR1-1-3 - 2012
- vânt: 0,60 kPa conform cod CR1-1-4 - 2012

Seismică (conform Normativ P100-1/2013):

- accelerație seismică: $a_g=0,20g$
- perioada de colț: $T_c=0,7$ s

Notă:

Constructorul va verifica toate cotele și dimensiunile. Eventualele erori sau omisiuni vor fi semnalate proiectantului general.

Constructorul va lua toate măsurile de protecție a muncii și psi prevăzute în legislația în vigoare.

Dimensiunile nu se masoară direct pe desen.

Detaliul de consolidare tip aplicabil principalat atat pentru diafragme zidarie cat si pentru diafragme beton



VERIFICATOR		CERINTA		REFERAT/EXPERTIZA Nr./ Data	Pr. nr.: 1159/2024
BauArt Industries S.R.L.		com. Giroc, jud. Timis Tel: 0743027247		BENEFICIAR: UAT RESITA - PRIMARIA MUNICIPIULUI RESITA	
SPECIFICATIE		NUME	SEMNATURA	DENUMIRE PROIECT: EFICIENTA ENERGETICA IN CLADIRI REZIDENTIALE	Faza: D.T.A.C- P.T.
SEF PROIECT REZISTENTA	ing. Maftel J.Emanuel			str. Republicii, nr. 25	
PROIECTAT	ing. Maftel J.Emanuel				
DESENAT	ing. Maftel J.Emanuel			TITLU PLANSA: Detalii consolidare fisuri in diafragme	Nr. plansa: R03
			SCARA: 1:25		
			DATA: 10.2024		