



APĂ CANAL SIBIU S.A.

Str. Eschil nr. 6 550096, Sibiu, România
Nr. înreg. J 32/1023/1998
CUI RO 2684940
Tel: 0269 - 22 29 16
Fax: 0269 - 22 34 68
E-mail: office@apacansb.ro



Serviciul Tehnic Investitii
Nr.15673/20.05.2025

Consultație Tehnică

Catre,

Allbizz SRL

mun.Sibiu, str.Calugareni nr.23

Referitor la adresa inregistrata la Apa Canal Sibiu SA nr.15673/19.05.2025, pentru incinta Colegiului Tehnic Energetic amplasata in mun.Sibiu str.Electricienilor nr.1, va comunicam urmatoarele:

Pentru apa:

- incinta dispune de bransament de apa PE 110 mm, care poate furniza in conditii de viteza economica un debit de apa de cca.10,00 l/s;
- bransamentul este racordat la reseaua de distributie apa PE 200 mm existenta pe str.Vasile Aaron, retea care functioneaza la presiune legala de 3,50 bari si care transporta in conditii de viteza economica un debit de apa de cca.45,00 l/s;
- in zona obiectivului exista 4 hidranti subterani de incendiu Dn 80mm, amplasati astfel:
 - pr str.V.Aaron la intersectie cu str.Soimului;
 - pe str.Liliacului la intersectie cu str.V.Aaron ;
 - pr str.V.Aaron la intersectie cu str.Giuseppe Garibaldi;
 - pe str.Semaforului la intersectie cu str.Electricienilor, hidranti care pot asigura fiecare un debit de 5 l/s, presiunea de regim fiind de 3,5 bar.

Apa Canal Sibiu SA furnizeaza apa potabila la parametrii de calitate conform Legii 458/2002 si de regim conform standardului SR 4163-1/1995 art.2.2.2.4.- Retele distributie apa in localitati urbane.

Furnizarea apei se face 24 din 24 ore, cu respectarea prevederilor Ordinului nr.88 din 2007 al Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodarie Comunale inclusiv articolele nr.227 si 228. si Regulamentul de alimentare cu apa si de canalizare.

Pentru canalizarea menajera:

- incinta dispune de doua racorduri de canalizare menajera: 1 racord B 150 mm care descarca in reseaua de canalizare B 300 mm de pe str.Vasile Aaron si 1 racord B 300 mm care evacueaza in reseaua de canalizare B 500/750 mm existenta pe str.Semaforului;

Pentru canalizarea pluviala:

- in zona amplasamentului nu exista retea de canalizare pluviala.

Consultatia tehnica este valabila pentru conditiile tehnice existente la data prezentei.



Director General,
ing.Maior Vasile

Director Tehnic,
ing.Tatu Mairean

Responsabil Coordonare
Activitate Tehnica,
ing.Grama Corina

Intocmit,
ing.Moanță Titel