


Legenda:

- Conducta tur agent termic de la centrala termica
- Conducta retur agent termic de la centrala termica
- Conducta tur de la pompa de caldura la schimbatorul de caldura din camera tehnica
- Conducta retur de la schimbatorul de caldura din camera tehnica la pompa de caldura
- Conducta tur de la schimbatorul de caldura, la distribuitorul din camera tehnica
- Conducta retur de la distribuitorul de caldura, de la colectorul din camera tehnica
- Conducta tur agent racit, la consumatori
- Conducta retur agent racit, de la consumatori
- Conducta tur agent termic, la consumatori
- Conducta retur agent termic, de la consumatori
- Conducta tur de la panourile solare la boiler
- Conducta retur de la panourile solare la boiler
- Radiator din tabla de otel de tip 22, inaltimea de 600mm, lungimea de 400mm, puterea termica de 713W
- Robinet collar de tur
- Robinet collar de retur
- Unitate verticala, cu aspiratie aer posteriora si refluxare aer superioara pentru instalare pe pardoseala, tip 84, cu puterea de incalzire de 1618W si cea de racire de 2805W
- Robinet cu obturator sferic pentru inchidere
- Robinet de echilibrare hidraulica montat pe conducta de distributie
- Robinet de echilibrare hidraulica pentru ventilconvector
- Termostat de camera pentru reglarea temperaturii interioare
- Gura de vizitare montata in tavanul fals, cu dimensiunile de 600mmx600mm
- Gura de vizitare montata in tavanul fals, cu dimensiunile de 600mmx1200mm
- Coloana de distributie a agentului termic la consumatori de pe nivel
- Indicativ camera E2.01 si temperatura interioara de 20°C

NOTA:

1. Reteaua de distributie se va realiza din teava de otel.
2. Radiatoarele vor fi echipate cu robineti termostatici cu cap termostatic, robineti detinatori de 1/2" pe retur si dezaseroare manuale.
3. La trecerea prin pereti si planse, conductele se vor monta in tev de protectie.



ACEST DESEN ESTE PROPRIETATEA INTELCTUALA A SC PROCALI CONSTRUCT SRL				
REPRODUCEREA POATE FI FACUTA NUMAI CU ACORDUL SI IN CONDITIILE STABILITE DE SC PROCALI CONSTRUCT SRL				
Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat nr./ Expertiza Nr./ Data
PROIECTANT GENERAL:  S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. Căminarii 100A, Str. Dr. Ionescu Viorica, A.S. Cluj 411000007 Cluj Napoca 1900 Tel 0740188786, E-mail inform@infoaghiuze.ro			Titlu proiect: CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCTIONAL CU DOTARI SPORTIVE SI CULTURALE PENTRU COPII	
PROIECTANT DE SPECIALITATE:  S.C. PROCALI CONSTRUCT S.R.L. Căminarii 100A, Str. Dr. Ionescu Viorica, A.S. Cluj 411000007 Cluj Napoca 1900 Tel 0740188786, E-mail inform@infoaghiuze.ro			Amplasament: Str. Fabricii, nr. 11, Mun. Codlea, Jud. Brasov	
	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:100	Beneficiar: MUNICIPIUL CODLEA
SEF PROIECT	Ing. Ghindea M.			Faza: P.T. & D.E.
PROIECTAT	ing. Blaga A.		Data: 2025	Planşa: IT.03
DESENAT	ing. Blaga A.			