PROIECTANT AUTORIZAT	CONSTRUCTOR AUTORIZAT
Numele si Prenumele: Inj. CHERA PAUL CRISTIAN	Numele si Prenumele: PASERE DORIN-VIRGIL
Autorizatia Nr.: 105210047 din PGJU	Autorizatia Nr.: 412150497/2016, Trg EGJU
Elaborata de: A.N.R.E. Bucuresti	Elaborata de: A.N.R.E. Bucuresti
Domiciliul: Loc. Sfantu, Jud. Brasov	Domiciliul: Loc. Cohfa, Jud. Brasov
Angajat: S.C. PASOVID SERV SRL	Angajat: SC PASOVID SERV SRL
Semnatura:	Semnatura:

Proiectant:	Inj. C.Chera Paul Cristian	Scara: 1:100	Denumire plansa: PLAN PARTER	Plansa G1
Desenat:	Inj. C.Chera Paul Cristian	Data: 2023		

Beneficiar:	Tribunalul Vaslui, Judecatoria Husi, str. Alexandru cel Bun, nr.1, loc. Husi, jud. Vaslui (Cladirea nr. 1 loc. Husi, Str. Alexandru cel Bun, nr. 1)
Titlu proiect:	Modificare instalatie utilizare gaze metan
Faza:	DTAC
Adresa:	LOC. UCEA DE JOS, NR. 1, COMUNA VAS, JUD. VASLUI, STRADA CENTRALA, NR. 1

NOTA:

Teava conductoare prin pereti se va face cu tub de protectie.
De buna functionare a detectorului de gaze si electrovalvei raspunde beneficiarul.
La executie se vor respecta NTPEE-2018.
Detectorul automat de gaze natural se va pozitiona la max. 30cm de tavan.
Electrovalva se va proteja impotriva intemperiilor si a prafului.
La instalarea si alimentarea ansamblului detector automat de gaze naturale-electrovalva, se vor respecta instructiunile producatorului.
Consumatorul in calitate de proprietar al ansamblului detector automat de gaze naturale - electrovalva, este obligat sa respecte indicatiile producatorului de echipamente in ceea ce privesc mentenanta, intretinerea si service-ul acestora.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
S.C. ARTELIERS PROJECT S.R.L.
ARTELIERS PROJECT
Asociatia Romana a Arhitectilor in Romania
Societatea Romana de Arhitectura si Urbanism
Arhitect Claudiu-Sorinel COLJON
Membru cu drept de semnatura
Arhitecture Studio

LEGENDA

- G — Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa, existenta
- Lumina Proprietate
- Bransament si pod de reglare existent
- Instalatie de utilizare existenta
- Instalatie de utilizare proiectata
- Instalatie de utilizare care se inlocuieste
- Instalatie de utilizare care se dezafectează
- Detector de gaz cu limita de sensibilitate min. 2% CH in aer
- EV Electrovana -diam. 1 1/2"
- RL Robinet de incercuire
- MG Manseta de gard tip maiger
- CTF Centrala termica cu tiraj fortat
- Rp Rezistenta prete
- DEG Oxigen evacuare a GA
- DAG Oxigen admisie aer

Plan Parter

Aleea I. Alex Anghelus

Limita proprietate

Acces auto - curte

Rigole

RAMPA AUTO PANTA 18%

Hol

Sala consiliu

Sala Judecati

Platforma inclinata PI

Semnat: Coljon Claudiu-Sorinel
Data si ora semnarii: 2024.03.15 17:59:54 +0200