



NOTA:

Trecerea conductelor prin pereti se va face cu tub de protectie.
De buna functionare a detectorului gaze si electrovalvei raspunde beneficiarul.

La executie se vor respecta NTPEE-2018.

Detectoarele automat de gaze naturale se vor pozitiona la max. 30cm de tavan.

Electrovalva se va proteja impotriva interperitiilor si a prafului.

La instalarea si alimentarea ansamblului detector automat de gaze naturale-electrovalva, se vor respecta instructiunile producatorului.

Consumatorul in calitate de proprietar al ansamblului detector automat de gaze naturale - electrovalva, este obligat sa respecte indicatiile producatorului de echipamente in ceea ce priveste mentenanta, intretinerea si service-ul acestora.

PROIECTANT AUTORIZAT		CONSTRUCTOR AUTORIZAT	
Nume si Prenume: Ing. CHERA PAUL CRISTIAN		Nume si Prenume: PASERE DORIN-VIRGIL	
Autorizatia Nr.: 105210047 gr. PGIU		Autorizatia Nr.: 412150497/2016, Tip EGIU	
Eliberata de : A.N.R.E. Bucuresti		Eliberata de: A.N.R.E. Bucuresti	
Domiciliul: Loc. Avrig, Jud. Sibiu		Domiciliul: Loc. Corbi, Jud. Brasov	
Angajat: S.C. PASOVID SERV S.R.L.		Angajat: SC PASOVID SERV SRL	
Semnatura:		Semnatura:	
S.C. PASOVID SERV S.R.L. LOC. UCEA DE JOS, NR. 15, PROIECTARE SI EXECUTIE INSTALATII GAZE NATURALE, REVIZII SI VERIFICARI PERIODICE J 08 / 525 / 1997; CUI 9455081 		Beneficiar: Tribunalul Vaslui, locatie Husi, str. Alexandru Giurgaru, nr.1 loc. Husi, jud. Vaslui Titlu proiect: Modificare instalatie utilizare gaz metan Scara : 1:100 Data: 2023	
Proiectant	Ing. Chera Paul Cristian	Denumire plansa: PLAN SUBSOL	
Desenat	Ing. Chera Paul Cristian	Plansa G2	