



Nr. 121 / 09.05.2024

CĂTRE: ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ CRIȘURI

Ref.: Aviz de specialitate ANIF

În urma analizării documentației depuse de dvs. și înregistrată la A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Bihor, cu nr. 332 din 21.11.2023, în vederea obținerii Avizului de specialitate A.N.I.F., în scopul: „**NOD HIDROTEHNIC - CANAL COLECTOR ÎN ZONA CIGHID - JUDEȚUL BIHOR**”, pe teritoriul administrativ al Comunei Ciumeghiu, Sat Ghiorac - Cighid, județul Bihor, în baza certificatului de urbanism nr. 23 din 03.08.2023, eliberat de Primăria Comunei Ciumeghiu, se constată următoarele:

- a) Terenul luat în discuție se află în - Amenajarea Canal Colector mal drept Cefa - cod amenajare 68, desecare cu evacuare prin pompare, aflată în administrarea A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Bihor.
- b) Investiția “**NOD HIDROTEHNIC - CANAL COLECTOR ÎN ZONA CIGHID - JUDEȚUL BIHOR**” are ca scop executarea unei construcții hidrotehnice de amenajare pe zona tampon Canal Colector - Valea Ghepeș, respectiv realizarea unui Nod hidrotehnic pe Canalul Colector mal drept km 6+200 la confluența cu Valea Ghepeș - zona Cighid pentru a se rezolva situațiile extreme produse de secetă, prin asigurarea unui debit necesar de apă a Văii Ghepeș, în scop de irigații a terenurilor agricole de pe raza comunelor Ciumeghiu și Avram Iancu și pentru a reduce presiunea asupra digului mal drept al Canalului Colector la km 6+200.
- c) S-a prevăzut construcția unui nod hidrotehnic care se execută prin desfacerea digului pe o lungime de 10,0 m, lățime la coronament 6,0 m și lățime la baza digului de aproximativ 25,0 m. Pentru a permite apei să traverseze nodul și să ajungă în Valea Ghepeș, nodul a fost prevăzut cu două stăvilare cu acțiune manuală, o stavilă manuală, iar a doua stavilă e prevăzută ca și stavilă de rezervă, pentru situațiile în care apar defecțiuni tehnice la stavila de serviciu.
- d) În scopul renaturării cursului de apă, Valea Ghepeș, este prevăzut regularizarea acesteia pe o lungime de 6400 m, defrișare, îndepărtarea arbuștilor din albia minoră și proiectarea unei secțiuni de regularizare care să permită tranzitarea debitului de scurgere cu asigurarea de Q 1%.
Pentru ca scurgerea apei să fie gravitațională, cota la care este amplasată lucrarea în amonte este de 92,0 mdMN, iar cota în aval, pe Valea Ghepeș, este de 91,80 mdMN. Conform planului de ansamblu Valea Ghepeș se suprapune parțial cu CCP 1 Ghepeș, canal aflat în administrarea ANIF, cu număr inventar ANIF BH 220289 și număr MF 90142 și întăbulat cu nr. cadastral 56958 în cartea funciară nr. 56958 Ciumeghiu.

Față de cele menționate mai sus, se emite **Aviz de specialitate A.N.I.F. în scopul: „NOD HIDROTEHNIC - CANAL COLECTOR ÎN ZONA CIGHID - JUDEȚUL BIHOR”,** pe teritoriul administrativ al Comunei Ciumeghiu, Sat Ghiorac - Cighid, județul Bihor, cu îndeplinirea următoarelor condiții:

1. Execuția lucrărilor trebuie să respecte soluțiile din documentația tehnică depusă de beneficiar la solicitarea avizului tehnic de specialitate. Dacă presupune executarea unor podețe, acestea nu trebuie să afecteze capacitățile de curgere și transport ale canalelor sistemului de îmbunătățiri funciare. Orice modificare a soluției tehnice duce la anularea avizului.

2. Realizarea de subtraversări ale canalelor, se vor face la minim 1 (unu) metru sub linia de fund a canalului, în tub de protecție, pentru a nu afecta eventualele lucrări de îmbunătățiri funciare la canal, subtraversări care vor fi marcate cu borne pe un mal și pe celălalt în dreptul lucrării.

3. În cazul în care lucrările merg paralel cu canalele ANIF se va respecta zona de protecție a acestora de la ampriza canalului de desecare.

4. În timpul lucrărilor se vor respecta prevederile legale cu privire la zonele de protecție pentru lucrările de îmbunătățiri funciare, în conformitate cu legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 cu completările și modificările ulterioare. Pe toată durata execuției, se va asigura scurgerea liberă a apelor din sistemul de îmbunătățiri funciare.

În etapa următoare de proiectare se va ține cont ca pe tronsonul de la km 0+000 până la km 3+285, tronson care se suprapune cu CCP 1 Ghepeș, aflat în administrarea ANIF, proiectarea canalului să se facă cu banchete pentru a reduce treptat baza mică de la 10 m la 2 m cât este baza mică a canalului CCP 1 Ghepeș în vederea racordării V. Ghepeș cu CCP 1 Ghepeș.

Alimentarea cu apă a canalelor se va face numai la solicitarea ANIF Bihor, respectând un debit de maxim 2,6 m³/sec.

În cazul în care se va depăși debitul maxim și se vor produce inundații, responsabilitatea va cădea în sarcina beneficiarului de AVIZ.

5. Pentru eventualele avarii ce pot apărea în timpul lucrărilor, sau pe parcursul exploatării amenajărilor de îmbunătățiri funciare din zonă, datorită nerespectării condițiilor din aviz sau a soluțiilor tehnice prezentate la obținerea acestuia, se face răspunzător beneficiarul de aviz de specialitate.

6. Respectarea Ordinului MAPDR nr. 227/2006, prin care se interzice executarea de construcții (clădiri, instalații de orice fel, împrejurimi, anexe, etc.) în zona de protecție adiacentă infrastructurii de îmbunătățiri funciare 2.00 m fata de ampriza canalului de desecare.

7. Pe toată durata lucrărilor, se va permite reprezentantului A.N.I.F. Filiala Teritorială de IF Bihor, să inspecteze zonele respective în vederea urmăririi aplicării corecte a prevederilor din prezentul aviz.

Pentru eliberarea Acordului Tehnic ANIF necesar obținerii autorizației de construcție veți reveni cu o nouă documentație caz în care, se vor stabili principalele măsuri necesare pentru protecția lucrărilor de Îmbunătățiri Funciare

8. Conform Legii 138/2004 - republicată: cu modificările și completările ulterioare; Faptele prevăzute la art. 83, alin. (1), lit. a - k, constituie contravenții la normele privind exploatarea, întreținerea, reparațiile și protecția amenajărilor de îmbunătățiri funciare și se sancționează conform art. 83, alin. (2) și (3).

Prezentul Aviz de specialitate A.N.I.F. pentru: „**NOD HIDROTEHNIC - CANAL COLECTOR ÎN ZONA CIGHID - JUDEȚUL BIHOR**” pe teritoriul administrativ al Comunei Ciumeghiu, Sat Ghiorac - Cighid, județul Bihor, în baza certificatului de urbanism nr. 23 din 03.08.2023, eliberat de Primăria Comunei Ciumeghiu, are valabilitate de 24 luni de la data emiterii, numai dacă sunt respectate condițiile impuse, și **NU** ține loc de acord tehnic A.N.I.F.

Cu stimă,

Director Filiala Teritoriala de IF Bihor
Claudiu - Octavian - Dinu GLIGOR

