



OBSERVAȚII:
Lungimile parțiale ale armăturilor sunt cotate la exterior.
Lungimile parțiale ale etrierilor sunt calculate la fața interioară a acestora.
Orice modificare a prezentului proiect se va face numai cu avizul proiectantului de specialitate.

Beton: conform SR EN 206+A2:2021
Clasa de beton - C20/25 în centuri
Clasa de expunere - XC1
Clasa de cloruri - Cl 0.20
Ø max - 16 [mm]
Consistența - S3
Armatură:
B500C categoria de rezistență 5, clasa de ductilitate C, alungire la rupere min 10%
Acoperirea cu beton: 2,5 [cm]

- LEGENDA**
- Categoria de importanță "C" - conf. HG 766/97
 - Clasa de importanță "III" conform normativului P100-1/2013
 - Zona de intensitate seismică de calcul cu $a_0=0,20g$ conform normativului P100-1/2013 (factor de importanță $\gamma_I=1,0$ și perioada de colț $T_c=0,7$ [sec])
 - Zona de vânt cu presiunea de referință a vântului $q_0=0,6$ [kPa] conf. CR-1-1-4-2012
 - Zona de zăpadă cu $s_k=1,5$ [kN/m²] conform CR-1-1-3-2012
 - Regim de înălțime - P
 - Număr de nivele: 1

EXTRAS DE ARMĂTURI							
Marca	Diametru	Număr de bare			Lungime (cm)	Lungime totală (cm)	
		În element	de elemente	total		B500C	
						⌀ 8	⌀ 12
1	8	400	1	400	106	42400	
2	12	6	1	6	990		5940
3	12	12	1	12	654		7848
4	12	6	1	6	560		3360
5	12	6	1	6	1060		6360
6	12	6	1	6	1040		6240
7	12	6	1	6	445		2670
8	12	12	1	12	644		7728
9	12	6	1	6	370		2220
Lungime în funcție de diametre (cm)						42400	42366
Greutate unitară (kg/m)						0,40	0,89
Greutate totală în funcție de diametre (kg)						167,48	376,21
Greutate totală în funcție de gradul opelului (kg)						543,69	
Total (kg)						543,69	

OBSERVAȚIE: Prezenta planșă se citește împreună cu toate părțile scrise (memoriile tuturor specialităților) și împreună cu toate părțile desenate (planșele tuturor specialităților) din documentație.
ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L., ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECAT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

Verificator							
Expert							
	Nume	Semnatura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data			
	A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.			Beneficiar: ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU			Nr. pr.: 168/2024
Timisoara, str. Constantin Titel Petrescu, nr. 4, ap. 1, jud. Timis							
CUI: RO205711872, CUI: 205711872 tel. 0743-275-341, email: arp.timisoara@gmail.com							
Specificația	Nume	Semnătura	Scara	Denumire:	CONSTRUIRE CENTRU MULTIFUNCȚIONAL SÂNNIHAU ROMÂN		Faza:
Șef Proiect	ing. dipl. Popa Răzvan		1:75				P.Th.
Proiectat	ing. dipl. Popa Răzvan		1:20	Amplasament:	loc. Sânnihaiu Român, CF 411180, jud. Timiș		D.T.A.C.
Desenat	ing. Petronela BRATU						
Verificat	ing. dipl. Popa Răzvan		Data 2024	Titlu planșă:	PLAN ARMARE CENTURI POD		Nr. pl.: R.18