



NOTA:

- Executia instalatiilor de ventilatie si climatizare se vor face cu respectarea Normativelor I13 si a Normativului I5;
- Se recomanda reducerea la "minimum posibil" a imbinarilor pe traseele orizontale;
- Executia se va face de catre personal calificat, avand instructajul de protectia muncii efectuat la zi si respectand normele de protectie a muncii in vigoare;
- Se va consulta memoriul tehnic si caietul de sarcini din prezenta documentatie tehnica;
- Se vor respecta indicatiile de montaj specifica fiecarui material si echipament, precum si recomandarile producatorului;

Se vor respecta:

- Normele Generale de Protectia Muncii elaborate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale in colaborare cu Ministerul Sanatatii;
- Legea Protectiei Muncii - Normele Specifice de Securitate a Muncii pentru lucrarile de instalatii de incalzire/climatizare;
- Normele Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor;
- Prevederile Legii nr.123/2007 privind calitatea in constructii;
- Toate trecerile prin pereti se vor prevedea cu protectii din PVC de diametru superior;



OBSERVAȚIE: Prezenta planșă se citește împreună cu toate părțile scrise (memoriile tuturor specialităților) și împreună cu toate părțile desenate (planșele tuturor specialităților) din documentație.

ACEST PROIECT ȘI INFORMAȚIILE CUPRINSE ÎN EL NU POT FI COPIATE, REPRODUSE SAU UTILIZATE, PARȚIAL SAU ÎN ÎNTREGIME DECÂT CU ACORDUL SCRIS AL S.C. A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L. ȘI NU VOR PUTEA FI FOLOSITE ÎN ALT SCOP DECÂT CEL PENTRU CARE AU FOST ELABORATE.

VERIFICATOR				
VERIFICATOR				
	NUME	SEMNATURA	CERINTA	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
	A.R.P. PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.			BENEFICIAR:
				ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ TIMIȘUL DE CENTRU
				Proiect nr.: 168/2024
SPECIFICAȚIA	NUME	SEMNATURA		TITLU PROIECT: CONSTRUIRE CENTRU MULTICULTURAL SÂNMÎHAIU ROMÂN
SEF PROIECT	ing. Răzvan POPA		Scara: 1: %	Faza: PTH+ DTAC
PROIECTAT	ing. Octavian BUMBESCU			AMPLASAMENT: Localitatea Sânmihaiu Român, C.F. 411180, TOPO 411180, jud. Timiș
DESENAT	ing. Petronela BRATU		Data: 2024	TITLU PLANSA: SCHEMA INSTALAȚIE DE ÎNCĂLZIRE/RĂCIRE CU VENTILOCONVECTOARE
VERIFICAT	ing. Răzvan POPA			Plansa nr.: IT-02