




MINISTERUL SĂNĂTĂȚII  
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BRAILA

Nr. 370 / 31.01.2025

**NOTIFICARE-ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA**

Catre,

**UAT MAXINENI  
JUDET BRAILA**



In urma cererii inregistrate la DSP Braila cu nr. 370/26.11.2024 si completarii , prin care se solicita asistenta de specialitate de sanatate publica pentru „DEMOLAREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE (C2) CONFORM CF NR 88650 -„ CONSTRUIRE SI DOTARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT IN COMUNA MAXINENI, JUDETUL BRAILA ”, situat in Comuna Maxineni, sat Corbu Nou, Str.Republicii nr.26, judet Braila, Certificat de urbanism nr.9/20.08.2024, eliberat de Primaria Comunei Maxineni , in baza referatului nr.4/30.01.2025 si prevederilor :

- Legii nr.95/2006, republicata, privind reforma in domeniul sanatatii,
- Ord. M.S. nr. 6161/2024 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a D.S.P.-urilor judetene si a Municipiului Bucuresti,
- Ord. M.S. nr.1030/2009 modificat si completat prin Ord. M.S. nr.251/2012 si Ord. M.S. nr.1185/2012 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei,

in urma evaluarii documentatiei, va notificam :

-avand in vedere ca in documentatie nu se indica la nici un capitol constructia/amenajarea unui teren de sport, cu raportare la faptul ca s-a identificat a fi construit/amenajat in curtea unitatii de invatamant (510,89mp), cu suprapunerea inclusiv pe suprafata de teren ce se va elibera urmare demolarii constructiei C2, prin prezenta Notificare – asistenta de specialitate de sanatate publica nu este vizata constructia/amenajarea terenului de sport ,

-precum si respectarea:

-Ord.M.S. nr. 1456/2020 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor,

-Ord.M.S. nr.119/2014 din 4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanatate publica privind mediul de viață al populatiei,

-Ord. MS nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale,

-Ord. MS nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara,

-Ord. MS/MEC nr. 438/4629/2021 din 30 martie 2021/13 august 2021 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos,

- Ordonanta nr. 7/2023 din 18 ianuarie 2023 privind calitatea apei destinate consumului uman .

- Hotararea de Guvern nr. 971 din 12 octombrie 2023 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, monitorizare si inspectie sanitara a calitatii apei potabile

- Ord. MDLPA nr. 2487/2022 din 20 septembrie 2022 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind cerințe de calitate specifice construcțiilor pentru grădinițe de copii, indicativ NP 011-2022",

cu modificarile si completarile la data prezentei.

Se vor respecta prevederile art.3 din OMS 1456/2020 :

„ (3) Unitățile de învățământ trebuie să aibă în structură cabinet medical propriu, care să respecte structura funcțională prevăzută de legislație, dotat conform normelor legale, în care asistența medicală a copiilor și tinerilor se asigură conform normării personalului medico-sanitar din cabinetele medicale din grădinițe, unități școlare și universitare prevăzută de legislația în vigoare “. Subliniem obligativitatea asigurării asistentei medicale a prescolarilor si elevilor precum si dotarea cabinetului medical conform Ordinului comun al MS/MEC nr. 438/4629/2021 din 30 martie 2021/13 august 2021 privind asigurarea asistentei medicale a prescolarilor, elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar si studentilor din institutiile de invatamant superior pentru mentinerea starii de sanatate a colectivitatilor si pentru promovarea unui stil de viata sanatos .

Privind asigurarea alimentarii cu apa potabila avand in vedere ca se mentioneaza ca „Alimentarea cu apa potabila a imobilului va fi realizata prin asigurarea unor echipamente pentru potabilizarea apei asigurand totodata si debitul necesar ”, in functie de dimensiunea acestor echipamente, care trebuie sa respecte prevederilor Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 275/2012 privind aprobarea Procedurii de reglementare sanitara pentru punerea pe piata a produselor, materialelor, substantelor chimice/amestecurilor si echipamentelor utilizate în contact cu apa potabila se impune, sau nu, asigurarea unei locatii amenajate conform in cadrul gradinitei. Pentru asigurarea respectarii cerintelor anterioare , in baza solutiei proiectantului se vor solicita prelevarea si analiza unor probe de apa ;

Se vor asigura obligatoriu grupuri sanitare pentru personal si grupuri sanitare pentru copii corespunzatoare grupelor de varsta, cu obiecte sanitare la grupurile sanitare conform Anexa din Ord. M.S. nr. 1456/2020, cu modificari, mentionat .

#### ANEXA 2 la norme Obiectele sanitare în colectivitățile de antepreșcolari și preșcolari

Destinația clădirii	WC-uri		Lavoare		Dușuri		Observații
	B	F	B	F	B	F	
Creșe/grupe de creșă în grădinițe. Pentru un număr de copii de maximum:							Grupurile sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. Suplimentar, vor exista și olițe individuale pentru copiii sub 2 ani. Cifrele se referă la numărul de copii pe unitate. Bateriile dușurilor sunt

				cu tub flexibil. La oficiu se prevede un spălător.
- 15	3	3	1	
- 30	3	3	1	
- 50	4	4	2	
Grădinițe cu program normal, prelungit și săptămânal. Pentru un număr de copii de maximum:				Grupurile sanitare sunt comune pentru copii de ambele sexe. Cifrele se referă la numărul de copii de pe un nivel al unității. Bateriile dușurilor sunt cu tub flexibil. La oficiu se prevede un spălător.
- 25	3	3	2	
- 50	5	5	4	
- 75	8	8	6	
- 100	10	10	8	
- 150	15	15	11	
- 200	20	20	15	
- 250	22	22	17	
- 300	25	25	20	
Pentru personal (la de 40 de femei)	1	1	1	
Cabinetul medical	1 WC pentru personalul medical			1 lavoar în cabinetul medical 1 lavoar în izolator

Mobilierul pentru prescolari se va conforma Anexelor 3 și 4 din Ord. M.S. nr. 1456/2020, cu modificări, menționat.

#### ANEXA 3 la norme Dimensiunile scăunelor (cm) pentru preșcolari

Mărimea	Înălțimea	Adâncimea	Lățimea
I (antepreșcolari, preșcolari mici, 3 - 5 ani)	21	20	20
II (preșcolari mari, 5 - 6 ani și școlari mici, CP - clasele I - IV)	26	24	23
III (școlari mari, clasele V - XII/XIII)	30	29	26

ANEXA 4 la norme Dimensiunile măsuțelor pentru copii (cm) pentru preșcolari

Mărimea	Înălțimea
I	43
II	47
III	52

Avand in vedere Incalzirea cu pompa de caldura se vor respecta prevederile art.9 din OMS 1456/2020 mai sus mentionat :

„ Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, în unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor se asigură următoarele condiții ale regimului de încălzire:

a) oscilațiile de temperatură din interiorul încăperilor nu trebuie să depășească 2°C pe perioada în care copiii și tinerii se află în încăperile respective;

b) diferențele dintre temperatura încăperilor destinate activității sau odihnei copiilor și cea a anexelor (coridoare, vestiare ș.a.) să nu depășească 2°C pentru unitățile de antepreșcolari și preșcolari și 3°C pentru unitățile școlare și de învățământ superior;

c) sistemele de încălzire utilizate nu trebuie să permită degajarea de substanțe toxice în încăperi”.

precum si art.10 din 1456/2020 mai sus mentionat :

„-(g) Folosirea aparatelor de aer condiționat/altor sisteme de ventilație sau climatizare se face cu respectarea strictă a parametrilor de microclimat (curenți de aer, temperatură, nivel de zgomot, frecvența de igienizare a filtrelor cu respectarea recomandărilor producătorului, precum și poziționarea acestora)”.

Se va asigura masa in regim de catering cu respectarea art. 34 din Ord. M.S. nr. 1456/2020, cu modificari, mentionat, in sensul livrarii hranei in recipiente si cu tacamuri de unica folosinta .

**Se va asigura teren propriu unitatii de invatamant, imprejmuit, pentru siguranta prescolarilor,** cu respectarea normelor igienico-sanitare conform art.4 din Ord. M.S. nr. 1456/2020 , mentionat :

„ (4) Terenul aferent unităților pentru educarea, odihna, instruirea și recreerea copiilor și tinerilor trebuie să permită desfășurarea în aer liber a activităților recreative și sportive a copiilor și tinerilor, asigurând pentru această:

a) minimum 5 - 10 mp pentru un copil antepreșcolar sau preșcolar;

.....

c) amenajarea terenului astfel încât să împiedice băltirea apei pluviale;

d) amenajarea spațiilor pentru joc sau practicarea activităților fizice conform grupelor de vârstă;

e) la distanța legală (10 m) de fosele septice sau alte pericole potențiale pentru sănătatea și securitatea copiilor și tinerilor.

.....

(7) Este interzisă funcționarea unităților pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor fără gard împrejmuitor al terenului aferent”.

precum și Ord. M.S. nr.119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena și sanătate publică privind mediul de viață al populației :

„ b) spații de joacă pentru copii, amenajate și echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normativelor în vigoare astfel încât să fie evitată accidentarea utilizatorilor;”

Locul de joacă va fi folosit exclusiv de prescolarii din Grădinița cu program prelungit din Sat Corbu Nou, Comuna Maxineni județ Braila .

Se vor respecta planurile de urbanism/amenajarea teritoriului aprobate/adoptate și/sau orice alte acte de reglementare sub incidența cărora intra acest proiect;

Investiția se va realiza în conformitate cu H.C.L. al Comunei Maxineni județul Braila aplicabile;

În condiția organizării unor colectivități temporare (tip șantier) se vor asigura condiții igienico-sanitare necesare pentru prevenirea îmbolnăvirilor, potrivit specificului unității, cu respectarea prevederilor OMS 119/2014, cu modificări, art.54-57, cu asigurarea accesului la o sursă de apă potabilă și la grupuri sociale (vestiar și grup sanitar).

Începerea activității este condiționată de obținerea autorizației sanitare de funcționare, în conformitate cu Legea 95/2006 Republicată, Ord. MS nr.1030/2009, modificat și completat .

**Prezenta Notificare se constituie în asistență de specialitate de sanătate publică și este valabilă sub condiția obținerii tuturor acordurilor și avizelor menționate în Certificatul de Urbanism nr. 9 din 20.08.2024, eliberat de primăria Comunei Maxineni județ Braila.**

Orice reclamație din partea vecinilor se rezolvă de către beneficiar. D.S.P. Braila nu-și asumă responsabilitatea rezolvării acestor conflicte.

Asistența de specialitate de sanătate publică a fost emisă în baza documentației, în condițiile actuale de amplasament și în contextul legislației actuale.

Orice modificare intervenită în documentația depusă la dosar sau/si nerespectarea recomandărilor și a condițiilor menționate în prezenta asistență de specialitate, conduce la anularea acesteia .

DIRECTOR EXECUTIV  
DR. GABRIEL V.S. CIOCHINA



Intocmit/red.-Dr.V.A  
30.01.2025

