



AVIZAT,
Director General
Ing.Liviu Nicolae Stefan



Nr. înregistrare	4828	Către Primaria Vorona
Data înregistrării	28.03.2024	
Nr. doc. C.T.E.	014	
Data doc. C.T.E.	28.03.2024	

Ca urmare a adresei cu numărul de înregistrare mai sus menționat, cu privire la documentația :

° Extindere sistem de alimentare cu apa, racorduri si canalizare in comuna Vorona, judetul Botosani°

Comisia Tehnico - Economică a S.C.Nova Apaserv S.A. Botoșani numită prin Decizia nr.15 din 01.02.2023,,
întrunită în ședință ordinară hotărăște să emită :

AVIZ C.T.E. NOVA APASERV

pentru:

° Extindere sistem de alimentare cu apa, racorduri si canalizare in comuna Vorona, judetul Botosani°

cu urmatoarele specificatii:

1. Montarea de aparate de masura a debitului de apa pe aductiune si pe distributie
2. Se va avea în vedere ca pentru alimentarea cu apă, amplasarea căminelor de vane și a căminelor de branșament aferente gospodăriilor / instituțiilor / operatorilor economici potențiali beneficiari să fie făcută, obligatoriu, la limita de proprietate, in exteriorul acestora, pe terenuri aparținând domeniului public;
3. De asemenea pentru alimentarea cu apă va fi obligatoriu prevăzută contorizarea aducțiunilor la intrarea în localități, cât și a gospodăriilor / instituțiilor / operatorilor economici ce se vor brânșa la rețeaua de apă.



NOTA :

In vederea preluarii ulterioare in exploatare si intretinere a obiectivului de investitii supus avizarii de catre Operatorul Regional ,investitia propusa trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :

1. Investitia propusa sa aiba implementat un sistem SCADA.Acest sistem trebuie sa poata fi integrat in sistemul SCADA existent al SC NOVA APASERV SA ,iar echipamentele SCADA sa utilizeze protocolul OCP.
2. Planurile de situatie (as built) trebuie sa fie predate Operatorului Regional in format analogic (pe hirtie) cit si electronic in Sistem de Proiectie National – STEREO 70,Sistem de cote – MAREA NEAGRA.

Nerespectarea conditiilor prezentului AVIZ precum si modificarea ulterioara a documentatiei tehnice supuse avizarii conduc la anularea AVIZULUI C.T.E. precum si la nepreluarea in exploatare si intretinere a obiectivului de investitii sus mentionat.

Președinte Comisie Tehnico - Economica,
Alin Catalin Cirimpei

Intocmit
Secretar Comisie CTE
Octavian Stanescu