

Negatie/Nota de constatare :

Stimate Domn/Doamna,

Avand in vedere solicitarea dumneavoastra din certificatul de Urbanism nr.557/24.10.2024 in vederea elaborarii unui Studiu SRE conform Legi 372/2055/ Raport de conformare NZEB cf MC001 pentru "Construire Parcare de tip Park & Ride si integrarea acestie in sistemul de transport public din Municipiul Slatina", situata in Municipiul Slatina, Judetul Olt, b-dul Contantin Brancoveanu, nr.4A, va comunicam faptul ca, in conformitate cu legislatia in vigoare 1) *Mc001-2022 Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor (act normativ de aprobare O.M.D.L.P.A. nr.16/05.01.2023 publicat in M.of.pl. nr. 46 si 46 bis din 17 ianuarie 2023) : Capitolul 2 Anvelopa termica a cladirii – Elemente de cladire si parametrii termoenenergetici asociati: subcapitol 2.1.1. Prevederi generale – „Cerinte stabilite in metodologie nu NU se aplica pentru urmatoarele categorii de cladiri : 2) cladiri cu destinatie industriala si Agricola , garaje exterioare , spatii deschise pe una sau mai multe laturi conform planurilor intiale de proiectare”*

Totodata in conformitate cu Art 8 din legea 372 -*Cerintele stabilite in metodologie nu se aplica urmatoarelor catergorii de cladiri :*

2) *cladiri cu destinatie industriala si Agricola , garaje exterioare , spatii deschise pe una sau mai multe laturi conform planurilor intiale de proiectare”*

In concluzie pentru constructia mai sus mentioanta ce urmeaza a fi construita prin viitoarea autorizate de construire nu este necesara elaborarea Raportului NZEB/SER aceasta fiind o cladire cu exceptata de lege

Intocmit Auditor energetic Gr1

Ing.Horea Mihai Cornel

