


Legenda
Hidrant de incendiu complet echipat cu robinet cu racord tip C,
furtun plat L20 m și ștuț de refulare cu ajutor de 13 mm
Numărul de identificare al hidrantului (ex=existent)
Traseu posibil al furtunului de hidrant
Numărul hidrantului, distanța de la hidrant până în acel punct
Traseul conductei de hidrant (toate vor fi Dn 50)



<div>PROIECTANT DE SPECIALITATE TRIM BUILD SRL Bd. Brailei, nr. 15, ap. 13, mun. Focșani, Județ Vrancea, tel: 0743.620.943, e-mail: office@trimbuild.ro</div>				<div>Proiectant de specialitate - Instalații A.S.T. Instal Constructiv Consulting SRL București, str. Avram Stancu 29 Aut. IGSIU A-3581, A-3582, A-4835 București</div>				<div>BENEFICIAR: ACADEMIA DE POLITIE „AL. IOAN CUZA” Alleea Privilegietilor, nr. 1A, Sector 1, București</div>				<div>Categorie de importanță "B" Clasa de importanță I Ris: mic la înalt Gradul de înstrăinare la 0</div>				PROIECT NR: P24-197			
Specificatie				Nume				Semnatura				Scara:				PLAN SALL			
SEF PROIECT				Ing. Stefan Samuel								1:100				PLAN SALL			
PROIECTAT				Ing. Georgan Nicholov								Data:				PLAN SALL			
DESENAT				Ing. Georgan Nicholov								2024				PLAN SALL			