

SUNAT DIN 18.08.2022

COMPANIA DE APA TARGOVISTE-DAMBOVITA



0245 229 207

Bd. I.C.Bratianu, nr.50, cod postal 130055, Targoviste, jud.Dambovita

Tel. +40245.614403 0690800168 (tel.verde) Fax. +40245.611774
www.catd.ro secretariat@catd.ro

Anexa 13, la procedura operationala: BRANSARE/RACORDARE UTILIZATORI LA RETELELE DE APA/CANAL SI EMITERE AVIZE AMPLASAMENT, Cod: PO-09-002 Ed.05 rev.1.

Nr : 24030 / 17.08.2022

CATRE: COMUNA SOTANGA
STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU, NR 373
SAT SOTANGA, COMUNA SOTANGA
JUDETUL DAMBOVITA

PRIMĂRIA COMUNEI ȘOTĂNGA	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 12108
IEȘIRE	
Ziua 19	Luna 08 Anul 22

Referitor la cererea dumneavoastra nr. 550/09.08.2022, pentru obtinerea **avizului de amplasament** solicitat prin Certificatul de Urbanism nr. 132/07.07.2022 pentru faza D.T.A.C. , D.T.O.E. cu scopul: **"EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA"**, la adresa:


judetul Dambovita, comuna Sotanga, satele Sotanga si Teis, extrase de carte funciara nr. 77820, 78595, 75940, 77475, 75475, 75843, 76156, 77646, 75478, 80262, 77466, 77459, 77463, 77465, 77464, 78593, 77471, 77506, 76057, 76050, 76070, 75423, 76116, 75413, 75244, 75477, 80240, 77385, 76071, 76064, 77478, 77266, 80258, 80259, 80260, 80261, 80256, 80255, 80248, 80249, 80247, 77472, 80470, 77387, 81136, 77374, va transmitem urmatoarele:

1. Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) are in exploatare retele de distributie apa potabila si retele de canalizare, montate ingropat la minim 0.9 m adancime.
2. Se acorda **AVIZ FAVORABIL** pentru documentatia supusa avizarii:
"EXTINDERE RETELE APA SI RETELE CANALIZARE IN COMUNA SOTANGA, JUDETUL DAMBOVITA".
Pentru lucrarile ale caror documentatii au primit *aviz favorabil*, se vor respecta urmatoarele acte normative si conditii:
 - SR 8591/1997 privind distantele minime intre retelele de apa potabila/canalizare existente si noile edificii;
 - Se vor respecta toate conditiile prevazute in avizul C.T.E. nr. 6 din 14.07.2022 inregistrat la Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) cu nr. 21147/14.07.2022 (atasat la acest aviz de amplasament);
 - Pentru prevenirea avarierii sau degradarii conductelor de apa si canalizare, se va solicita cu minim 48 ore inainte de inceperea lucrarilor de sapatura, asistenta tehnica de specialitate de la CATD;
 - In zonele unde exista camine de vane, camine de canalizare sau geigere, se impune suprainaltarea si aducerea acestora la nivelul suprafetelor carosabile (sau nu), nou executate;
 - Daca pe parcursul lucrarilor de sapatura se constata existenta unei conducte de apa sau canalizare, care nu a fost trasata pe planul de situatie, se va anunta Compania de Apa Targoviste-Dambovita (CATD) in cel mai scurt timp;
 - Degradarea/avarierea conductelor de apa si canalizare prin interventii necontrolate sau intentionate, constituie contraventie sau infractiune, dupa caz, si se pedepseste conform legilor in vigoare. Remedierea lor cade in sarcina celui care a provocat degradarea/avaria.
3. Nerespectarea integrala a conditiilor sus-mentionate, conduce la anularea avizului.
4. Termen de valabilitate aviz de amplasament: 12 luni, de la data eliberarii.

Prezentul **aviz de amplasament**, nu este valabil pentru racordarea la retelele de apa potabila si canalizare aflate in exploatarea CATD. Solicitantii care doresc odata cu **avizul de amplasament** pentru constructii noi si racordarea la retelele de apa/canal, vor urma procedura CATD in acest sens.

DIRECTOR TEHNIC-PRODUCTIE,

Ing. Dumitru Valentin



SEF SERVICIU TEHNIC
MECANO-ENERGETIC,
Ing. Pascaru Catalin

INTOCMIT,

Ing. Diaconescu Lucian

