

Verificator: Ing. Georgescu S. Dan George
Strada Frederic Chopin, Nr. 20A - sector 2, Bucuresti
Tel. 0742.072.836

Nr. 3924/22.12.2025

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA
CERINTA Is, It, Ig, nr. 05480/2000, valabil până în 2027

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerințele: IS

A proiectului:

CONSTRUIRE DOTARE SI AMENAJARE GRADINITA BENESTI, oras
Balcesti, sat Benesti str. Mihai Viteazul nr.52 jud. Valcea

Faza: D.T.A.C./PT+DE

1. Date de identificare

Proiectant specialitate :	S.C. BUILDING FACILITIES PROJECT S.R.L.
Beneficiar :	ORASUL BALCESTI
Amplasament:	oras Balcesti, sat Benesti str. Mihai Viteazul nr.52 jud. Valcea

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Alimentarea cu apa rece de consum potabil a cladirii se face de la rețeaua stradala
Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul unui boiler electric, cu volumul de 300l, amplasat in spatiul etnec.
Sistemul de canalizare interior al cladirii va fi realizat din conducte de polipropilena pentru canalizare etansate cu garniuri din elastomeri.

Apele uzate menajere provenite de la obiectele sanitare vor fi deversate in caminele de canalizare menajera exterioare, de aici, deversandu-se catre o fosa vidanjabila, cu volumul de 30mc.

Apele pluviale de pe terasa cladirii vor fi directionate catre caminele de canalizare exterioare si apoi catre bazin de retentie cu volumul de 30 mc.

Condensul provenit de la aparatele de climatizare va fi preluat prin conducte din polietilena si se va directiona catre sifoanele spalatoarelor sau lavoarelor. Racordarea acestor conducte la sistemul de canalizare se va face obligatoriu prin sifonare.

Conform prevederilor din P118/2-2013 completat cu Ordinul MDRAP 6026/2018, cladirea nu necesita echipare cu instalatii de stingere.

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Memoriu Tehnic :	DA
Planse desenate:	DA

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii, conform *Legii 10/1995 - Legea calitatii in constructii*, se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului privind aplicarea prevederilor , "Regulamentului de verificare a proiectelor", emis de MLPAT in noiembrie 1996.

Am primit

Verificator,
Ing. Georgescu S. Dan George

