

Verificator: Ing. Georgescu S. Dan George
Strada Frederic Chopin, Nr. 20A - sector 2, Bucuresti
Tel. 0742.072.836

Nr. 3925/22.12.2025

CERTIFICAT DE ATESTARE TEHNICO - PROFESIONALA
CERINTA Is, It, Ig, nr. 05480/2000, valabil până în 2027

REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerințele: **IT**

A proiectului:

CONSTRUIRE DOTARE SI AMENAJARE GRADINITA BENESTI, oras
Balcesti, sat Benesti str. Mihai Viteazul nr.52 jud. Valcea

Faza: D.T.A.C./PT+DE

1. Date de identificare

Proiectant specialitate :	S.C. BUILDING FACILITIES PROJECT S.R.L.
Beneficiar :	ORASUL BALCESTI
Amplasament:	oras Balcesti, sat Benesti str. Mihai Viteazul nr.52 jud. Valcea

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Necesarul termic calculat conform SR 1907/1,2, tinand seama de temperaturile interioare prevazute in SR 1907/2 : 2014 si de temperatura exterioara pentru Teleorman: -15°C (zona climatica II), si prepararea apei calde menajere, va fi asigurat de 2 pompe de căldură aer-apă monobloc, care vor permite păstrarea puterii nominale de încălzire până la -15°C și continuarea funcționării până la -25°C, putere termică încălzire 30.1kW, agent frigorific R32A, alimentare electrică 400V-3ph-50Hz, fiecare.

Ventilarea spatiilor pentru eficientizarea energetica a scolii se propune a se face cu ajutorul unui sistem centralizat de ventilare mecanica cu recuperarea caldurii si o retea de tubulaturi, grile, printr-o distributie ramificata.

Pentru grupurile sanitare, se propune ventilare mecanica. Evacuarea aerului viciat se va realiza cu ajutorul unui ventilator de acoperis, care extrage aerul din grupul sanitar prin intermediul valvelor de extractie si il conduce in exterior prin intermediul unei tubulaturi circulare rigide,

3. Documente ce se prezinta la verificare:

Tema de proiectare:	Certificat de Urbanism nr.din
	emis de, Judetul
Avize obținute:	-
Memoriu Tehnic :	DA
Planse desenate:	DA

4. Concluzii asupra verificarii

In urma verificarii, conform *Legii 10/1995 - Legea calitatii in constructii*, se considera proiectul corespunzator, semnandu-se si stampilandu-se conform Indrumatorului privind aplicarea prevederilor ,*"Regulamentului de verificare a proiectelor"*, emis de MLPAT in noiembrie 1996.

Am primit

Verificator,
Ing. Georgescu S. Dan George

